



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach

HŚ.9020.2.7.2026.AK

Skierniewice, dnia 30 stycznia 2026 r.

Gmina Kowiesy
Kowiesy 85
96-111 Kowiesy

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (dalej: PPIS) w Skierniewicach działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
 - art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
 - § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 4 oraz ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
 - oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 poz. 1691),
- w oparciu o raport z wyników badań Nr PBŚiSP.9051.505.25.1.2026 z dnia 29 stycznia 2026 r. prób wody pobranych do badań w dniu 26 stycznia 2026 r. w ramach kontroli urzędowej z punktu na sieci – w budynku świetlicy wiejskiej w Woli Pękoszewskiej nr 72A

stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu Wola Pękoszewska

ze względu na wystąpienie zanieczyszczenia mikrobiologicznego, tj. ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h w ilości 264 (233 do 299) jtk w 1 ml wody w próbce pobranej z punktu na sieci w budynku świetlicy wiejskiej w Woli Pękoszewskiej nr 72A

oraz

nakazuje:

Gminie Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy jako jednostce odpowiedzialnej za bieżącą eksploatację wodociągu, w tym jakość wody:

1. **w terminie do dnia 02 marca 2026 r.** doprowadzić jakość wody pod względem mikrobiologicznym- tj. ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h z wodociągu publicznego Wola Pękoszewska do norm określonych w załączniku nr 1 część C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
2. **w terminie do dnia 02 marca 2026 r** utrzymywać jakość wody zgodną § 21 ust 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi, tj. bakterie grupy coli <10 jtk (NPL)/100 ml, *Escherichia coli* i enterokoki na poziomie 0 jtk/100 ml,
3. **niezwłocznie powiadomić odbiorców** zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu publicznego w Woli Pękoszewskiej **o warunkowej przydatności wody do spożycia,**



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Skierniewicach

ul. Piłsudskiego 33 | 96-100 Skierniewice

+48 46 833 46 00

psse.skierniewice@sanepid.gov.pl

adres e-Doręczeń: AE:PL-77150-25674-VJCCV-15

4. w terminie do dnia 09 lutego 2026 r. poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach o wykonaniu działań naprawczych oraz ich zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 26 stycznia 2026 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach dokonał kontroli jakości wody wodociągu w Woli Pękoszewskiej w zakresie parametrów grupy A. W próbce pobranej z punktu na sieci – świetlica wiejska w Woli Pękoszewskiej nr 72A stwierdzono obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h w ilości 264 (233 do 299) jtk w 1 ml wody, raport z wyników badań z dnia 29 stycznia 2026r., Nr PBŚiŚP.9051.505.25.1.2026, wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach.

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty o których mowa w § 6-8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w § 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia w przypadkach, o których mowa w § 21 ust. 4. W świetle przywołanego ust. 4 warunkową przydatność wody do spożycia właściwy państwowy inspektor sanitarny może stwierdzić w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych oraz uznania stwierdzonej niezgodności za nieistotną, nieistwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych.

Na podstawie analizy wyników badań, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach stwierdził, że woda z wodociągu publicznego w Woli Pękoszewskiej jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi, ponieważ pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań znacznika nr 1 część A ww. rozporządzenia.

Na podstawie art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ze względu na niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzkiego odstąpiono od wydania zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego i zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu.

Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach orzekł jak w sentencji.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 90-046 Łódź ul. Wodna 40, za pośrednictwem Państwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach, 96-100 Skierniewice, ul.
J. Piłsudskiego 33, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do
wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z
dnem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa
do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna
i prawomocna, co oznacza, że podlega wykonaniu i brak jest możliwości jej zaskarżenia do
wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Justyna Łukasik

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat
2. WSSE Łódź
3. a/a