



**PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W ŻNINIE**

Znak sprawy: NHŚ.903.16.2025

Żnin, dnia 26.11.2025 r.

**KOMUNIKAT nr 27.W.2025**

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie  
o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi  
pochodzącej z wodociągu **Gogółkowo**

W badaniach jakości wody z wodociągu **Gogółkowo, gm. Gąsawa** zaopatrującego miejscowość Gogółkowo, stwierdzono podwyższoną wartość parametru:

- **ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C >300 jtk/1ml**

**Po uprzednim przegotowaniu wody minimum przez 2 minuty i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania** woda nadaje się do spożycia, kąpieli noworodków, mycia zębów, owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.**

Numery do kontaktu w sprawie jakości wody 523036221.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY W ŻNINIE  
Paweł LONSER  
specjalista zdrowia publicznego

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym