



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie

Komunikat Nr 5/2026

z 10.09.2026 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Opatowie informuje o braku przydatności do spożycia przez ludzi wody ze strefy zaopatrzenia w wodę Gierczyce, gm. Wojciechowice, zaopatrującego miejscowości: Wojciechowice, Stodoły-Kolonie, Stodoły-Wieś, Smugi, Sadłowice, Mikułowice, Mierzanowice, Łukawka, Ługi, Łopata, Lisów, Kunice, Koszyce, Kaliszany, Jasice, Gierczyce, Orłowiny, Drygulec, Bidziny oraz Grochocice, gm. Ożarów.

8.09.2026 r. przedstawiciel PPIS w Opatowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego pobrał próbkę wody do badań laboratoryjnych z ww. strefy zaopatrzenia w wodę. W ich wyniku stwierdzono niezgodną z przepisami prawa ponadnormatywną obecność Enterokoków jelitowych (częstkowe sprawozdanie z badań nr LBW.9051.2.302.2026 z 10.09.2026 r.).

Jakość wody w badanym zakresie nie odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Woda jest nieprzydatna do spożycia, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z wymogami sanitarnymi, w tym dezynfekcja wody i płukanie sieci. Pobierane będą kolejne próbki wody do badania. Jednocześnie PPIS w Opatowie zezwolił na:

- utrzymywanie tego wodociągu „w ruchu”, w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej.

Uwaga: Woda może być używana tylko do spłukiwania toalet.

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia nastąpi po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Opatowie
Z up.

Kierownik Sekcji

Lucyna Miżera



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie
ul. Stefanii Sempołowskiej 3 | 27-500 Opatów
+48 15 86 82 149
sekretariat.psse.opatow@sanepid.gov.pl
adres e-doręczeń: AE:PL-67404-69611-ITVJU-20