



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w PUŁAWACH**

24-100 Puławy, Aleja Królewska 19
tel./fax 81 886 48 91

e-mail: psse.pulawy@sanepid.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/psse-pulawy>

ONS-HK.9020.2.41.2025

Puławy, dnia 10 kwietnia 2025 r.

Komunikat nr 1

**w sprawie jakości fizykochemicznej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wierzchoniów gm. Kazimierz Dolny**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach informuje, że badania wody, wykonane w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wierzchoniów gm. Kazimierz Dolny wykazały przekroczenie wartości parametrycznej żelaza.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach
stwierdził**

warunkową przydatność wody do spożycia.

Przekroczenie parametryczne wartości żelaza może pogarszać wygląd i smak wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Wodociąg zaopatruje ok. 1100 mieszkańców z miejscowości: Bochothnica i Wierzchoniów.

Produkcja wody wynosi średnio ok. 319,5 m³/dobę.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Puławach

Maria Wojtyła

