



UWAGI:
Równoległe z kablami prowadzić bednarkę ocynkowaną Fe/Zn 25x4.
Do bednarki przytąć wszystkie stopy.

LEGENDA

OSW

PROJ. KABEL OŚWIETLENIOWY nn-0,4kV

PROJ. LATARNIA OŚWIETLAJĄCA PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH

PROJ. LATARNIA OŚWIETLAJĄCA PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH - BEZ WYSIEŃNIKA

STAROSTA BYDGOSKI
Dokumentacja projektowa nr
GK.6630.1526.2022
była przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomocą środków
komunikacji elektronicznej
zakończoną w dniu: 07-10-2022
Z up. Starosty
Agata Cieszyńska
kierownik referatu, GESUT oraz NK
PRZEWODNICZĄCY NARADY
KOORDYNACYJNEJ

potwierdzam zgodność mapy do celów
projektowych z oryginałem
JANUSZ WROBLEWSKI
data podpisu

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH			
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		Z.P.G.6640.3012.2022	
Nazwa miejscowości		Kruszyn Krajeński,Lipniki S5 61+030,61+048	
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	040301_2	
	nazwa	Białe Błota	
Obręb ewidencyjny	identyfikator	040301_2.0003	
	nazwa	Kruszyn Krajeński	
Skala mapy		1:500	
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000/18	
	układu wysokości	EVRS 2007 (EVRF2007)	
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		-----	
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji *)		nie badano KVV pod wzgl. obciąż. służeb. grunt.	
Data opracowania mapy		07.2022r	
nazwa/imię i nazwisko wykonawcy		podpis osoby reprezentującej wykonawcę	
imię i nazwisko geodety uprawnionego,		nr uprawnień i podpis geodety	
*) Należy podać skrócony opis służebności gruntowej wraz ze sposobem jej oznaczenia na mapie, a w przypadku, kiedy nie wykonano ustaleń obciążeń służebnościami - zamieścić stosowną informację Punkty osnowy geodezyjnej podlegające ochronie - art.48 ust.1 pkt.3 Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego			

Prowadzając, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Z.P.G.6640.3012.2022 Sporządzenie mapy do celów projektowych Obiekt: Kruszyń Krajeński, Lipniki S5 61+030,61+048	
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	
Wykonawca prac geodezyjnych	
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywną weryfikacji	
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	
Starosta Bydgoski P.U.G. i K. inż. Zbigniew Królik ul. Norwida 37 73-200 Choszczno	
Protokół Weryfikacji nr Z.P.G.6640.3012.2022. 68681 z dnia 20.09.2022r	
Zbigniew Królik Nr uprawnień 689	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

most

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PP "MOST"

Wargowo 88 k/Poznań

64-605 Wargowo

tel. 48 061 8407044

INWESTOR

GDDKiA

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad działający przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy ul. Fordońska 6 85-085 Bydgoszcz

NAZWA INWESTYCJI :

POPRAWA BRD NA PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH NA DK 10 ODC. RUDY-CIERPICE I DROGACH DOJAZDOWYCH NA ODC. ZIELONKA-BIAŁE BŁOTA

NAZWA OPRACOWANIA :

PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE OŚWIEŚLENIA DROGOWEGO. PRZEJŚCIE NR 15. S5 KM 61+030.

FAZA PROJEKTU :

PROJEKT TECHNICZNY
ELEKTRYCZNA

TYTUŁ RYSUNKU :

Plan sytuacyjny oświetlenia.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność i nr uprawnień	Podpis	Data
PROJEKTANT	mgr inż. Jakub Wroblewski	061 1000 0000 www.most.pl WKP/0255/PQDE/15		06.2022
06.2022	Nr umowy: 2026.2022J.1-D-3.2421.10.2022.10	Nr rysunku: E15-1	Skala: 1:500	Tom: I

Przebieg autostopu drogowskiego biegu rysunku w skali 1:500, PP MOST.
Rysunek nie może być wykorzystany ani kopiowany, bez zezwolenia z Pracowni Projektowej MOST (Dziś) nr 24 pos. 83 z dn. 04.02.1994.-).