



HK.9022.6.15.2026.AH
Lubin, 2026-06-25

KOMUNIKAT NR 9/26

Uwaga odbiorcy wody z **wodociągu sieciowego Niemstów**, powiat lubiński, województwo dolnośląskie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie zawiadamia, że stwierdził:

1. NIEZGODNOŚĆ Z WARTOŚCIĄ PARAMETRYCZNĄ wody do spożycia przez ludzi w wodociągu sieciowym w Niemstowie, dla konsumentów miejscowości: Niemstów, Gogołowice, Miłosna, Miłoradzice, Buczyzna

W próbach wody pobranych przez przedstawiciela PPIS w Lubinie w dniu 23 czerwca 2026 r., stwierdzono pojedyncze bakterie grupy coli. Nie stwierdzono bakterii pochodzenia fekalnego (wyj. w pkt. 2).

Wodę z kranu przed spożyciem należy prewencyjnie przegotować (minimum przez 2 minuty) i pozostawić do ostudzenia bez gwałtownego schładzania. Po przegotowaniu woda jest przydatna do spożycia, kąpieli noworodków, mycia zębów, owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i sputkiwania toalet.

Zobowiązano zarządcę wodociągu tj.: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin sp. z o.o., Księginice 14, 59-300 Lubin do prowadzenia dezynfekcji wody do momentu uzyskania prawidłowych parametrów mikrobiologicznych, ustalenia źródła zanieczyszczenia wody i podjęcia natychmiastowych działań naprawczych.

Dostawca wody prowadzi działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22.05.2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2026, poz. 748), m.in. prowadzi chlorowanie wody i płukanie sieci wodociągowej.

Oczekujemy na kolejne wyniki badań wody pobranych w dniu 25.06.2026 r.



2. BRAK PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI dla Konsumentów korzystających z wody w budynku Szkoły Podstawowej w Niemstowie, Niemstów 68,

W związku z powyższym w ww. budynku konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

- woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowywania posiłków,
- woda z kranu nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania,
- woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
- woda może być wykorzystywana tylko do celów sanitarno – bytowych, jak prace porządkowe (np. mycie podłóg) i spłukiwanie toalet.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranej w dniu 23 czerwca 2026 r. z nadzoru przez przedstawicieli PPIS w Lubinie wykazały przekroczenia parametrów mikrobiologicznych: najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli: 2 NPL/100 ml (norma 0 NPL/100 ml), liczba enterokoków kałowych: 1jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml)



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Danuta Katoła-Świątek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie

/pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/