



# Ministerstwo Zdrowia

Departament  
Lecznictwa

DLD.055.2.2025.CP  
Warszawa, 31 lipca 2025

Pani

Szanowna Pani,

nawiązując do Pani pisma, dotyczącego pozycji zmian rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, uprzejmie informuję, że zagadnienia dotyczące pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w tym oddziałów psychiatrycznych regulują następujące przepisy:

„§ 16. Kształt i powierzchnia pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą umożliwiają prawidłowe rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie urządzeń, aparatury i sprzętu, stanowiących jego niezbędne funkcjonalne wyposażenie.

§ 18. 1. Łóżka w pokojach łóżkowych są dostępne z trzech stron, w tym z dwóch dłuższych. 2. Łóżka w pokojach łóżkowych w oddziałach psychiatrycznych oraz w ośrodkach leczenia uzależnień są dostępne co najmniej z dwóch stron, jednej dłuższej i jednej krótszej.

§ 19. Odstępy między łózkami umożliwiają swobodny dostęp do pacjentów.

§ 20. Szerokość pokoju łóżkowego umożliwia wyprowadzenie łóżka.”

Jednocześnie zapewniam, że w przypadku podjęcia prac mających na celu zmianę rozporządzenia Pani uwagi i propozycje zostaną wnikliwie przeanalizowane.

Z wyrazami szacunku

Maciej Karaszewski  
Dyrektor  
/dokument podpisany elektronicznie/