



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
WE WROCŁAWIU
UL. JANA DŁUGOSZA 68
51-162 WROCŁAW**

WOOS.420.5.2025.SD.9

Wrocław, dnia 14 lipca 2025 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), w związku z art. 19 ust. 1 i art. 38 pkt 2 lit. zg ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2024 r. poz. 1286 ze zm.), a także § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Likwidacja istniejącego ZZU Siechnice, zamknięcie obwodnicy Wrocławia, ZZU Siechnice – ZZU Kotowice” oraz:

I. Określam warunki, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj.:

1. Prace ziemne w okresie od 1 marca do 30 września należy prowadzić pod nadzorem specjalisty ornitologa, który przed rozpoczęciem prac dokona oglądu pod kątem gniazdowania ptaków, a w przypadku potwierdzenia ich występowania – wskaże dopuszczalny termin i sposób prowadzenia ww. prac. W pozostałym okresie (od 1 października do końca lutego) ww. nadzór nie jest wymagany.
2. Nie rzadziej niż raz dziennie (w trakcie realizacji inwestycji) kontrolować wykopy mogące stanowić pułapki dla zwierząt: płazów, gadów, małych ssaków (ze szczególnym uwzględnieniem okresu migracji i rozrodu, tj. od 15 marca do 15 października), a znajdujące się w nich zwierzęta niezwłocznie odławiać i wypuszczać poza obszar inwestycji, przy czym ostatnią kontrolę obecności zwierząt w wykopach przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
3. Pnie drzew narażonych na uszkodzenia mechaniczne odeskować do wysokości ok. 2 m od poziomu gruntu (dolna część desek winna opierać się na podłożu). Odeskowanie należy przymocować do pnia, w sposób niepowodujący okaleczenia drzewa, a pomiędzy odeskowaniem i powierzchnią pnia drzewa umieścić elastyczny materiał (np. grube maty słomiane).
4. Prace ziemne w obrębie brył korzeniowych drzew i krzewów wykonywać ręcznie. Odsłonięte korzenie przykrywać matami słomianymi lub jutowymi – przy temperaturach przekraczających 20°C zwilżonymi wodą, by zapobiec wysuszeniu korzeni, natomiast przy temperaturach ujemnych maty powinny być suche, by uniknąć przemarzania korzeni.
5. Nie składować ziemi, odpadów stałych lub płynnych mogących zmienić chemizm gleby (np. oleje, paliwa) oraz poruszania się ciężkim sprzętem w pobliżu drzew i krzewów.

6. Zaplecze budowy należy wyznaczyć na utwardzonej i uszczelnionej nawierzchni, oraz wyposażyć w sorbenty do natychmiastowej absorpcji ewentualnie rozlanych substancji ropopochodnych bądź innych.
7. Substancje szkodliwe dla środowiska gruntowo-wodnego, wykorzystywane w czasie prowadzonych prac (paliwa, oleje, rozpuszczalniki, środki czyszczące, itp.) przechowywać poza obszarem ochrony pośredniej ujęcia wód powierzchniowych miasta Wrocławia.
8. Wody z prób ciśnieniowych (szczelności i wytrzymałości), w których mogą znaleźć się tlenki żelaza pochodzenia korozyjnego, pyły, piasek i inne zanieczyszczenia fizyczne lub chemiczne należy traktować jako ściek i gromadzić w szczelnych zbiornikach, a następnie przekazywać na oczyszczalnię ścieków lub zagospodarować jako odpad.
9. Odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione firmy.
10. Prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach od 6⁰⁰ do 22⁰⁰.

Integralną częścią decyzji jest załącznik, będący Charakterystyką Przedsięwzięcia.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 22 stycznia 2025 r. (data wpływu: 29 stycznia 2025 r.), podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia – Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej Wnioskodawcą) – zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu (dalej: Regionalny Dyrektor) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Likwidacja istniejącego ZZU Siechnice, zamknięcie obwodnicy Wrocławia, ZZU Siechnice – ZZU Kotowice”.

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 31 *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko*, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Inwestycja stanowi element przedsięwzięcia wymienionego w art. 38 pkt 2 lit. zg *ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu*, zwanej dalej *specustawą gazową*, zatem zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f *ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, zwanej dalej *ustawą ooś*, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor.

Pismem z dnia 6 lutego 2025 r., znak: WOOŚ.420.5.2025.SD.1, Regionalny Dyrektor wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych we wniosku. Wymagane uzupełnienie przedłożono pismem z dnia 18 lutego 2025 r. (data wpływu: 18 lutego 2025 r.).

Dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (<http://www.ekoportal.gov.pl/>) pod numerem: 20/2025.

Strony postępowania o wszystkich czynnościach podjętych w sprawie, w tym o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji, możliwości i sposobie składania uwag i wniosków oraz organie właściwym do wydania ww. decyzji i rozpatrzenia uwag i wniosków, były informowane poprzez zawiadomienia. Strony o wszczęciu przedmiotowego postępowania, zostały zawiadomione pismami z dnia 29 października 2024 r., znak: WOOŚ.420.5.2025.SD.2.1-2.6.

Stosownie do dyspozycji ustawowej art. 19 ust. 2 *specustawy gazowej* pismem z dnia 21 lutego 2025 r., znak: WOOŚ.420.5.2025.SD.3, Regionalny Dyrektor zawiadomił Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z uwagi na fakt, iż w załączonej do wniosku *Karcie informacyjnej przedsięwzięcia* (Paweł Aniskiewicz, Elżbieta Wiśniewska: kwiecień 2025 r.), zwanej dalej *Kip*, Regionalny

Dyrektor stwierdził braki merytoryczne, pismami z dnia 11 marca 2025 r., znak: WOOŚ.420.5.2025.SD.4 oraz z dnia 28 marca 2025 r., znak: WOOŚ.420.5.2025.SD.5 wzywał Wnioskodawcę do ich uzupełnienia. Wyjaśnienia do dokumentacji zostały złożone wraz z pismami z dnia 24 marca 2025 r. (data wpływu: 28 marca 2025 r.) oraz 14 kwietnia 2025 r. (data wpływu: 17 kwietnia 2025 r.).

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś oraz w związku z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 ze zm.), zwanej dalej *Prawo wodne*, pismem z dnia 23 kwietnia 2025 r., znak: WOOŚ.420.5.2025.SD.6, Regionalny Dyrektor wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wyrażenie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, także co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko. Ww. organ pismem z dnia 27 maja 2025 r. (data wpływu: 4 czerwca 2025 r.), znak: VL.ZZŚ.4901.113.2025.MB, wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, wskazując jednocześnie na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących wymagań:

1. *„W przypadku zanieczyszczenia gruntowych dróg dojazdowych niekontrolowanym wyciekiem substancji ropopochodnych z użytkowanych maszyn i pojazdów należy niezwłocznie zebrać zanieczyszczony grunt i zagospodarować jako odpad, a stan nawierzchni uzupełnić i doprowadzić do parametrów pierwotnych.*
2. *Zaplecze budowy należy wyznaczyć na utwardzonej i uszczelnionej nawierzchni, oraz wyposażić w sorbenty do natychmiastowej absorpcji ewentualnie rozlanych substancji ropopochodnych bądź innych.*
3. *Zaplecze budowy wyposażić w przenośne sanitariaty. Powstające ścieki regularnie wywozić na oczyszczalnię ścieków.*
4. *Nie lokalizować zaplecza budowy ani bazy materiałowej w pobliżu rowów, zachowując odległość ustaloną z zarządcą rowu.*
5. *Należy wyznaczyć jak najoszczędniej szerokość pasa montażowego, szczególnie w przypadku jego lokalizacji przy cieku Oława lub rowie melioracyjnym.*
6. *W przypadku konieczności odwadniania wykopów w trakcie realizacji inwestycji, należy wykonywać je w sposób niezagrożający środowisku gruntowo-wodnemu, po uzyskaniu wymaganych prawem zgód.*
7. *Wody z odwodnień wykopów odprowadzić poza teren ochrony pośredniej ujęcia wody powierzchniowej dla miasta Wrocławia, z wykorzystaniem cystern.*
8. *Czas odwadniania ograniczyć do niezbędnego minimum.*
9. *Wody z prób ciśnieniowych należy zagospodarować w sposób zgodny z prawem i bezpieczny dla środowiska gruntowo-wodnego. Próby ciśnieniowe należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.*
10. *Wody z prób ciśnieniowych (szczelności i wytrzymałości), w których mogą znaleźć się tlenki żelaza pochodzenia korozyjnego, pyły, piasek i inne zanieczyszczenia fizyczne lub chemiczne należy traktować jako ściek i gromadzić w szczelnych zbiornikach, a następnie wywozić na oczyszczalnię ścieków lub zagospodarować jako odpad.*
11. *Przejazd przez wały przeciwpowodziowe sprzętem budowlanym w celu wykonywania prac należy uzgodnić z właściwą jednostką Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.*
12. *Lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.*
13. *W przypadku wykonywania robót lub czynności w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału należy uzyskać od właściwego organu Wód Polskich decyzję zwalniającą od zakazów określonych w art. 176 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.*
14. *Należy respektować przepisy określone jako zakazy zawarte w art. 77 ust.1 pkt 3 Prawa Wodnego z uwagi na lokalizację Inwestycji na terenach szczególnego zagrożenia powodzią.*
15. *Należy respektować nakazy i zakazy panujące na terenie wyznaczonej strefy ochrony pośredniej ujęcia wód dla miasta Wrocławia dotyczące użytkowania gruntów do celów nie związanych z jego eksploatacją.*

16. *W czasie prac należy zabezpieczyć koryta rowów melioracyjnych przed przedostaniem się do nich zanieczyszczeń z placu budowy – w przypadku ewentualnego przedostania się zanieczyszczeń, należy je niezwłocznie usunąć, aby zapewnić swobodny przepływ wody. Nie dopuszczać do ich zasypywania.*
17. *Wszelkie szkody, uszkodzenia powstałe w korycie i brzegach rowów powstałe podczas robót budowlanych należy naprawić po zakończeniu etapu realizacji.*
18. *Przed rozpoczęciem prac budowlanych na terenie planowanego przedsięwzięcia powinno się wykonać inwentaryzację przyrodniczą roślin inwazyjnych m.in. zarośli rdestowca. W wypadku stwierdzenia występowania tego gatunku na omawianym terenie należy usunąć rośliny zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, tak aby nie dopuścić do jej rozprzestrzenienia się poza terenem inwestycji. Wycięte bądź wykopane części gatunków inwazyjnych, a zwłaszcza karpy, fragmenty korzeni, kłaczka, pędy i gałęzie z owocami i nasionami należy zebrać i wywieźć do unieszkodliwienia, w celu zapobiegnięcia dodatkowemu rozprzestrzenieniu się tych roślin.*
19. *W przypadku uszkodzenia niezainwentaryzowanych urządzeń melioracyjnych koniecznym będzie zgłoszenie tego faktu do spółki wodnej działającej na terenie gminy lub do związku spółek wodnych i wykonanie przebudowy istniejącego urządzenia w sposób umożliwiający jego dalsze działanie. Prace należy przeprowadzić pod nadzorem inspektora z odpowiednimi uprawnieniami.*
20. *Substancje szkodliwe dla środowiska gruntowo-wodnego, wykorzystywane w czasie prowadzonych prac (paliwa, oleje, rozpuszczalniki, środki czyszczące, itp.) przechowywać poza obszarem ochrony pośredniej ujęcia wód powierzchniowych do miasta Wrocławia.*
21. *Zapewnić właściwe gospodarowanie wytworzonymi odpadami poprzez minimalizację ich ilości, oraz selektywne magazynowanie w wydzielonych miejscach, w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed ewentualnymi zanieczyszczeniami (utwardzone, szczelne powierzchnie, zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi, z wykorzystaniem szczelnych opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków odpornych na działania czynników atmosferycznych oraz w sposób zapobiegający rozprzestrzenianiu się odpadów), a następnie przekazywać do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom; niedopuszczalne jest pozostawianie jakichkolwiek odpadów w wykopach.”*

Treść warunków 2, 10, 20, nałożonych przez Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Dyrektor częściowo zadysponował w sentencji niniejszej decyzji kolejno w warunkach 1.6 – 1.8. Pozostałe warunki wynikają z obowiązujących regulacji prawnych, do stosowania których zobowiązany jest Wnioskodawca i które będą też przedmiotem innych postępowań administracyjnych, bądź są zbyt ogólne i nieprecyzyjne lub odnoszą się do charakterystycznych cech inwestycji i technologii prowadzenia prac, które to ujęto w uzasadnionym zakresie wskazanym w niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i charakterystyce przedsięwzięcia. Stąd też Regionalny Dyrektor nie uwzględnił ich w sentencji niniejszej decyzji.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 78 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś, Regionalny Dyrektor pismem z dnia 23 kwietnia 2025 r., znak: WOŚ.420.5.2025.SD.7, wystąpił do Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o wyrażenie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, także co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko. Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu pismem z dnia 26 maja 2025 r. (data wpływu: 27 maja 2025 r.), znak: ZNS.9022.5.25.2025.MM, wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor, po przeanalizowaniu wszystkich materiałów zgromadzonych w przedmiotowej sprawie, uwzględniając uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy ooś oraz biorąc pod uwagę ww. stanowiska organów opiniujących, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ uznał, iż przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie powinno znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko i tym samym nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Stwierdzając brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, Regionalny Dyrektor uwzględnił łącznie następujące uwarunkowania:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

- a) *Skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:*

Planowana inwestycja realizowana będzie w województwie dolnośląskim, na terenie powiatu wrocławskiego, w gminie Siechnice, w województwie dolnośląskim. Inwestycja będzie realizowana na terenie działek 525/5, 525/6, 525/7 obręb Siechnice, gmina Siechnice. Przedmiotem zadania jest przebudowa istniejącego podziemnego gazociągu przesyłowego DN300, MOP 5,5 MPa polegająca na wycięciu odcinka gazociągu długości ok. 25 m wraz z zabudowanym zespołem zaporowo-upustowym (ZZU) Siechnice.

Zgodnie z informacjami zawartymi w uzupełnieniu materiału dowodowego złożonymi wraz z pismami z dnia 24 marca 2025 r. i z dnia 17 kwietnia 2025 r. oraz na podstawie przedłożonych załączników graficznych wynika, iż w ramach inwestycji po wycięciu odcinka gazociągu długości ok. 25 m, nastąpi wstawienie odcinka rurowego DN300 obok istniejącego gazociągu w odległości 0,2 m – 1 m.

Zakres planowanych prac będzie obejmował m.in.:

- rozbiórkę istniejącego ogrodzenia ZZU Siechnice,
- usunięcie i zeskładowanie nawierzchni z kłińca wapiennego nieiskrzącego z terenu ZZU Siechnice,
- zebranie warstwy kruszywa z nawierzchni dojazdu do ZZU Siechnice, w obszarze prowadzonych robót ziemnych oraz jego zeskładowanie,
- wykonanie wykopu w miejscu realizacji robót objętych zadaniem,
- zabudowę na gazociąg DN300, MOP 5,5 MPa Zamknięcie Obwodnicy Wrocławia podziemnych króćców do prac hermetycznych (balonowania gazociągu DN300 oraz do zabudowy tymczasowych upustów gazu przeciekowego). Powyższe króćce zlokalizowane zostaną po obu stronach przewidzianego do wycięcia odcinka gazociągu DN300, w sąsiedztwie miejsc jego cięcia,
- wyseparowanie odcinka gazociągu DN300 metodą klasyczną poprzez zamknięcie armatury zaporowej na następujących istniejących zespołach zaporowo-upustowych: ZZU kątowe Sulimów, ZZU Kotowice oraz ZZU Czernica,
- odgazowanie wyseparowanego odcinka gazociągu DN300, MOP 5,5 MPa Zamknięcie Obwodnicy Wrocławia, pomiędzy ZZU kątowym Sulimów i ZZU Czernica,
- zabudowę tymczasowych upustów gazu przeciekowego i balonowania, po obu stronach przewidzianego do wycięcia odcinka gazociągu DN300 oraz azotowanie wyseparowanego fragmentu gazociągu DN300,
- wycięcie odcinka istniejącego gazociągu DN300, MOP 5,5 MPa długości maksymalnie do ok. 25 m, zawierającego elementy ZZU Siechnice oraz wstawienie wstawki rurowej DN300, o takiej samej długości jak wycięty odcinek obok istniejącego gazociągu w odległości 0,2 m – 1 m
- rozbiórkę/likwidację istniejącego orurowania technologicznego DN100 ZZU Siechnice (obejściowego i upustowego wraz z kolumną upustową oraz ogrodzenia ZZU Siechnice),
- zasypanie wykopu oraz uporządkowanie, wyrównanie i rekultywację terenu.

Prace budowlane realizowane będą na istniejącym gazociągu przesyłowym DN300, MOP 5,5 MPa Zamknięcie Obwodnicy Wrocławia.

Roboty realizowane będą z zastosowaniem wykopów otwartych.

W wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie nastąpi zmiana charakterystycznych parametrów przedsięwzięcia, tj. długości, średnicy nominalnej ani maksymalnego ciśnienia roboczego (MOP).

Na obszarze realizacji przedsięwzięcia nie planuje się przeprowadzania próby ciśnieniowej hydraulicznej lub pneumatycznej. Ewentualne próby zostaną przeprowadzone w warunkach warsztatowych w siedzibie Wnioskodawcy. Jak zadeklarował Wnioskodawca, gazociąg zostanie wykonany z materiałów spełniających obowiązujące normy techniczne, posiadających wymagane atesty.

- b) *Powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub*

których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Z uwagi na zakres planowanego przedsięwzięcia i brak znaczącego oddziaływania na etapie eksploatacji nie przewiduje się kumulowania oddziaływania, które mogłoby spowodować wystąpienie znacznego negatywnego oddziaływania na środowisko.

c) Różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie, na którym znajduje się istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia. Biorąc pod uwagę charakter i lokalizację przedsięwzięcia oraz zakres planowanych prac, realizacja przedmiotowej inwestycji nie powinna wpłynąć na różnorodność biologiczną na terenie inwestycji i w zasięgu jej oddziaływania.

Na etapie realizacji inwestycji wykorzystywane będą typowe dla tego typu prac budowlanych i ziemnych materiały, i jak wskazuje Wnioskodawca – posiadające wymagane atesty i spełniające obowiązujące normy techniczne. Na etapie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia wykorzystywane będą woda, surowce mineralne i materiały oraz paliwa i energia.

Woda na potrzeby technologiczne pozyskiwana będzie z sieci wodociągowej lub zostanie dowieziona do miejsca prób w zbiorniku. Podczas budowy występować będzie niewielkie zapotrzebowanie na energię elektryczną do zasilania m.in. zaplecza budowy.

Na etapie eksploatacji przedmiotowe przedsięwzięcie odbywać się będzie właściwie bezobsługowo i nie będzie wymagało wykorzystywania jakichkolwiek zasobów naturalnych.

d) Emisji i występowania innych uciążliwości:

Na etapie realizacji robót budowlanych przedsięwzięcie będzie powodowało lokalne, krótkotrwale oddziaływanie na środowisko naturalne. W fazie realizacji robót możliwa będzie zwiększona emisja czynników takich jak np.: hałas, wibracje, pyły, wynikająca z technologii prowadzonych robót oraz używanych pojazdów, maszyn i urządzeń. Faza realizacji wiązała się będzie z emisją zanieczyszczeń gazowych do powietrza atmosferycznego, pochodzącą z układów wydechowych silników spalinowych maszyn i urządzeń używanych przy pracach budowlanych.

Powyższe oddziaływania będą miały charakter przejściowy, będą się zmieniały w zależności od fazy realizacji robót i ustąpią po zakończeniu planowanych prac, nie powodując trwałych zmian w środowisku. Wykorzystywany w trakcie prac sprzęt budowlany i środki transportu będą generować hałas. Hałas ten będzie miał jednak charakter okresowy i uciążliwości z nim związane ustaną wraz z zakończeniem ww. prac, które będą prowadzone jedynie w porze dziennej. Biorąc pod uwagę powyższe oraz informacje przedstawione w *Kip*, etap realizacji inwestycji nie powinien powodować długotrwałych uciążliwości hałasu na terenach chronionych akustycznie zlokalizowanych w sąsiedztwie terenu przedsięwzięcia.

W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi z potencjalnych wycieków z silników spalinowych maszyn, tankowanie pojazdów i maszyn odbywało się poza terenem przedsięwzięcia.

W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia powstawały będą odpady związane z prowadzeniem robót ziemnych, pracami demontażowymi i montażowymi na gazociągu (w tym spawalniczymi), pracami związanymi z zabezpieczeniem antykorozyjnym gazociągu oraz robotami wykończeniowymi. Odpady, które powstaną podczas prowadzonych robót budowlanych będą segregowane i gromadzone na wydzielonej części terenu zajętego na czas robót. W razie potrzeby odpady gromadzone będą w odpowiednich oznakowanych pojemnikach. Wszystkie odpady zostaną przekazywane do zagospodarowania uprawnionym podmiotom.

Teren po realizacji inwestycji zostanie odtworzony.

Na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko ani wprowadzania do środowiska jakichkolwiek substancji i energii. Eksploatowany gazociąg nie będzie powodować emisji zanieczyszczeń czy hałasu.

e) Ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Podczas prowadzonych prac może dojść do awarii lub wypadku skutkującego uszkodzeniem pojazdów lub sprzętu mechanicznego i wycieku substancji ropopochodnych. W *Kip* określono sposób postępowania w przypadku tego typu zdarzenia.

Biorąc pod uwagę charakter i niewielką skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia awarii. Rodzaj planowanych do zastosowania materiałów oraz odpowiednia technologia wykonania zapewniają trwałość i szczelność inwestycji oraz bezawaryjność pracy. Planowane do zastosowania materiały, jak wskazano w materiale dowodowym, posiadać będą niezbędne atesty i certyfikaty oraz są dostosowane do ekstremalnych zjawisk zachodzących w środowisku związanych ze zmianami klimatu.

Ze względu na zakres, specyfikę oraz sposób realizacji przedmiotowej inwestycji, zmiany klimatu nie będą miały wpływu na przedmiotowe przedsięwzięcie, a ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej jest mało prawdopodobne. Planowane przedsięwzięcie, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji, nie wpłynie w żaden sposób na ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej oraz nie przyczyni się do niej. Realizacja przedsięwzięcia, ze względu na skalę oraz zakres nie powinna wywierać mierzalnego wpływu na stan warunków klimatycznych.

f) Przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko w przypadkach, gdy planuje się ich powstawanie:

Podczas realizacji robót będą powstawać głównie odpady budowlane m.in.: odpady technologiczne (stalowe, izolacyjne) oraz odpady budowlane (np. gruz betonowy, nieużyteczny grunt, piasek, itp.). Wszelkie odpady powstające na etapie realizacji inwestycji składowane będą na terenie prowadzonych robót, w wydzielonych i oznaczonych miejscach, a w razie potrzeby gromadzone w odpowiednich oznakowanych pojemnikach.

W trakcie eksploatacji gazociągu, poza pracami związanymi z bieżącym utrzymaniem gazociągu, nie będą generowane odpady.

g) Zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikające z emisji:

Analizując cechy planowanego przedsięwzięcia stwierdzono, że nie powinno ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w ramach *specustawy gazowej*, w myśl art. 59a ust. 4 pkt 6 *ustawy o oś*, dla tego przedsięwzięcia nie jest wymagana weryfikacja zgodności lokalizacji inwestycji z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

a) Obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek:

W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne, siedliska łąkowe i ujścia rzek.

b) Obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Biorąc pod uwagę lokalizację przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność analizowania wpływu na obszary wybrzeży i środowisko morskie. Obszary te nie występują w sąsiedztwie inwestycji.

c) Obszary górskie lub leśne:

W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary górskie ani leśne.

d) Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Z opinii Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 27 maja 2025 r. wynika, że planowana inwestycja znajduje się w zasięgu strefy ochronnej ujęcia wód powierzchniowych – terenu ochrony pośredniej. Planowane przedsięwzięcie, co należy podkreślić, dotyczy przebudowy istniejącego gazociągu, który już obecnie jest zlokalizowany w strefie ochrony pośredniej, a planowane prace związane są z poprawą funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowania gazociągu przesyłowego DN300, MOP 5,5 MPa Zamknięcie Obwodnicy Wrocławia i nie stanowią realizacji nowego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. Zamierzenie nie

może naruszać zakazów określonych dla tej strefy w rozporządzeniu Nr 1/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej dla miasta Wrocławia (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189). W zasięgu planowanej inwestycji nie znajdują się ujęcia wód podziemnych ani powierzchniowych.

Działki inwestycyjne o numerach ewidencyjnych: 525/5, 525/6 oraz 525/7 obręb Siechnice, gmina Siechnice:

- znajdują się w zasięgu istniejących i projektowanych polderów zalewowych, na terenie międzywala. Teren inwestycji stanowi obszar szczególnego zagrożenia powodzią (OSZP) i według aktualnych map zagrożenia powodziowego (MZP) i map ryzyka powodziowego (MRP) znajduje się w zasięgu zalewu wody $Q = 0,2\%$, 1% i 10% . Dla tych terenów wystąpienie powodzi jest uznane jako średnie i wysokie. Wskazane działki stanowią obszary szczególnego zagrożenia powodzią, na których obowiązują przepisy odrębne określone w *Prawie wodnym*.
- planowane przedsięwzięcie znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (320) Pradolina rzeki Odra (S Wrocław).
- e) *Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:*

W zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary przylegające do jezior, ujścia rzek, a także wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody – w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.). Najbliżej położony obszar Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków Grądy Odrzańskie (PLB020002) znajduje się w odległości ok. 180 m. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza korytarzami ekologicznymi.

Z uwagi na powyższe uwarunkowania, a także charakter przedsięwzięcia i zakres planowanych prac stwierdzono, że przy zastosowaniu wyżej wskazanych warunków, inwestycja nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na cele ochrony ww. obszaru Natura 2000 oraz różnorodność biologiczną.

- f) *Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:*

Jak wskazał Wnioskodawca, planowane przedsięwzięcie po zrealizowaniu nie spowoduje przekroczeń standardów jakości środowiska. W dokumentacji nie wykazano przekroczeń standardów jakości środowiska na terenie inwestycji.

- g) *Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:*

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, ww. obszary nie występują na terenie i w sąsiedztwie inwestycji.

Etap eksploatacji inwestycji będzie miał minimalny wpływ na krajobraz.

Po zakończeniu prac budowlanych i montażowych, teren zostanie odtworzony, co oznacza, że jakiekolwiek zmiany wprowadzane w trakcie realizacji inwestycji będą tymczasowe i odwracalne. Ponadto etap eksploatacji nie będzie związany z pojawieniem się nowych obiektów w krajobrazie.

- h) *Gęstość zaludnienia:*

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na peryferiach miasta Siechnice w powiecie wrocławskim. Liczba mieszkańców miasta Siechnice wynosi 9 201 osób. Samo zamierzenie realizowane będzie poza terenem zabudowy mieszkaniowej. Najbliższe tereny z zabudową zlokalizowane są w odległości ok. 920 m.

- i) *Obszary przylegające do jezior:*

W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary przylegające do jezior.

- j) *Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:*

Nie występują w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.

- k) *Wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:*

Organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej w swoim stanowisku wskazał, iż zgodnie z obowiązującymi zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia

16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r., poz. 335), dalej zwanym *Planem* i podziałem Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP) przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami – JCWP Oława od Pogródki do ujścia o kodzie RW600011133499. JCWP została oceniona jako silnie zmieniona część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry potencjał ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D, zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych, oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry. Dla JCWP określono odstępstwa polegające na:

- odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych, co jest związane z brakiem osiągnięcia (lub zagrożenia) celów środowiskowych JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny; MMI; bromowane difenyletery(b), rtęć(b), heptachlor(b). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań),
- złagodzeniu celów środowiskowych, co jest związane z brakiem ich osiągnięcia (lub zagrożenia) w zakresie wskaźników: benzo(a)piren(w). Jest to spowodowane czynnikami, które trwale uniemożliwiają osiągnięcie celów środowiskowych. Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno-gospodarcze i na obecnym etapie stwierdza się brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań).

Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie JCWPd nr 6000109 o kodzie PLGW6000109, która zgodnie z *Planem* charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilościowy. Daną JCWPd charakteryzuje ilościowy rodzaj presji determinującej jej stan wód.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku *Kip*, uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących jej wpływ na środowisko oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

Teren inwestycji znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. Na terenie wskazanych działek inwestycyjnych brak ujęć wód, jednakże wnioskowany obszar przedsięwzięcia znajduje się na terenie strefy ochrony pośredniej ujęcia wody powierzchniowej dla miasta Wrocławia zlokalizowanej na terenie miasta Wrocław oraz powiatów: wrocławskiego, oławskiego w województwie dolnośląskim oraz powiatu brzeskiego w województwie opolskim. Teren inwestycji położony jest na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 320 – Pradolina rzeki Odra (S Wrocław). W rejonie przedsięwzięcia zlokalizowane są liczne rowy melioracyjne, z przepustami w tym: R-Oł.3-3-2, R-Oł.3-3, R-Oł.3. Przedmiotowy obszar znajduje się w bliskiej odległości od cieku Oława, określonego jako JCWP Oława od Pogródki do ujścia. Teren inwestycyjny nie znajduje się na obszarze występowania osuwisk i terenów zagrożonych ich występowaniem. Obszar inwestycyjny znajduje się pomiędzy wałami przeciwpowodziowymi oraz na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

Prowadzenie prac zaplanowano w okresie obniżonych opadów przy jednoczesnej czynności monitorowania poziomu rzeki Oławy i Odry.

Jeśli w trakcie realizacji prac wystąpi konieczność wykonania odwodnienia wykopów, prace zostaną poprowadzone w sposób nie pogarszający środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wody z wykopów zostaną odprowadzone przez Wnioskodawcę poza teren ochrony pośredniej wody powierzchniowej dla miasta Wrocławia poprzez skorzystanie z cystern samochodowych.

Działki inwestycyjne o numerach ewidencyjnych: 525/5, 525/6 oraz 525/7 obręb Siechnice, gmina Siechnice:

1. zlokalizowane są na terenie ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej dla miasta Wrocławia wyznaczonej na podstawie *Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr 1/2013 z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej dla miasta Wrocławia zlokalizowanej na terenie m. Wrocław oraz powiatów: wrocławskiego, oławskiego w województwie dolnośląskim oraz powiatu brzeskiego w województwie opolskim wraz z rozporządzeniem zmieniającym nr 6/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r., o której mowa w art. 120 ustawy Prawo wodne*. I chociaż w zasięgu planowanej inwestycji nie znajdują się ujęcia wód podziemnych ani powierzchniowych, nie zmienia to faktu dostosowania prac budowlanych do zakazów i nakazów ustanowionych dla tej strefy ochrony pośredniej,
2. znajdują się w zasięgu istniejących i projektowanych polderów zalewowych, na terenie międzywała. Teren inwestycji stanowi obszar szczególnego zagrożenia powodzią (OSZP) i według aktualnych map zagrożenia powodziowego (MZP) i map ryzyka powodziowego (MRP) znajduje się w zasięgu zalewu wody $Q = 0,2\%$, 1% i 10% . Dla tych terenów wystąpienie powodzi jest uznane jako średnie i wysokie. Wskazane działki stanowią obszary szczególnego zagrożenia powodzią, na których obowiązują przepisy odrębne określone w *Prawie wodnym* (na tym terenie obowiązują zakazy określone w art. 77 ust.1 pkt 3 cytowane regulacji – w tym m.in. lokalizowania nowych obiektów budowlanych i przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, oraz gromadzenia ścieków, środków chemicznych, a także substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody) i wymóg uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w myśl art. 390 *Prawa wodnego*,
3. planowane przedsięwzięcie znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (320) Pradolina rzeki Odra (S Wrocław).

Jak wskazano w opinii Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 27 maja 2025 r. ze względu na dotychczasowe przeznaczenie terenu, na którym ma zostać zrealizowane przedsięwzięcie może na nim wystąpić niezinwentaryzowana sieć drenarska. W przypadku jej odkrycia podczas prac budowlanych, fakt ten należy natychmiast zgłosić właściwemu podmiotowi. W takim przypadku, jak wskazano w ww. stanowisku, koniecznym będzie wykonanie przebudowy istniejącego systemu drenarskiego w sposób umożliwiający dalsze jego działanie, gdyż pozostawienie uszkodzonej sieci drenarskiej może doprowadzić do zaburzenia stosunków powietrzno-wodnych w gruncie, skutkując lokalnymi wymokliskami oraz podtopieniami w obiektach budowlanych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie. Zdarzenia takie oraz działania są regulowane odrębnymi przepisami prawa.

3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, wynikające z:

- a) *Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:*

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa oddalona jest od planowanego gazociągu o ok. 920 m. Biorąc pod uwagę niewielki zasięg oddziaływania inwestycji, zakres inwestycji oraz fakt, iż oddziaływanie ograniczy się do etapu realizacji przedsięwzięcia stwierdzono, że inwestycja nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na ludzi. Odpowiednia technologia wykonania oraz m.in. poddanie elementów sieci gazowej próbom szczelności i wytrzymałości, zabezpieczenie ich przed korozją, zapewnią trwałość i szczelność sieci, co zminimalizuje oddziaływanie inwestycji na etapie jej eksploatacji.

- b) *Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:*

Z uwagi na lokalizację planowanej inwestycji, ograniczony i lokalny zasięg jej oddziaływania oraz odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

- c) *Charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:*

Ze względu na rodzaj przedsięwzięcia nie przewiduje się występowania oddziaływań o charakterze złożonym i wywierających wpływ na istniejącą infrastrukturę techniczną. Przewidywany termin rozpoczęcia oddziaływania nastąpi w momencie rozpoczęcia prac budowlanych.

- d) *Prawdopodobieństwa oddziaływania:*

Na etapie budowy przedmiotowe przedsięwzięcie będzie generowało oddziaływania typowe dla tej fazy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji można spodziewać się uciążliwości i oddziaływań w zakresie emisji hałasu, zanieczyszczenia powietrza oraz wytwarzania odpadów. Istnieje także możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego przez substancje ropopochodne z potencjalnych wycieków z silników spalinowych maszyn i środków transportu. Inwestycja po zrealizowaniu nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska.

- e) *Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:*

Uciążliwości związane z realizacją inwestycji będą miały charakter lokalny, obejmujący obszar robót – ustaną po realizacji przedsięwzięcia, będą zatem odwracalne. Na etapie eksploatacji, podczas prawidłowego funkcjonowania, planowana inwestycja nie powinna wiązać się z emisją zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, uciążliwościami akustycznymi, zagrożeniem dla środowiska wodno-gruntowego oraz powstawaniem odpadów czy ścieków.

- f) *Powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:*

Z uwagi na charakter inwestycji oraz jej ograniczone oddziaływanie, nie powinno dochodzić do oddziaływania skumulowanego z innymi przedsięwzięciami.

- g) *Możliwości ograniczenia oddziaływania:*

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na etapie realizacji i eksploatacji planowane jest m.in. zastosowanie następujących rozwiązań chroniących środowisko:

- prace prowadzone będą w porze dziennej,
- wytwarzane odpady przekazane będą uprawnionym podmiotom, celem ich dalszego zagospodarowania,
- działania prewencyjne w postaci kontroli stref oraz trasy gazociągów z ziemi i z powietrza,
- czyszczenie i badanie gazociągów tłokami,
- przeglądy i konserwacja elementów sieci przesyłowej,
- sprawdzanie działania i konserwacja armatury i napędów armatury,
- badania i pomiary w czynnej ochronie przeciwkorozyjnej,
- planowane jest stosowanie wysokiej jakości materiałów konstrukcyjnych posiadających niezbędne atesty i certyfikaty (w tym zastosowanie nowoczesnych zabezpieczeń antykorozyjnych), które zapewnią trwałość i szczelność całej inwestycji.

Zaplanowana przez Wnioskodawcę organizacja i technologia robót budowlanych powinna maksymalnie ograniczyć prognozowane oddziaływanie na środowisko.

Ponadto w sentencji niniejszej decyzji nałożono warunki, których przestrzeganie na etapie realizacji przedsięwzięcia zminimalizuje możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko.

Zapisy warunku I.1 nałożono, aby zminimalizować negatywne oddziaływania związane z prowadzeniem prac ziemnych na gatunki ptaków. Prawie wszystkie gatunki ptaków przebywające na terytorium Polski podlegają ochronie gatunkowej w myśl *rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 2380)*, w stosunku do których obowiązują określone zakazy, m.in. zakaz

niszczenia gniazd, siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania. Udział specjalisty ornitologa w przypadku realizacji prac w okresie lęgowym ptaków ma zagwarantować, iż prace związane z realizacją inwestycji będą wykonywane bez szkody dla tych zwierząt.

W celu ograniczenia śmiertelności drobnych zwierząt, m.in. małych ssaków, płazów i gadów – gatunków objętych ochroną na mocy *rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt*, nałożono warunek I.2.

Warunki I.3 – I.5 mają na celu zabezpieczenie drzew i krzewów narażonych na uszkodzenia mechaniczne w trakcie realizacji prac, w szczególności poprzez zminimalizowanie zagrożenia uszkodzenia pni drzew i ich korzeni.

W przypadku niemożliwych do wykluczenia kolizji ze stanowiskami zwierząt, roślin i grzybów gatunków chronionych na mocy *rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt*, *rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 1409)* oraz *rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. poz. 1408)*, w stosunku do których obowiązują zakazy określone w ww. *rozporządzeniach*, przed rozpoczęciem prac Inwestor winien uzyskać odrębne zezwolenie właściwego organu na czynności zakazane w stosunku do tych gatunków, zgodnie z art. 56, w związku z art. 51 i 52 *ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody*, a w przypadku uzyskania takiego zezwolenia – prace prowadzić z uwzględnieniem warunków wynikających z zezwolenia.

W celu zminimalizowania potencjalnych zagrożeń dla środowiska wodno-gruntowego, w oraz wykluczenia przedostawania się zanieczyszczeń (w szczególności substancji ropopochodnych) do środowiska wodnego i do gleby nałożono warunki określone w punktach: I.6 – I.9.

W celu zminimalizowania hałasu na najbliższych terenach chronionych akustycznie nałożono warunek I.10, którego przestrzeganie przyczyni się do ograniczenia uciążliwości akustycznej na etapie realizacji przedsięwzięcia.

Mając na uwadze powyższe, realizacja przedsięwzięcia i jego funkcjonowanie nie powinny być źródłem znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. Planowane przedsięwzięcie po zrealizowaniu nie powinno spowodować przekroczenia standardów jakości środowiska. Na etapie eksploatacji nie stwierdzono potrzeby stosowania działań minimalizujących oddziaływanie w zakresie ochrony powietrza, klimatu akustycznego i ochrony środowiska gruntowo-wodnego. Nie przewiduje się również znaczącego oddziaływania funkcjonowania inwestycji na klimat i jego zmiany.

Na podstawie dostarczonych przez Wnioskodawcę danych, w tym informacji zawartych w *Kip* i jej uzupełnieniu, oraz biorąc pod uwagę wynik analizy szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określonych w art. 63 *ust. 1 ustawy ooś*, Regionalny Dyrektor uznał, że można odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko na etapie postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przed wydaniem niniejszej decyzji, na zasadzie określonej w art. 10 § 1 *ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego*, dalej zwanej *Kpa*, zawiadomieniem z dnia 5 czerwca 2025 r., znak: WOOS.420.5.2025.SD.8, Regionalny Dyrektor poinformował strony postępowania o uzyskanych opiniach, jak również o zebraniu materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, a także o przysługującym stronom prawie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem przedmiotowej decyzji administracyjnej i o miejscu przechowywania akt sprawy. W ww. zawiadomieniu Regionalny Dyrektor poinformował, że rozstrzygnięcie kończące postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie zostanie wydane nie wcześniej niż po upływie siedmiu dni od dnia skutecznego doręczenia zawiadomienia.

W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania przedmiotowej decyzji organ ochrony środowiska jako dowód dopuścił wszystko, co mogło przyczynić się do właściwego rozstrzygnięcia sprawy, co do istoty, a podstawą do jej rozstrzygnięcia była ocena całego materiału dowodowego zgromadzonego w toku postępowania, czym organ spełnił warunki art. 7, art. 75 § 1 i art. 80 *Kpa*.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.
Integralną część decyzji stanowi załącznik, tj. Charakterystyka Przedsięwzięcia.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji, zgodnie 129 § 1 i § 2 *Kpa*, przysługuje stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, wniesione za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a *Kpa* w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska we Wrocławiu
p.o. Regionalny Konserwator Przyrody
we Wrocławiu

Katarzyna Łapińska

*/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/*

Dokonano opłaty skarbowej za wydanie niniejszej decyzji w wysokości 205 PLN oraz opłaty od pełnomocnictwa w wysokości 17 PLN na konto Gminy Wrocław nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Otrzymują:

1. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
reprezentowany przez pełnomocnika:



2. Waldemar Kostrzycki
3. Aleksander Kostrzycki
4. Skarb Państwa – Starosta Powiatu
Wrocławskiego
Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
– wysyłka poprzez ePUAP
5. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Żelazna 59A
00-848 Warszawa
6. Burmistrz Siechnic
ul. Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
– wysyłka przez ePUAP

Do wiadomości:

1. Dołnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław – wysyłka poprzez ePUAP
2. Dyrektor Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wyb. Wyspiańskiego 39, 50-370 Wrocław – wysyłka poprzez ePUAP

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	239070.1253540.1370119
Nazwa dokumentu	9-WOOS.420.5.2025.SD.9 decyzja z warunkami.pdf
Tytuł dokumentu	9-WOOS.420.5.2025.SD.9 decyzja z warunkami
Sygnatura dokumentu	WOOS.420.5.2025
Data dokumentu	2025-07-14 09:33:11
Skrót dokumentu	52AF566E888A90FDA4D0C563732053F5BD27D56B
Wersja dokumentu	1.1
Data podpisu	2025-07-14
Sygnatariusz	Katarzyna Łapińska
Stanowisko	REGIONALNY DYREKTOR
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.128.103.103.
Data wydruku:	2025-07-14 14:50:13
Autor wydruku:	DUDEK SYLWIA