



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu

HK.9020.226.2025
Wałcz, 2025-10-09


KOMUNIKAT Nr 33/2025

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu z dnia 09.10.2025 r. w sprawie **braku przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu Wałcz**, gmina Miejska Wałcz, powiat wałecki, zaopatrującego ok. 23 300 mieszkańców miejscowości: Wałcz, Ostrowiec, Kołatnik i Pluskota.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu po zapoznaniu się z otrzymanymi w dniu 09.10.2025 r. wynikami badań próbek wody pobranych w dniu 08.10.2025 r., stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na obecność bakterii grupy coli oraz *Escherichia coli*.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu **nie może** być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
2. Woda **nie może** być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda **nie nadaje się** do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
4. Woda **może być** wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Plac Polski 1, 78-600 Wałcz zarządzający wodociągiem Wałcz został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

Aneta Fijołek

p.o. Kierownika Oddziału Nadzoru Bieżącego i Zapobiegawczego z upoważnienia
p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu

/pismo zostało wydane w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałczu
ul. Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 54 | 78-600 Wałcz
+48 67 258 23 31
psse.walcz@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-68332-18191-CBTEA-24