



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie

HK.9022.2.286.2026.MK
Ostróda, 2026-07-15

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie
z 15.07.2026 r.

dla odbiorców wody zaopatrywanych ze Stacji Uzdatniania Wody w Gierzwałdzie.

Woda z wodociągu publicznego w Gierzwałdzie zaopatruje w wodę miejscowości:
Domkowo, Dylewko, Dylewo, Gierzwałd, Głądy, Grabiczki, Kalwa, Kitnowo, Korsztyn, Szczepankowo, Zapieka.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie informuje, że 09.07.2026 r. oraz 10.07.2026 r. pobrano w ramach kontroli wewnętrznej próby wody do badań z wodociągu publicznego Gierzwałd.

Na podstawie mikrobiologicznych wyników badań próbek wody pobranych z SUW i sieci wodociągowej stwierdzono zwiększoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C po 72h w ilości >300 jtk/1ml. W związku z powyższym do czasu uzyskania poprawy składu mikrobiologicznego wody, należy spożywać wodę wyłącznie po przegotowaniu. Do celów bytowych woda może być używana bez ograniczeń.



Komunikat obowiązuje do odwołania.



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
ul. Tadeusza Kościuszki 2 | 14-100 Ostróda
+48 896460870
adres e-mail: psse.ostroda@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-30746-98721-JDTCF-17