

Katowice, dnia 20 sierpnia 2026 r.

INFORMACJA Nr 33/2026/EW

o wypadku poparzenia łukiem elektrycznym, powodującym czasową niezdolność do pracy, zaistniałym w dniu 7 sierpnia 2026 r. w oddziale G-14 w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna” w Polkowicach.

W dniu 7 sierpnia 2026 r. na zmianie I wielozmianowego systemu pracy (dalej: „WSP”) około godziny 9³⁰ zaistniał wypadek poparzenia łukiem elektrycznym, podczas przechodzenia stażysty chodnikiem W-159a w polu eksploatacyjnym SI-XXV/6, w oddziale G-14, rejonu GG-2, w zakładzie górniczym ZG „Rudna”.

Na spągu chodnika W-159a na wysokości pasa P-30, zabudowany był zestaw klimatyzacyjny, zasilany energią elektryczną o napięciu 500 V z kopalnianego zestawu zasilającego typu KZZ-2W/KL/PL/500V, który z kolei zasilany był przewodem elektrycznym typu H07RN-F 5G10 z zestawu kopalnianego ZK-05.2/4/Z. Przewód ten zwisając dotykał lutniociągu Ø 800 odprowadzającego powietrze z ww. zestawu klimatyzacyjnego.

Stażysta, przechodząc chodnikiem W-159a od pasa P-30 w kierunku pasa P-31, otarł się prawym ramieniem o zwisający przewód elektryczny lub lutniociąg, w wyniku czego poczuł mrowienie w ramieniu. Poszkodowany poinformował o zdarzeniu sztygara oddziałowego oddziału G-14, który pojawił się na miejscu w związku z wykonywanym obchodem wyrobisk. Następnie około godziny 11⁰⁰ stażysta został wydany na powierzchnię i udał się do punktu pomocy medycznej przy szybie R-IX, skąd karetką został przewieziony na SOR szpitala miejskiego, gdzie przebywał na obserwacji do dnia 11 sierpnia 2026 r. Według wstępnej opinii lekarskiej poszkodowany doznał oparzenia I stopnia łukiem elektrycznym prawego ramienia.

W czasie oględzin miejsca wypadku stwierdzono uszkodzenie zewnętrznej powłoki przewodu 500 V typu H07RN-F 5G10 oraz izolacji bezpośredniej dwóch żył roboczych, wskutek czego doszło do zwarcia dwufazowego o czym świadczyły przepalone dwie wkładki topikowe w odpływie zestawu kopalnianego ZK-05.2/4/Z oraz skropliny żył kabla w miejscu uszkodzenia.

W związku ze zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wstrzymał ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna”, w części dotyczącej eksploatacji instalacji elektrycznej niskiego napięcia o napięciu 500 V zasilanej z drugiego odpływu stacji transformatorowej typu INSp/4-630/10-6/05 o numerze zakładowym 545, do czasu doprowadzenia stanu technicznego zatrzymanej instalacji elektrycznej 500 V do zgodności z dokumentacją techniczno-ruchową, przeprowadzenia odbioru technicznego i uzyskania zezwolenia kierownika ruchu zakładu górniczego na oddanie jej do ruchu.

Dalsze działania Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu zostaną podjęte w toku prowadzonych badań przyczyn i okoliczności wypadku.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.