



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu

HŚ.9022.5.5.2026

Zgierz, dnia 27.03.2026 r.

Ocena obszarowa jakości wody dla Miasta i Gminy Stryków za 2025 r.

Na podstawie § 23 ust. 1, 2, 3 pkt. 2, ust 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r. poz. 2294) oraz przeprowadzonych w 2024 r. badań wody w zakresie monitoringu parametrów grupy A i grupy B, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu przeprowadził ocenę obszarową jakości wody dostarczanej konsumentom z Miasta i Gminy Stryków.

Za produkcję i uzdatnianie wody odpowiedzialny jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie, ul. Batorego 25, który nadzoruje 9 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia:

- Wodociąg miejski Stryków, zaopatrujący ok. 3900 osób z miasta Stryków i z kilku wsi obszaru wiejskiego gminy, wyprodukował 305 140 m³ wody/rok, średnio 836 m³ wody/dobę;
- Wodociąg Bratoszewice, zaopatrujący ok. 1870 osób, wyprodukował 133 225 m³ wody/rok, średnio ok. 365 m³ wody/dobę;
- Wodociąg Dobra, zaopatrujący ok. 1264 osoby, wyprodukował 112 055 m³ wody/rok, średnio ok. 307 m³ wody/dobę;
- Wodociąg Koźle, zaopatrujący ok. 1009 osób, wyprodukował 81 395 m³ wody/rok, średnio ok. 223 m³ wody/dobę;
- Wodociąg Zelgoszcz, zaopatrujący ok. 1180 osób, wyprodukował 103 295 m³ wody/rok, średnio ok. 283 m³ wody/dobę;
- Wodociąg Ługi, zaopatrujący ok. 820 osób, wyprodukował 108 405 m³ wody/rok, średnio ok. 297 m³ wody/dobę;
- Wodociąg Lipka (Kolonія Niesułków), zaopatrujący ok. 610 osób, wyprodukował 40 880 m³ wody/rok, ok. 112 m³ wody/dobę,
- Wodociąg Warszawice, zaopatrujący ok. 220 osób, wyprodukował 22 265 m³ wody/rok, średnio ok. 61m³ wody/dobę,
- Wodociąg Sierźnia, zaopatrujący ok. 260 osób, wyprodukował 25 185 m³ wody/rok, średnio ok. 69 m³ wody/dobę.

Woda zasilająca miasto Stryków pochodzi z ujęcia jurajskiego zasilanego studnią głębinową o głębokości ponad 200 m natomiast wodociągi wiejskie zasilane są w większości z ujęć głębinowych ujmujących czwartorzędowy poziom wodonośny.

We wszystkich ujęciach z wyjątkiem ujęcia w Dobrej woda podlega uzdatnianiu poprzez jej filtrowanie na złożach żwirowych, usuwających nadmiar żelaza i manganu, napowietrzaniu oraz stałej dezynfekcji podchlorynem sodu. Woda z ujęcia w Dobrej podlega jedynie napowietrzaniu i okresowej dezynfekcji.

W 2025 r. woda ze wszystkich wodociągów zasilających Miasto i Gminę Stryków spełniała obowiązujące wymagania mikrobiologiczne. W wodociągu wiejskim Sierźnia stwierdzono podwyższony poziom żelaza, wszczęte w tym zakresie postępowanie administracyjne zostało umorzone z uwagi na niezwłoczne podjęcie skutecznych działań naprawczych przez zarządcę wodociągu.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu
ul. Andrzeja Struga 23 | 95-100 Zgierz
+48 42 291 96 14
sekretariat.psse.zgierz@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-23282-75048-VBWSV-29

Woda w pozostałych wodociągach spełniała obowiązujące wymagania fizykochemiczne. We wszystkich wodociągach kontrolne badania wody w zakresie poziomu chloru wolnego i ubocznych produktów dezynfekcji nie wykazywały przekroczeń dopuszczalnych norm. Zarządca wodociągu realizował kontrolę wewnętrzną jakości produkowanej wody zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu harmonogramem i terminowo przekazywał sprawozdania z badań wody. Badania wody w ramach kontroli wewnętrznej wykonywane były w laboratorium posiadającym akredytację metod badawczych i zatwierdzonym przez właściwego terenowo inspektora sanitarnego. W okresie objętym oceną nie rejestrowano zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na obszarze Miasta i Gminy Stryków ani interwencji konsumentów na jakość organoleptyczną dostarczanej wody. Nie prowadzono postępowań administracyjnych dotyczących jakości wody w powyższych wodociągach.

Na podstawie przeprowadzonych w 2025 roku badań jakości wody w ramach kontroli urzędowej państwowej inspekcji sanitarnej i kontroli wewnętrznej prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu nie stwierdził zagrożeń ze strony dostarczanej wody dla zdrowia populacji Miasta i Gminy Stryków, która korzysta z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia.

Na terenie Gminy Stryków funkcjonują ponadto dwa zgłoszone do PPIS w Zgierzu wodociągi indywidualne:

- 1/ wodociąg firmy LEK S.A., służący do celów produkcyjnych oraz socjalnych dla zatrudnianych pracowników
- 2/ wodociąg firmy Excellence Sp. z o. o., woda wykorzystywana jest do produkcji spożywczej i na cele socjalne.

Właściciele ujęć prowadzą regularną kontrolę wewnętrzną jakości dostarczanej wody, zgodnie z harmonogramami badań uzgodnionymi z PPIS w Zgierzu, a wydobywana z nich woda, po uzdatnieniu spełniała obowiązujące wymagania.

Barbara Wieteska

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Zgierzu
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta-Gminy Stryków
2. Starosta Powiatu Zgierskiego
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie