



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie

KOMUNIKAT

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie z 3 września 2026 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej do strefy zaopatrzenia MIERZEJEWO zaopatrującej w wodę mieszkańców miejscowości: Mierzejewo, Oporowo, Oporówko, Lubonia i Grabówiec.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie informuje, że przeprowadzone badania wody w strefie zaopatrzenia MIERZEJEWO wykazały, że jakość wody jest niezgodna z wartością parametryczną określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) w zakresie enterokoków jelitowych.


Wyniki badań laboratoryjnych wykazały **enterokoki jelitowe w ilości 1 jtk w 100 ml wody** (wartość parametryczna wynosi 0 jtk w 100 ml.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie stwierdza:

BRAK PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI.

Wody nie należy wykorzystywać do celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze (tj. do picia, przygotowania posiłków, potraw, do mycia i płukania warzyw oraz owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli).

Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych i celów sanitarnych (tj. WC).



Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748)

Zarządca został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Informacja dotyczy wszystkich konsumentów korzystających z wody na ww. obszarze, ze szczególnym uwzględnieniem grup wrażliwych takich jak: niemowlęta, osoby starsze, kobiet w ciąży oraz osoby z obniżoną odpornością.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnej informacji lub komunikatu.

Zdzisław Rzeźniczak
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Lesznie

/dokument podpisany elektronicznie/