



Słupsk, dnia 06 MAR. 2025

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.71.2025.WR

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 10.HK.2025

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 416), w związku z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)

**dokonał oceny obszarowej jakości wody do spożycia przez ludzi
dla miasta Ustki za 2024 r.**

1. Wykaz producentów wody zaopatrujących ludność z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz dostarczających wodę z indywidualnych ujęć jako część działalności handlowej lub do budynków użyteczności publicznej:
 - Wodociągi Ustka Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 14, 76-270 Ustka, eksploatowały 1 urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, które zaopatrywało mieszkańców miasta Ustki.
- 2.a) Wielkość produkcji wody dostarczanej od poszczególnych producentów i sposób jej uzdatniania:
 - urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Ustka -2854,0 m³/d
 - urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Ustka usuwanie: Fe/Mn
- 2.b) Liczba ludności zaopatrywana w wodę:
 - urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wodociągi Ustka 12831 mieszkańców
- 2.c) Jakość wody, sposób jej uzdatniania i dezynfekcji.

Dostarczana konsumentom woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego z systemem uzdatniania wody w zakresie usuwania żelaza i manganu spełniała w 2024 r. wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone w § 3). Ujmowana woda głębinowa nie wymagała stałej dezynfekcji.
- 2.d) Przekroczenie wartości dopuszczalnej parametrów jakości wody wraz ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie konsumentów.

W 2024 r. stwierdzono przekroczenie manganu; nie odnotowano skutków zdrowotnych u konsumentów.
- 2.e) Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody na danym obszarze.

W 2024 roku nie odnotowano niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody na terenie miasta Ustki.
- 2.f) Prowadzone postępowanie administracyjne w zakresie jakości wody.

W związku z przekroczeniem wymienionym w pkt. 2.d) w 2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku prowadził postępowanie administracyjne wobec:

 - Wodociągów Ustka Sp. z o.o., ul. Szczecińska 86, 76-200 Słupsk, przedsiębiorstwa nadzorującego urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Ustce.

2.g) Działania prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Działania prowadzone przez Wodociągi Ustka sp. z o.o., polegały na:

- prowadzeniu monitoringu jakości wody;
- przekazywaniu Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Słupsku wyników z przeprowadzonych badań kontrolnych jakości wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku

z up. Violetta Dąbrowska

Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

- Burmistrz Miasta Ustki, ul. ks. kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, burmistrz@um.ustka.pl.
- Starosta Powiatu Słupskiego, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, starostwo@powiat.slupsk.pl
- strona internetowa PSSE w Słupsku <https://www.gov.pl/web/psse.slupsk>

aa