



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**

w Dębicy
ul. Parkowa 2
39 – 200 Dębica

Dębica, 15.06.2023 r.

Znak sprawy: PSK.9020.16.2.2023

K O M U N I K A T

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi produkowanej przez urządzenie wodociągowe w Zawadce Brzosteckiej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy po zapoznaniu się ze sprawozdaniami cząstkowymi z badań próbek wody, pobranych w dniu 13.06.2023 r. z urządzenia wodociągowego w Zawadce Brzosteckiej stwierdza, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), z uwagi na ponadnormatywną zawartość bakterii grupy coli, *Escherichii coli* oraz *Enterokoków kałowych*.

W związku z powyższym:

- woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowywania posiłków;
- woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania;
- woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.

Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC.

Producent wody jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych, celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

O zmianie sytuacji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy powiadomi odrębnym komunikatem.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Dębicy
Barbara Więcek
Barbara Więcek