Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Białystok, 25 listopada 2026 r.
Znak sprawy HK.903.743.2026

KOMUNIKAT Nr HK/154/K/2026


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w wodzie z indywidualnego ujęcia wody Krokus Sobolewo zaopatrującego mieszkańców części miejscowości Sobolewo stwierdzono w jednej próbce wody przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie **ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h w 1 ml wody - powyżej 300 jtk/ml wody.**

Zgodnie z załącznikiem nr 1 część C tab. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz 748) w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h nie powinna przekraczać 100 jtk/1 ml wody.

Przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h nie stwarza istotnego zagrożenia dla konsumentów.

Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowywania posiłków dla osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS), mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń należy gotować minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



2 min

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku
Urszula Połowianiuk
Specjalista epidemiolog
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku
ul. Warszawska 57A, 15-062 Białystok
tel. +48 85 732 52 36
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-60635-78513-UICBE-35
www.gov.pl/web/psse-bialystok