



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu

Szydłowiec, dnia **2025-12-10**

HKN.9020.3.13.9.2025.KG

Gmina Orońsko
ul. Szkolna 8
26-505 Orońsko

KOMUNIKAT 20

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szydłowcu w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Chronowie, 26-505 Orońsko, zaopatrującego miejscowości: Bąków, Chałupki Łaziskie, Chronów, Chronówek, Chronów Kolonia, Ciepła, Gozdków, Guzów, Guzów Kolonia, Łaziska, Zaborowie w powiecie szydłowieckim.

Na podstawie otrzymanego w dniu 10.12.2025 r. sprawozdania z cząstkowych wyników badań wody Nr 1.1376 z dnia 10.12.2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu stwierdza:

warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego w Chronowie, 26-505 Orońsko, zaopatrującego w wodę miejscowości: Bąków, Chałupki Łaziskie, Chronów, Chronówek, Chronów Kolonia, Ciepła, Gozdków, Guzów, Guzów Kolonia, Łaziska, Zaborowie w powiecie szydłowieckim, ze względu na przekroczenie parametrów bakteriologicznych tj.:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Guzowie, 26-505 Orońsko – stwierdzono:
- bakterie gr. coli 2 jtk/100 ml wody, przy wartości dopuszczalnej 0 jtk/100 ml wody, co stanowi rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

Woda wodociągowa z kranów nadaje się do picia po przygotowaniu przez minimum 2 minuty



Wskazane jest również używanie wody przegotowanej do mycia zębów oraz mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo.

Woda może być używana do kąpieli oraz pozostałych celów użytkowych bez ograniczeń. W związku z prowadzeniem działań naprawczych w obrębie wodociągu Chronów i prowadzeniu dezynfekcji urządzeń i sieci wodociągowej stosowany do dezynfekcji wody podchloryn sodu może stanowić uciążliwość zapachową i smakową dla konsumentów. Powyższy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SZYDŁOWCU
Katarzyna Duka



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLIĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szydłowcu
ul. Metalowa 7 26-500 Szydłowiec
+48 617-12-19
adres e-mail:
sekretariat.psse.szydlowiec@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-60193-19127-JIFUS-32

Otrzymują:

1. Adresat: gmina@oronsko.pl
2. aa.