



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu

NS-HK.9022.86.2023

Lubliniec, 2026-02-28

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W LUBLIŃCU (aktualizacja)

dla mieszkańców miejscowości: Pawonków, Kośmidry, Koszvice, Skrzydłowice,
Gwoździany oraz Łagiewniki Wielkie w sprawie zawartości fluorków w wodzie
przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu informuje, iż w dniu 27.02.2026 r., z wodociągu sieciowego Pawonków pobrano 6 próbek wody do badań laboratoryjnych w zakresie parametru fluorki. Po analizie wyników z przeprowadzonych badań stwierdzono, iż jakość wody w 5 z 6 pobranych próbek wody w zakresie oznaczonego parametru, spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Próbki wody spełniające wymogi ww. rozporządzenia pobrane zostały z następujących punktów zgodności wodociągu sieciowego Pawonków:

1. Kośmidry, ul. Strażacka 5 – Stacja Uzdatniania Wody – 1,1 mg/l,
2. Kośmidry, ul. Szkolna 3 – Szkoła Podstawowa – 1,1 mg/l,
3. Pawonków, ul. Zawadzkiego – przepompownia wody – 1,1 mg/l,
4. Pawonków, ul. Skrzydłowska 7 – GOPS Pawonków – 1,1 mg/l,
5. Koszvice, ul. Polna 1 – Karczma Koszvice – 1,1 mg/l.

Zakwestionowano jedną próbkę wody w zakresie parametru fluorki pobraną w punkcie zgodności wodociągu sieciowego Pawonków:

1. Gwoździany, ul. Lubliniecka 7 – Przedszkole w Gwoździanach – 1,7 mg/l.

Z uwagi na powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu informuje mieszkańców miejscowości Gwoździany, iż:

- 1) Maksymalna zawartość fluorków w wodzie do spożycia w dniu wydania przedmiotowego komunikatu wynosiła 1,7 mg/l. Stężenie fluorków w wodzie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) nie powinno przekraczać wartości 1,5 mg/l.
- 2) Nie ma możliwości poprawy jakości wody wodociągowej przy użyciu środków dostępnych dla konsumentów, usuwanie nadmiaru fluorków jest procesem bardzo trudnym,
- 3) Z uwagi na ryzyko fluorozy zębów nie należy stosować fluoryzacji zębów u dzieci w ramach profilaktyki przeciwpóchniczej.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublińcu
ul. Dworcowa 17 | 42-700 Lubliniec
+ 48 34 356 32 85, + 48 34 356 26 74
adres e-mail: psse.lubliniec@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-74202-32265-RDHW-19

Komunikat wydaje się w celu poinformowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Aktualizacja Komunikatu nastąpi niezwłocznie po przeprowadzeniu kolejnych badań próbek wody, pobranych przez upoważnionych przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublińcu.

Teresa Gluza

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu

/dokument podpisany elektronicznie/