Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach

Siemiatycze, 12 października 2026 r.
Znak sprawy: HK.9020.211.2026

Komunikat Nr 3.HK.2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach informuje, że w badaniach wody ze strefy zaopatrzenia wodociągu **Dołubowo** zaopatrującego 6 miejscowości gminy Dziadkowice (730 osób): **Brzeziny-Janowięta, Brzeziny-Niedźwiadki, Dołubowo, Smolugi, Wojeniec, Zaminowo** powiat siemiatycki i 16 miejscowości gminy Boćki (1045 osób): **Andryjanki, Chranibory-Pierwsze, Chranibory-Drugie, Piotrowo-Krzywokoły, Piotrowo - Trojany, Sielc, Solniki, Siedlece, Siekluki, Torule, Wojtki, Wygonowo, Wandalinek, Wylan, Wandalin, Żołoćki**, powiat bielski stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną

- **żelaza 325+-46 µg/l, przy dopuszczalnej normie 200 µg/l**

w punkcie zgodności **SUW Dołubowo, zawór czerpalny.**

Może to powodować pogorszenie wyglądu, smaku oraz zapachu wody ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Ponadto wyniki badań mikrobiologicznych wykonane po działaniach naprawczych przez administratora wykazały zgodność z wartością parametryczną co odpowiada wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22.05.2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2026 poz. 748).



Niniejszy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach
mgr Jadwiga Hackiewicz
/dokument podpisany elektronicznie/

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach
ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze
tel. sekret. (85) 656 04 36
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-48128-75691-TETHI-20
www.gov.pl/psse-siemiatycze