



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie

HKN.903.170.2026.2

Żyrardów, dnia 29 maja 2026 roku

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Bartniki* ze względu na przekroczenie parametru mikrobiologicznego: liczba bakterii grupy coli.

W badanie próbce nie wykryto bakterii: Escherichia coli i Enterokoki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranej z ww. wodociągu, punkt poboru: Stacja Uzdatniania Wody Bartniki, informuje, iż jakość wody uległa pogorszeniu i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz.2294).

W celu minimalizacji zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, wody nie należy wykorzystywać do celów konsumpcyjnych i gospodarczych:

**woda nie może być spożywana, ani używana do przygotowywania posiłków,
woda nie może być używana do mycia zębów, przemywania otwartych zranień,
woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.**

Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych tj. spłukiwania toalet, mycia powierzchni podłogowych.

Zarządca wodociągu prowadzi działania mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w powyższym rozporządzeniu.

Komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Zaopatrywane miejscowości: Bartniki, Grabina radziwiłłowska, Radziwiłłów, Budy Kałki

Łukasz Szymański, PhD, DBA
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żyrardowie
ul. Moniuszki 40 | 96-300 Żyrardów
+48 46 855 32 42
adres e-mail: sekretariat.psse.zyrardow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-80006-48541-RGRID-20