Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Działdowie

Komunikat nr 11
Działdowo, 23 października 2026 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie informuję, że po otrzymaniu sprawozdania z badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranej w strefie zaopatrzenia w wodę Sławkowo, której dostawcą jest Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie, 13-200 Działdowo, stwierdza:

Brak przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

ze względu na wystąpienie zanieczyszczenia mikrobiologicznego w wodzie:
Liczba bakterii grupy coli – 35 jtk/100 ml (wartość parametryczna 0 jtk/100 ml)

Strefa zaopatrzenia w wodę Sławkowo obejmuję jedną miejscowość w powiecie działdowskim: Sławkowo.

W związku z powyższym zaleca się przestrzeganie poniższych wskazówek:

- woda **nie nadaje** się do spożycia oraz do przygotowywania posiłków,
- woda **nie może być** używana do mycia owoców, warzyw, naczyń oraz prania,
- woda **nie nadaje się** do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran, kąpieli noworodków i niemowląt,
- woda **może być wykorzystywana tylko i wyłącznie** do spłukiwania WC.



Administrator wodociągu został zobowiązany w trybie natychmiastowym do zapewnienia zastępczego źródła wody i zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.
Trwają prace zmierzające do identyfikacji źródła skażenia wody oraz działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748).

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i przekazywane mieszkańcom.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego