



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej

ONS-HKiŚ.0440.42.2026
Bielsko-Biała, 2026-02-10

Wójt Gminy Kozy
Urząd Gminy w Kozach
ul. Krakowska 4
43-340 Kozy

Obszarowa ocena jakości wody dla gminy Kozy

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2025 r. poz. 416) i § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po rozpatrzeniu ocen okresowych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2025 r.

1. Wykaz producentów wody

Gmina Kozy zaopatrywana jest w wodę produkowaną przez:

- Stację Uzdadniania Wody Soła I w Kobiernicach należącą do AQUA S.A. w Bielsku-Białej,
- Stację Uzdadniania Wody Soła II/III w Kobiernicach należącą do AQUA S.A. w Bielsku-Białej.

2. Produkcja wody i sposób uzdatniania

Obie Stacje Uzdadniania Wody w Kobiernicach dostarczają dla gminy Kozy średnio 1178 m³/d.

-Stacja Uzdadniania Wody „Soła I” w Kobiernicach należąca do AQUA S.A. Bielsko-Biała oparta jest o ujęcie infiltracyjne, stosowana jest koagulacja, filtracja i dezynfekcja końcowa.

-Stacja Uzdadniania Wody „Soła II/III” w Kobiernicach należąca do AQUA S.A. Bielsko-Biała oparta jest o ujęcie infiltracyjne, stosowana jest koagulacja, filtracja i dezynfekcja końcowa.

3. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę

Na terenie gminy Kozy liczba ludności zaopatrywanej w wodę wodociągową wynosi około 13000 osób.

4. Jakość wody

Do oceny jakości wody wykorzystywano wyniki próbek pobieranych i badanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, a także wyniki uzyskane przez producentów wody w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej. Wyniki badań laboratoryjnych wykazały stan jakości odpowiadający wymogom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

5. Przekroczenia dopuszczalnych parametrów jakości wody

Na terenie gminy Kozy nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów w żadnej badanej próbce.

6. Zgłoszenie reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

W roku 2025 nie odnotowano zgłoszeń mieszkańców gminy dotyczących reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

7. Prowadzone postępowania administracyjne i działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

Z uwagi na dobrą jakość wody na terenie gminy Kozy nie było konieczności prowadzenia postępowań administracyjnych i działań naprawczych.

Oceny bezpieczeństwa konsumentów na terenie gminy Kozy dokonano w ocenie okresowej jakości wody za I i II półrocze 2025 roku uznając wodę dostarczaną konsumentom za bezpieczną.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej, po analizie sprawozdań z badań wody wykonanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przedsiębiorstwa wodociągowe oraz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą z ujęć objętych nadzorem w 2025 roku, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi dla gminy Kozy.

Jarosław Rutkiewicz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat (e-Doręczenia),
2. ONS-HKiŚ – a/a.