



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach

Głubczyce, 17 sierpnia 2026 r.

KOMUNIKAT nr 5

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach z dnia 17.08.2026 r. dot. braku przydatności wody do spożycia przez ludzi **dostarczanej do wsi Sławoszów z wodociągu publicznego Tarnkowa /gmina Głubczyce/.**


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej dniu 13.08.2026 r. we wsi Sławoszów informuje, iż jakość wody w zakresie mikrobiologicznym nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2026 poz. 748/.

Woda w miejscowości Sławoszów jest nieprzydatna do spożycia

Wody nie wolno wykorzystywać do picia, przygotowania posiłków, do mycia i płukania warzyw oraz owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli.

Uwaga: Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalety.

Mieszkańcy mogą korzystać z zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę zapewnionego przez administratora wodociągu.



Administrator wodociągu prowadzi działania naprawcze mające na celu usunięcie przyczyn zanieczyszczenia oraz przywrócenie jakości wody zgodnej z obowiązującymi wymaganiami.

Informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu

Alina Mazur – Ciapa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach

/dokument podpisany elektronicznie/



Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Głubczycach
ul. Grunwaldzka 1B | 48-100 Głubczyce
+48 77 471 07 17
e-mail: sekretariat.psse.glubczyce@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-51186-72131-TRTUD-19