



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie

HK.9020.5.77.2026.KA  
Ostróda, 2026-06-19

## KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie  
z 19 czerwca 2026 r.

dla odbiorców wody zaopatrywanych z wodociągu lokalnego OW Inter-Piast  
w miejscowości Kalbornia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie informuje, że 16.06.2026 r. pobrano w ramach kontroli urzędowej próby wody do badań z wodociągu lokalnego OW Inter-Piast w miejscowości Kalbornia

Na podstawie wyników badań mikrobiologicznych próbek wody stwierdzono zwiększoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C po 72h. W związku z powyższym stwierdza się **niezgodność z wartością parametryczną.**

Do czasu uzyskania poprawy składu mikrobiologicznego wody, należy spożywać wodę wyłącznie po przegotowaniu. Do celów bytowych woda może być używana bez ograniczeń. Nakazano wprowadzenie działań naprawczych.



Komunikat obowiązuje do odwołania.



CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie  
ul. Tadeusza Kościuszki 2 | 14-100 Ostróda  
+48 896460870  
adres e-mail: psse.ostroda@sanepid.gov.pl  
adres e-Doręczeń: AE:PL-30746-98721-JDTFC-17