



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku

Znak sprawy: ONS-HK.903.1.19.2025

Kraśnik, 2025-10-24

Dotyczy: **Komunikat Nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Anielin, gmina Annopol**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku po zapoznaniu się z wynikami z badań prób wody pobranej w dniu 20.10.2025r. w ramach kontroli wewnętrznej przez właściciela wodociągu, po przeprowadzonych działaniach naprawczych, stwierdził:
przydatność wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Anielin, gmina Annopol.

Otrzymane w dniu 23.10.2025r. wyniki z badań wody wykazały, iż w zakresie parametrów mikrobiologicznych spełnia ona wymagania zawarte w załączniku nr 1 część A tabela 1 oraz część C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).
Wodociąg zaopatruje w wodę miejscowości: Anielin, Sucha Wólka, Świeciechów Poduchowny, Zychówki- około 307 osób.

Z wyrazami szacunku

Karol Rychlewski
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kraśniku

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kraśniku
ul. Kościuszki 36 | 23-200 Kraśnik
+48 81 884 36 73
adres e-mail: psse.krasnik@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-70910-55447-AJVVS-26