

Pułtusk 01.04.2025 r.

Nadleśnictwo Pułtusk

SPECYFIKACJA

dla zadań inwestycyjnych: I104-04/25 ; I104-05/25 ; I104-06/25
– budowa punktów czerpania wody do celów przeciwpożarowych.

1/ Lokalizacja.

- a) I104-04/25; Leśnictwo Zambski 17-13-1-01-25b; dz. nr ew. 142402_2.0019.2025,
- b) I104-05/25; Leśnictwo Wąski Las 17-13-3-15-142a; dz. nr ew. 141102_2.0023.2003/142,
- c) I104-06/25; Leśnictwo Kaszewiec 17-13-33-12-16a; dz. nr ew. 141504_2.0005.698/16.

2/ Typ zbiornika.

- a) I104-04/25 - stalowy o pojemności 50,00 m³
- b) I104-05/25 - stalowy o pojemności 50,00 m³
- c) I104-06/25 - stalowy o pojemności 50,00 m³

3/ Wyposażenie.

- a) I104-04/25 - źródło wody do celów przeciwpożarowych wyposażone w stanowisko czerpania wody z utwardzoną nawierzchnią o nośności nie mniejszej niż wymagana dla dojazdów pożarowych,
- b) I104-05/25 - źródło wody do celów przeciwpożarowych wyposażone w stanowisko czerpania wody z utwardzoną nawierzchnią o nośności nie mniejszej niż wymagana dla dojazdów pożarowych,
- c) I104-06/25 - źródło wody do celów przeciwpożarowych wyposażone w stanowisko czerpania wody z utwardzoną nawierzchnią o nośności nie mniejszej niż wymagana dla dojazdów pożarowych.

4/ Wymagania dodatkowe.

Wszystkie punkty czerpania wody do celów przeciwpożarowych muszą być zaprojektowane, uzgodnione i wykonane z zachowaniem zapisów Rozporządzenia Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2023 poz.822).

Zatwierdzam

.....

.....