



**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola, ul. Niezłomnych 66**

ON.SK.9020.19.2.2025

Stalowa Wola, 12.03.2025 r.

**Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi na terenie gminy Pysznica w 2024 roku**

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 23 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 2, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz szacowania ryzyka zdrowotnego konsumentów, związanego ze spożyciem wody na terenie gminy Pysznica za rok 2024.

Podstawę oceny w 2024 r. stanowiły wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Mieszkańcy gminy Pysznica zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez wodociąg sieciowy dla gminy Pysznica, ujęcie wody w Pysznicy.

Producentem wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu dla gminy Pysznica, ujęcie wody w Pysznicy jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Komunalna 2, 37-403 Pysznica, który jest jednocześnie odpowiedzialny za jakość wody produkowanej przez ww. wodociąg.

Podstawę wodociągu sieciowego dla gminy Pysznica, ujęcie wody w Pysznicy stanowią ujęcia wód podziemnych. Wodociąg sieciowy zasilany jest przez cztery studnie głębinowe (w tym jedną awaryjną). Stan sanitarny wszystkich studni, stacji uzdatniania wody oraz urządzeń do uzdatniania wody nie budził zastrzeżeń.

W tabeli poniżej przedstawiono dane dot. przedmiotowego wodociągu:

Wodociąg	Wielkość produkcji [m ³ /d)	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Zaopatrywane miejscowości	Sposób uzdatniania/ dezynfekcja	Ocena jakości wody na koniec 2024 r.
Wodociąg dla gminy Pysznica, ujęcie wody w Pysznicy	1444	11602	Pysznica (w tym Sudoly i część nizańska), Jastkowice, Bąków, Brandwica, Chłopska Wola, Kłyżów, Krzaki, Słomiana, Studzieniec, gm. Radomyśl n/S Rzeczyca Długa („Ogród Brandwica”, Hotel Dwór Galicja)	Korekta pH-wodorotlenek sodu, napowietrzanie, filtracja, regeneracja złoża nadmanganianem potasu, dezynfekcja podchlorynem sodu (wg potrzeb)	Przydatna do spożycia

W ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Pysznicy, ul. Komunalna 2, w 2024 r. pobrano z obszaru zaopatrywanego przez przedmiotowy wodociąg 13 próbek wody do badań laboratoryjnych, w zakresie parametrów grupy A i 3 próbki wody w zakresie parametrów grupy B, zgodnie z określoną w obowiązujących przepisach częstotliwością.

W zakresie wymagań mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych oraz chemicznych wykonano oznaczenia wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294).

Kontrola wewnętrzna jakości wody dostarczanej konsumentom z wodociągu dla gminy Pysznica, ujęcie wody w Pysznicy prowadzona przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Pysznicy, wykonana została zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody, zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli.

W 2024 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli nie prowadził postępowania administracyjnego w zakresie poprawy jakości wody oraz nie uzyskał zgłoszeń dotyczących reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na danym obszarze.

Biorąc pod uwagę wszystkie wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom gminy Pysznica, wykonanych w 2024 r., nie stwierdzono przekroczeń żadnego z badanych parametrów. W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli stwierdził, że w 2024 r. **mieszkańcy gminy Pysznica korzystający z wody dostarczanej z wodociągu dla gminy Pysznica, ujęcie wody w Pysznicy, spożywali wodę dobrej jakości**, ocenioną jako przydatną do spożycia przez ludzi, tzn.: bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz od substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu.

Niniejszą obszarową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli wydał celem poinformowania konsumentów.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Stalowej Woli

lek. med. Stanisław Pieprzny

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Pysznica,
ul. Wolności 322, 37-403 Pysznica,

2. aa.

IL