



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie

HK.9022.2.347.2026.AP
Ostróda, 2026-08-28

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie

28.08.2026 r.

**dla odbiorców wody zaopatrywanych ze Stacji Uzdatniania Wody w ośrodku wypoczynkowym
Jabłonkowy Las- Stanica Wodna w Starych Jabłonkach .**

Ostatnie badania próbek wody pobranej 24.08.2026 r. z wodociągu lokalnego ośrodka wypoczynkowego Jabłonkowy Las – Stanica Wodna PTTK w Starych Jabłonkach pod względem mikrobiologicznym nie budzą zastrzeżeń.

Nie ma konieczności przegotowywania wody przed spożyciem.

W dalszym ciągu toczy się jednak postępowanie w związku z ponadnormatywnym stężeniem manganu, jonu amonowego i mętności.

Ponadnormatywna zawartość manganu i żelaza w wodzie do spożycia może niekorzystnie wpływać na smak i wygląd (barwę i mętność) wody, może powodować przebarwienia urządzeń sanitarnych oraz prowadzić do narastania osadów w sieci dystrybucyjnej, jednak nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
ul. Tadeusza Kościuszki 2 | 14-100 Ostróda
+48 896460870
adres e-mail: psse.ostroda@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-30746-98721-JDTFC-17