
Państwowy Powiatowy Inspektor w Sławnie

KOMUNIKAT Nr 11/2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań kontroli urzędowej nr Spr/PMW/850-Q/26 z dnia 22 września 2026 r. stwierdził niezgodność z wartością parametryczną dotyczącą ilości bakterii grupy coli (3jtk/100 ml) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2026 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026 r., poz. 748).
Strefa zaopatrzenia w wodę Staniewice gm. Postomino, powiat sławieński zaopatruje w wodę około 1400 mieszkańców miejscowości Staniewice, Wilkowice, Tyń, Kłośnik, Pieszcz, Pieńkówko.
Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w związku z wystąpieniem niezgodności z wartością parametryczną, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie informuje, że:

- woda z kranu może być używana do picia, mycia zębów, mycia warzyw i owoców spożywanych na surowo, mycia naczyń, a także kąpieli noworodków wyłącznie po uprzednim przegotowaniu;
- Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia;
- woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalety.



Zarządcą strefy zaopatrzenia w wodę oraz dostawcą wody jest Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Postomino 94, 76-113 Postomino.

Państwowy Powiatowy Inspektor w Sławnie
ul. Sempołowskiej 2a | 76-100 Sławno
+48 59 810 73 11
psse.slawno@sanepid.gov.pl
AE:PL-94796-14611-VSTWU-28