Wymagania dot. stanu sanitarnego szkolnego schroniska młodzieżowego

Kontrolowane zagadnienia	Podstawa prawna
Budynek:	
dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności dzieci i młodzieży	(Dz.U.2019.1065) §61 ust.1
pomieszczenia spełniają wymagania w zakresie wysokości	(Dz.U.2019.1065) §72
poziom podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi znajduje się, co najmniej 30cm powyżej terenu urządzonego przy budynku	(Dz.U.2019.1065) §73 ust.2
sufity, ściany, podłogi, posadzki w dobrym stanie technicznym	(Dz.U.2003.169.1650) §16 ust.1
stolarka okienna drzwiowa w dobrym stanie technicznym	(Dz.U.2003.169.1650) §14 i § 15
Wyposażenie techniczne budynku:	
bieżąca zimna woda zapewniona	(Dz.U.2017.2166) zał. 5
bieżąca ciepła woda zapewniona dla dzieci i młodzieży przez całą dobę	(Dz.U.2017.2166) zał. 5
o ustalonych porach	
odprowadzanie ścieków:	(Dz.U.2019.2010) art.5 ust.1 (Dz.U.2019.1065) §47
kanalizacja centralna	
miejscowa	
inne ……..	
Mikroklimat pomieszczeń:	
we wszystkich pomieszczeniach zapewniona wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna	(Dz.U.2019.1065) §51, §147 ust.2
wentylacja mechaniczna w ustępach ogólnodostępnych z ilością kabin większą niż jedna lub nie posiadających okien	(Dz.U.2019.1065) §85ust.2 pkt7
co najmniej 50% powierzchni okien ma konstrukcję umożliwiającą otwieranie	(Dz.U.2019.1065) §155 ust.1
ogrzewanie zapewniające utrzymanie w pomieszczeniach temperatury 19^0C	(Dz.U.2017.2166) zał. 5
Punkty świetlne czynne	(Dz.U.2019.1065) §59 ust.1 (Dz.U.2003.169.1650) §28a
punkty świetlne zaopatrzone w osłony	(Dz.U.2019.1065) §59 ust 1 (Dz.U.2003.169.1650) § 28a
Część mieszkalna	
liczba pokoi / ilu osobowe : …… …… ……	

zachowany % miejsc noclegowych w salach mniejszych niż 8-osobowe	(Dz.U.2017.2166) zał. 5
zachowana powierzchnia pokoi z łóżkami jednopoziomowymi (2,5m² na osobę)	(Dz.U.2017.2166) zał. 5
zachowana powierzchnia pokoi z łóżkami piętrowymi (1,5 m² na osobę)	(Dz.U.2017.2166) zał. 5
zachowany odstęp między łóżkami	
wyposażenie pokoi zgodnie z kategorią	(Dz.U.2017.2166) zał. 5
stan techniczny mebli i sprzętu prawidłowy	
pościel/ koce /czyste, niezniszczone	
pościel przechowywana prawidłowo *(w magazynkach, z zachowaniem segregacji)*	
Świetlica:	(Dz.U.2017.2166) zał. 5
świetlica wyposażona w odpowiednie materiały i sprzęt	(Dz.U.2017.2166) zał. 5
Pomieszczenia sanitarne:	
pomieszczenia zlokalizowane w obiekcie	(Dz.U.2019.1065) §82
zlokalizowane na każdej kondygnacji	(Dz.U.2019.1065) §82 ust. 2
standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane	(Dz.U.2017.2166) zał. 5
pomieszczenia sanitarne wyposażone w środki higieny osobistej	
ściany zmywalne i odporne na działanie wilgoci	(Dz.U.2019.1065) §78 ust.1 (Dz.U.2003.169.1650) zał.3 §2 ust.2
posadzki zmywalne, nienasiąkliwe i nieśliskie	(Dz.U.2019.1065) §78 ust.2 (Dz.U.2003.169.1650) zał.3 §2 ust.2
Pomieszczenia pomocnicze	
Pomieszczenie do suszenia odzieży wydzielone	(Dz.U.2017.2166) zał. 5
Pomieszczenia porządkowe: *(jeśli brak to wskazać miejsce przechowywania sprzętu porządkowego)* ……	
Część gastronomiczna:	
wydzielona kuchnia samoobsługowa	(Dz.U.2017.2166) zał. 5
wyposażenie kuchni właściwe	(Dz.U.2017.2166) zał. 5
wydzielona jadalnia	(Dz.U.2017.2166) zał. 5
Wyposażenie jadalni właściwe	(Dz.U.2017.2166) zał. 5
System pierwszej pomocy:	
w placówce znajduje się apteczka wyposażona w leki i artykuły sanitarne	(Dz.U.2017.2166) zał. 5
Opieka medyczna nad uczestnikami wypoczynku:	

Zapewniona w miejscu	
Inna forma opieki medycznej …….	
Teren placówki:	
ogrodzenie w dobrym stanie technicznym	(Dz.U.2019.1065) §41 ust.1
nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona	(Dz.U.2019.1065) §16 ust. 1
otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia trwale zabezpieczone	(Dz.U.2003.169.1650) §6 ust.3
Gromadzenie odpadów stałych: *(rodzaj urządzeń)* ……..	
miejsce gromadzenia odpadów oddalone co najmniej 10 m od okien i drzwi budynku oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką	(Dz.U.2019.1065) §23 ust.1
miejsce i ww. urządzenia w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym	(Dz.U.2019.2010) art.5 ust1 (Dz.U.2019.1239) art.22 ust.1

Palenie tytoniu w placówce:	
na terenie schroniska przestrzegany jest zakaz palenia tytoniu	(Dz.U.2019.2182) art. 5 ust. 1
w widocznych miejscach umieszczono odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na terenie placówki	(Dz.U.2019.2182) art. 5 ust. 1
Wydzielono palarnie - wyodrębnione konstrukcyjnie od innych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych pomieszczenie, odpowiednio oznaczone, służące wyłącznie do palenia wyrobów tytoniowych zaopatrzone w wywiewną wentylację mechaniczną lub system filtracyjny w taki sposób, aby dym tytoniowy nie przenikał do innych pomieszczeń.	(Dz.U.2019.2182) art. 5a ust. 3 pkt 4
Stan sanitarno – higieniczny otoczenia oraz pomieszczeń placówki:	
otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia obiektu w dobrym stanie sanitarno - higienicznym	(Dz.U.2019.2010) art.5 ust.1 (Dz.U.2019.1239) art.22 ust.1