

KOMUNIKAT z dnia 5 października 2026 r.

DLA ODBIORCÓW KORZYSTAJĄCYCH Z WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO ŁABOWA-FELECZYN

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu informuje, że po otrzymaniu sprawozdania z badań z dnia 5.10.2026 r. próbki wody pobranej w dniu 29.09.2026 r. w ramach kontroli wewnętrznej przez Urząd Gminy Łabowa, stwierdzono obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h w ilości > 300 jtk/ 1 ml w wodzie do spożycia z wodociągu publicznego Łabowa-Feleczyn.

W związku z powyższym woda do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością powinna być używana WYŁĄCZNIE po przegotowaniu.

Woda bez ograniczeń może być wykorzystywana do innych celów socjalno-bytowych, higienicznych i domowych, a także do urządzeń sanitarnych (WC).



Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

Po przeprowadzeniu czyszczenia sieci wodociągowej i po otrzymaniu wyników badań potwierdzających, że woda z Wodociągu Publicznego Łabowa-Feleczyn odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu poinformuje niezwłocznie w kolejnym komunikacie.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu

mgr inż. Beata Ślaska

Pismo wydane w postaci elektronicznej i podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym