



REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 6 lipca 2026 r.

WOO.420.11.2026.AO.12

DECYZJA nr 2/2026

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691 t.j.), zwanej dalej w skrócie Kpa, w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r., poz. 670 t.j.), zwanej dalej w skrócie uouioś, a także § 3 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 kwietnia 2026 r., (wpływ: 15 kwietnia 2026 r.), uzupełnionego w dniu 6 maja 2026r., Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., reprezentowanej przez Pełnomocnika – Pana [REDAKOWANE],

orzekam

- I. **Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN80 MOP 5,0 MPa w miejscowości Gorzany gmina Pakość pod kanałem Noteckim, objętego ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tj. Dz. U. 2024 poz. 1286) tj. art. 38 pkt. 4 lit. z) - Budowa gazociągu Latkowo - Wrzosey - Nakło nad Notecią – Sępólno Krajeńskie – Pawłowo - wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawsko - pomorskiego i pomorskiego”.**
- II. Określam, zgodnie z art. 84 ust. 1a uouioś, istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. Celem minimalizacji i ograniczenia oddziaływań związanych z emisją hałasu, wibracji i zanieczyszczeń do powietrza, uciążliwe prace budowlane (przede wszystkim prace hałaśliwe oraz związane z wykorzystywaniem ciężkiego sprzętu/transportu) w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem, prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00 – 22:00, z wyjątkiem prac wymagających ciągłości technologicznej.
2. W celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji, używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii oraz zapewnić dostępność sorbentów. W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zużyty sorbent zebrać i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów.
3. Teren zaplecza budowy, w którym będzie zlokalizowany postój maszyn, pojazdów pracujących na budowie, miejsca parkingów dla pracowników, miejsca tankowania pojazdów, miejsca przechowywania materiałów niebezpiecznych (np. paliwa, materiały smarne, rozpuszczalniki, farby), miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych uszczelnić materiałami izolacyjnymi przed ewentualnym przedostaniem się substancji niebezpiecznych do środowiska gruntowo-wodnego.
4. Teren szczelnej powierzchni zaplecza budowy zabezpieczyć przed spływami wód opadowych bezpośrednio do gruntu poprzez zastosowanie opasek. Wody zebrane z tej powierzchni przed odprowadzeniem do odbiornika podczyszczać w osadnikach.
5. Zaplecze budowy, w tym miejsca postoju pojazdów i maszyn zorganizować na terenie utwardzonym lub posiadającym szczelną nawierzchnię, poza terenami chronionymi akustycznie oraz poza zasięgiem rzutu koron drzew.
6. Odpady i inne substancje niebezpieczne magazynować selektywnie w szczelnych i oznakowanych pojemnikach, w sposób eliminujący przedostawanie się odcieków do środowiska gruntowo-wodnego (np. na szczelnym lub utwardzonym podłożu) oraz w sposób zabezpieczający przed czynnikami atmosferycznymi i przed dostępem osób nieuprawnionych i zwierząt.
7. Wodę do próby szczelności i wytrzymałości rurociągów dowozić beczkowozami. Zużyte wody po próbach odprowadzić do odbiornika po podczyszczeniu w osadniku lub wywieźć wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków.
8. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów budowlanych wody te odprowadzać po uzgodnieniu z gestorem odbiornika oraz po ich podczyszczeniu z zawiesiny.
9. Prace ziemne rozpocząć a wycinkę drzewa przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków oraz kluczowym okresem rozrodu gatunków dziko występujących zwierząt,

przypadającym w terminie od 1 marca do 31 sierpnia. Prowadzenie przedmiotowych prac w trakcie trwania ww. okresu lęgowego powinno nastąpić po potwierdzeniu maksymalnie na 2 dni przed zajęciem terenu, przez specjalistę przyrodnika braku aktywnych lęgów ptaków oraz rozrodu zwierząt na terenie inwestycji oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

10. Wycinkę drzew ograniczyć do minimum – drzewo nr 54 głąg jednoszyjkowy.
11. Bezpośrednio przed rozpoczęciem prac przeprowadzić kontrolę występowania gatunków chronionych (np. winniczka) na terenie zamierzenia. Stwierdzone osobniki odłowić oraz przenieść w bezpieczne miejsce, poza obszarem planowanego prowadzenia prac.
12. Każdorazowo przed podjęciem prac w obrębie wykopów dokonać kontroli obecności zwierząt w ich obrębie. W przypadku obecności fauny, zwierzę lub zwierzęta odłowić, a następnie przenieść poza obszar robót, do siedliska zapewniającego możliwość dalszej wędrówki.
13. Zadrzewienia pozostające w zasięgu prac i niepodlegające usunięciu, zabezpieczyć na czas prowadzenia robót przed przypadkowym uszkodzeniem, np. poprzez:
 - a) odeskowanie pni drzew,
 - b) wygrodzenie obszaru występowania krzewów,
 - c) zastosowanie mat ograniczających transpirację oraz prowadzenie wykopów w ich sąsiedztwie krótkimi odcinkami, ograniczając czas otwarcia wykopów, w celu ochrony brył korzeniowych przed przesuszeniem,
 - d) prowadzenie prac w bezpośrednim sąsiedztwie systemów korzeniowych drzew i krzewów w sposób ręczny, o ile pozwala na to technologia prac. Powstałe ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpieczyć preparatem grzybobójczym.
14. Kanał Notecki przekroczyć metodą bezwykopową, w sposób wykluczający naruszenie lub uszkodzenie koryta oraz stref przybrzeżnych (punkt początkowy i końcowy przewiertu zlokalizować poza ww. strefami).
15. Na etapie realizacji przedsięwzięcia wprowadzać tymczasowe wygrodzenia zabezpieczające teren inwestycji (w tym komory nadawczą i odbiorczą) przed przedostawaniem się płazów, z uwzględnieniem poniższych warunków:
 - a) płotki wykonane z materiału litego,
 - b) wysokość co najmniej 40 cm części nadziemnej,
 - c) szczelnie połączone z gruntem poprzez wkopanie na głębokość co najmniej 15 cm,
 - d) zapewnić ciągłość oraz utrzymanie sztywności wygrodzenia,
 - e) przewieszka o szerokości co najmniej 5 cm, odgięta w stronę przeciwną do obszaru prowadzenia prac, pod kątem 45-90°, zalecana długość daszka to 10 cm,
 - f) na końcach wygrodzeń wykonać tzw. zawrotki uniemożliwiające płazom ich

ominięcie,

- g) wygradzenia wzdłuż północnej i zachodniej granicy przedsięwzięcia,
- h) dokładną lokalizację wygradzeń i sposób wykonania uzgodnić ze specjalistą herpetologiem.

UZASADNIENIE

W dniu 15 kwietnia 2026 r., wpłynął wniosek z dnia 15 kwietnia 2026 r. (uzupełniony w dniu 6 maja 2026 r.), Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., reprezentowanej przez Pełnomocnika – Pana [REDAKTOWANE], w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN80 MOP 5,0 MPa w miejscowości Gorzany gmina Pakość pod kanałem Noteckim, objętego ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tj. Dz. U. 2024 poz. 1286) tj. art. 38 pkt. 4 lit. z) - Budowa gazociągu Latkowo - Wrzosey - Nakło nad Notecią – Sępólno Krajeńskie – Pawłowo - wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawsko - pomorskiego i pomorskiego”.

Podstawą prawną do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest art. 71 ust. 2 pkt 2 uouioś, w myśl którego realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f uouioś, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku inwestycji w zakresie terminalu jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

W myśl art. 1 ust. 2 pkt 5 oraz art. 38 pkt 2 lit. z) ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2025 r., poz. 1222 t.j.), omawiane zamierzenie stanowi inwestycję towarzyszącą inwestycjom w zakresie terminalu, realizowaną przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o., ponieważ obejmuje likwidację wypłylenia odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia, zlokalizowanego pod kanałem Noteckim.

Odstąpiono od oceny zgodności przedmiotowego zamierzenia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ stanowi ono inwestycję strategiczną w rozumieniu art. 59a ust. 4 pkt 6 uouioś, tj. inwestycję towarzyszącą inwestycjom w zakresie terminalu, która w myśl art. 80 ust. 2a uouioś nie wymaga stwierdzenia zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami ww. planu, jeżeli został on uchwalony.

Powyższe zadanie zostało zakwalifikowane jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie § 3 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj.: „instalacje do przesyłu gazu inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 20 oraz towarzyszące im tłocznie

lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i przyłączy do budynków; przy czym tłocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy istniejących instalacjach przesyłowych nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko”.

Informacja o wniosku oraz treść Karty informacyjnej przedsięwzięcia (zwanej dalej w skrócie Kip), zawierającej dane określone w art. 62a ust. 1 i 2 uouioś, zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku, prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pod nr 940/2026.

W dniu 12 maja 2026 r., obwieszczeniem znak: WOO.420.11.2026.AO.2, oraz pismami znak: WOO.420.11.2026.AO.5 i WOO.420.11.2026.AO.6, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, a także wystąpił kolejno do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Inowrocławiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem o opinię, w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Ze względu na liczbę stron w postępowaniu przekraczającą 10, zastosowano przepis art. 74 ust. 3 uouioś, dopuszczający stosowanie art. 49 Kpa, polegającego na powiadamianiu stron o prowadzonych w toku postępowania czynnościach przez obwieszczenia.

Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zamieszczono na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Pakość.

Jednocześnie, pismem z dnia 12 maja 2026 r., znak: WOO.420.11.2026.AO.4, zgodnie z art. 74 ust 3 uouioś, o powyższych czynnościach w sprawie zawiadomiono Pełnomocnika Inwestora.

Ponadto, tutejszy Organ, pismem z dnia 12 maja 2026 r., znak: WOO.420.11.2026.AO.7, zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, zawiadomił Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, pismem z dnia 25 maja 2026 r., znak: NNZ.9022.4.36.2026 (wpływ: 25 maja 2026 r.), wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i odstąpił od określenia warunków jego realizacji.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Inowrocławiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pismem z dnia 27 maja 2026 r., znak: DI.ZZŚ.4130.120.2026.DG (wpływ: 29 maja 2026 r.),

sprostowanym pismem z dnia 12 czerwca 2026 r. (wpływ: 17 czerwca 2026 r.), wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednocześnie określając następujące warunki do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

- 2.1. „W trakcie realizacji przedsięwzięcia eksploatować wyłącznie maszyny budowlane i pojazdy będące w dobrym stanie technicznym, a także monitorować na bieżąco ewentualne wycieki substancji eksploatacyjnych (np. ropopochodnych);
- 2.2. zaplecza budowy wraz z miejscami postoju, uzupełniania paliw i awaryjnego serwisowania maszyn budowlanych i sprzętu transportowego oraz magazynowania substancji chemicznych, odpadów niebezpiecznych bądź innych materiałów mogących negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne, zorganizować na terenie zabezpieczonym przed możliwością zanieczyszczenia gruntu oraz wód powierzchniowych i podziemnych, np. utwardzonym i posiadającym uszczelnioną powierzchnię;
- 2.3. w trakcie realizacji inwestycji zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych, a zużyty sorbent bądź zanieczyszczony grunt przekazać uprawnionemu odbiorcy odpadów. Na bieżąco usuwać powstałe wycieki płynów eksploatacyjnych i paliw;
- 2.4. przekroczenie Kanału Noteckiego dokonać metodą bezwykopową;
- 2.5. woda do prób szczelności gazociągu dowożona będzie beczkowozami. Zużyte wody po próbach odprowadzić do odbiornika po podczyszczeniu w osadniku lub dostarczyć do oczyszczalni ścieków;
- 2.6. planowane przedsięwzięcie zaopatrzyć na etapie realizacji w przenośne toalety, wyposażone w systematycznie opróżniane szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe, a powstające ścieki dostarczać uprawnionym taborem do oczyszczalni ścieków;
- 2.7. w przypadku konieczności odwodnienia wykopów budowlanych wody te odprowadzać po uzgodnieniu z gestorem odbiornika oraz po ich podczyszczeniu z zawiesiny;
- 2.8. odpady i inne substancje niebezpieczne magazynować selektywnie w szczelnych i oznakowanych pojemnikach, w sposób eliminujący przedostawanie się odcieków do środowiska gruntowo-wodnego (np. na szczelnym lub utwardzonym podłożu) oraz w sposób zabezpieczający przed czynnikami atmosferycznymi i przed dostępem osób nieuprawnionych i zwierząt”.

Powyższe warunki (z 1wyjątkiem oznaczonego nr 2.6) zostały uwzględnione w sentencji niniejszej decyzji, w tym doprecyzowane lub poszerzone, celem uniknięcia wątpliwości dotyczących ich zakresu i interpretacji.

Zgodnie z linią orzecniczą sądów administracyjnych, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie wskazuje się warunków wynikających wprost z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Warunek oznaczony nr 2.6, dotyczący wykorzystywania przenośnych toalet do gromadzenia ścieków bytowych podczas realizacji inwestycji nie został uwzględniony w niniejszej decyzji, ponieważ wynika on wprost z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401 t.j.), w związku z czym nie zachodzi potrzeba uwzględniania go w warunkach realizacji omawianego przedsięwzięcia.

Dodatkowo, Dyrektor Zarządu Zlewni w Inowrocławiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w ww. piśmie z dnia 27 maja 2026 r. wskazał, że:

„Ze względu na lokalizację planowanej inwestycji na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, przedmiotowa opinia nie zwalnia od:

3.1.uzyskania odstępstwa, o którym jest mowa w art. 77 ust. 3 ustawy Prawo wodne od zakazu ustanowionego w art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne, który obowiązuje na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, w przypadku m.in. gromadzenia ścieków, nawozów naturalnych, środków chemicznych, a także innych substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenia przetwarzania odpadów, w szczególności ich składowania;

3.2.uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na podstawie art. 390 ust. 1 ustawy Prawo wodne - na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nowych obiektów budowlanych”.

Ponadto, po weryfikacji dokumentacji, Organ prowadzący postępowanie uznał, iż przedstawiony opis przedsięwzięcia zawarty w Kip jest niewystarczający do jednoznacznego określenia wpływu zamierzenia (lub jego braku) na środowisko, dlatego pismem z dnia 12 maja 2026 r., znak: WOO.420.11.2026.AO.8, wezwał Pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia danych zawartych w dokumentacji, w zakresie m.in.: uzupełnienia informacji z zakresu gospodarki odpadami, powietrza atmosferycznego i emisji hałasu oraz środowiska przyrodniczego.

Uzupełnienie Kip wpłynęło w dniu 1 czerwca 2026 r., pismem z tego samego dnia, znak: PM/Gorzany/28.04.2026 i było kompletne.

Ponieważ uzyskane wyjaśnienia nie wniosły nowych okoliczności w sprawie, a jedynie stanowiły uszczegółowienie informacji, nie stwierdzono konieczności ponownego wystąpienia o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Inowrocławiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w toku niniejszego postępowania stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, obwieszczeniem z dnia 10 czerwca 2026 r. znak: WOO.420.11.2026.AO.9, zawiadomił strony o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie oraz o zamiarze wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kończącej postępowanie.

Powyższe obwieszczenie zamieszczono na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości.

Jednocześnie, pismem z dnia 16 kwietnia 2025 r., znak: WOO.420.11.2026.AO.11, zgodnie z art. 74 ust. 3 uouioś, o powyższych czynnościach w sprawie zawiadomiono Pełnomocnika Inwestora.

W toku postępowania nie zostały zgłoszone jakiekolwiek uwagi i wnioski.

Organ rozpatrzył sprawę w oparciu o zgromadzone materiały.

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN80 MOP 5,5 MPa w miejscowości Gorzany gmina Pakość - pod kanałem Noteckim. Zakres zamierzenia obejmuje likwidację wypłyenia odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia, zlokalizowanego pod kanałem Noteckim.

Inwestycja realizowana będzie na terenie, na którym znajdują się istniejące gazociągi wysokiego ciśnienia. Wymiana odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia nie wiąże się ze zmianą istotnych parametrów technicznych istniejącego gazociągu, natomiast wiąże się ze zmianą jego lokalizacji.

Obszar realizacji obejmuje tereny rolne, drogi, a także infrastrukturę techniczną oraz nieużytki. Najbliższa zabudowa chroniona akustycznie (zabudowa zagrodowa) znajduje się w odległości około 800 m od wyznaczonego terenu realizacji przedsięwzięcia.

Teren realizacji oraz obszar oddziaływania przedsięwzięcia przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej decyzji (tożsamy z załącznikiem mapowym przedłożonym wraz z wnioskiem o wydanie decyzji).

Długość wymienianego odcinka gazociągu w ramach wypłyenia wyniesie około 60 m. Wpięcie nowego odcinka gazociągu do istniejącej sieci gazowej przewiduje się wykonać metodą hermetyczną z wstrzymaniem przepływu oraz wykorzystaniem tymczasowych by-passów.

Planuje się odkrycie odcinka istniejącego gazociągu w miejscach wpięć, wstrzymanie przepływu gazu, opróżnienie odcinka sieci z gazu, wyłączenie z eksploatacji wypłyconego odcinka gazociągu i wybudowanie nowego odcinka stalowego gazociągu DN80 MOP 5,5 MPa o długości ok. 60,0 m.

Likwidacja wypłyenia zostanie wykonana metodą bezwykopową (ok. 50,0 m), natomiast odcinki łączące z istniejącą siecią gazową - metodą wykopową (wykopem otwartym). W przypadku uszkodzenia podczas robót rurociągów drenarskich, zostaną one odbudowane i przywrócone do stanu pierwotnego.

Projektowane odcinki gazociągu ułożone zostaną w ziemi na głębokości ok. 1,2 m - 8,0 m z zachowaniem minimalnego przykrycia. Głębokość wykopu otwartego określona została na ok. 1,5 m. W okresie zwiększonych opadów atmosferycznych wzdłuż trasy gazociągu, na pewnych odcinkach może występować zwierciadło wody gruntowej powyżej rzędnej dna wykopu. W związku z powyższym, w tych miejscach zostaną wydzielone odcinki, na których przewiduje się odwodnienie wykopów. Odwodnienie zostanie wykonane np. przez pompowanie wody igłofiltrami. Woda z odwadnianych wykopów odprowadzona zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. np. do gruntu za pomocą odstożników, po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń lub do sieci kanalizacyjnej lub wywożona będzie taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków.

Teren zaplecza budowy, w którym będzie zlokalizowany postój maszyn, pojazdów pracujących na budowie, miejsca parkingów dla pracowników, miejsca tankowania pojazdów, miejsca przechowywania materiałów niebezpiecznych (np. paliwa, materiały smarne, rozpuszczalniki, farby), miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych zostaną uszczelnione materiałami izolacyjnymi przed ewentualnym przedostaniem się substancji niebezpiecznych do środowiska gruntowo-wodnego. Teren powierzchni szczelnej zabezpieczony zostanie przed spływami wód opadowych bezpośrednio do gruntu poprzez zastosowanie opasek. Wody zebrane z tej powierzchni przed odprowadzeniem zostaną podczyścić w osadnikach.

Woda na potrzeby przeprowadzenia prób hydraulicznych będzie dowożona beczkownikami. Zrzut wody po wykonaniu prób nastąpi: do gruntu za pomocą odstożników, po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń lub do sieci kanalizacyjnej lub wywożona będzie taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków.

Ścieki bytowe i sanitarne będą powstawały jedynie w fazie realizacji i likwidacji inwestycji, w związku z obecnością personelu na placu budowy. Ścieki te będą gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub przenośnych toaletach, regularnie opróżnianych przez uprawnione firmy posiadające stosowne zezwolenia.

Eksploracja gazociągu nie będzie generować ścieków przemysłowych.

Wody opadowe i roztopowe będą naturalnie wsiąkały w grunt.

Jak wynika z Kip i jego uzupełnienia, zaplecze budowy, w tym miejsca postoju pojazdów i maszyn zostaną zorganizowane na terenie utwardzonym lub posiadającym szczelną nawierzchnię, poza terenami chronionymi akustycznie oraz poza zasięgiem rzutu koron drzew. Powyższe uwarunkowania dotyczące lokalizacji i organizacji zaplecza znacznie ograniczą ryzyko

zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego, zmniejszą ewentualne uciążliwości akustyczne względem najbliższej zabudowy mieszkaniowej oraz ograniczą ryzyko niszczenia zadrzewień.

Podczas prac rozbiórkowych i budowlanych wykorzystywany będzie sprzęt budowlany typowy dla tego rodzaju inwestycji, w tym koparki, spycharki, traktory, żurawie, agregaty prądotwórcze, pojazdy ciężarowe.

Na etapie projektowania, Inwestor nie rozważał innych wariantów przedsięwzięcia. Zaproponowany zakres prac i rodzaj technologii zostały uznane za optymalne pod względem środowiskowym, ekonomicznym i wytrzymałościowym. Odcinek gazociągu zostanie wykonany jako podziemny (tak jak obecnie), wobec czego będzie zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi.

Operator gazociągu będzie prowadził stały monitoring szczelności, polegający na bieżącej kontroli stanu rurociągu przez specjalistyczne służby, a w przypadku wystąpieniu awarii zostaną zastosowane odpowiednie procedury awaryjne.

W obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie realizuje się oraz nie zrealizowano innych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań. Z uwagi na charakter, rodzaj i zakres analizowanego zamierzenia, zarówno jego realizacja, jak i eksploatacja nie spowoduje kumulowania oddziaływań lub przekroczenia standardów jakości środowiska oraz wartości odniesienia.

W Kip i jej uzupełnieniu wskazano przekroczenie Kanału Noteckiego pod korytem tego ciekłu metodą bezwykopową – przewiertem metodą przewiertu hydraulicznego żerdzi wiertniczych bez użycia płuczki z wyciąganiem urobku.

W trakcie realizacji inwestycji powstawać będą głównie odpady budowlane związane z robotami ziemnymi: 12 01 13 odpady spawalnicze - 0,1 Mg, 15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe - 0,3 Mg, 15 02 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne, 15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 - ok. 0,2 Mg, 17 04 05 żelazo i stal - ok. 0,3 Mg, 17 04 07 mieszaniny metali - ok. 0,2 Mg, 17 05 gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania): o 17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie - 0,5 Mg, 20 03 01 niesegregowane odpady komunalne – ok. 0,2 Mg.

Zamierzenie nie wiąże się z pracami rozbiórkowymi obiektów kubaturowych. Demontażowi podlegać będzie istniejący odcinek gazociągu.

Gospodarka odpadami prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadą minimalizacji ich ilości. Wszystkie odpady, powstające podczas prac budowlanych gromadzone będą w sposób selektywny w wyznaczonych i przystosowanych do tego celu miejscach, a następnie z odpowiednią częstotliwością przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom posiadającym stosowne pozwolenia.

Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów nie będą miały znaczącego negatywnego wpływu na środowisko przy zachowaniu podstawowych zasad gospodarowania odpadami, tj. hierarchii sposobów postępowania z odpadami zawartej w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.).

Teren realizacji przedsięwzięcia wyznaczono w odległości około 800 m od najbliższej zabudowy chronionej akustycznie (teren zabudowy zagrodowej), zlokalizowanej na działce ewid. nr 59/23 obręb 0003 Gorzany, gmina Pakość.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, wszelkie roboty będą wykonywane wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00 – 22:00, przy wykorzystaniu maszyn i sprzętu sprawnego technicznie oraz spełniającego wszelkie normy emisji hałasu, nie przewiduje się pogorszenia warunków mieszkaniowych. Podczas użytkowania inwestycji, proces tłoczenia gazu nie będzie powodować uciążliwości akustycznych.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, prace budowlane, w szczególności praca ciężkiego sprzętu, wykonywanie prac ziemnych oraz transport materiałów budowlanych i wywóz odpadów, spowodują okresowe uciążliwości takie jak: podwyższony poziom hałasu oraz emisję zanieczyszczeń do powietrza. Dla zminimalizowania ww. oddziaływań wszystkie prace w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej będą wykonywane wyłącznie w porze dziennej, z wyjątkiem prac wymagających ciągłości technologicznej. Natomiast ewentualne materiały pyłące będą transportowane samochodami, których skrzynia ładunkowa wyposażona zostanie w oponę lub inne zabezpieczenie ograniczające pylenie materiału. Suchy urobek ziemny będzie na bieżąco zabezpieczany przed pyleniem wtórnym w razie wystąpienia długotrwałych braków odpadów lub silnego wiatru. Wszelkie uciążliwości związane z etapem realizacji mają charakter okresowy, lokalny i ustąpią z chwilą zakończenia budowy. Biorąc pod uwagę niewielki zakres zadania inwestycyjnego, lokalizacja źródeł dźwięku i zanieczyszczeń powietrza będzie zmienna w czasie oraz ograniczona przestrzennie.

Podczas normalnej eksploatacji podziemnego gazociągu nie będzie występować niekorzystne oddziaływanie na zdrowie ludzi i zwierzęta, emisja hałasu lub zanieczyszczeń do powietrza, negatywne oddziaływanie na glebę, wody powierzchniowe bądź podziemne, powierzchnię terenu, rośliny, klimat, dobra kultury i krajobraz.

Na podstawie informacji zawartych w przedłożonej przez Inwestora dokumentacji, przeanalizowano wpływ zamierzenia w kontekście adaptacji do skutków zmian klimatu (efekt cieplarniany). Inwestycja, ze względu na umieszczenie rurociągu pod powierzchnią ziemi oraz niewielką skalę wycinki zadrzewień pozostanie bez wpływu na klimat lub jego zmiany. Ponadto, nie przewiduje się, aby klimat i jego zmiany miały znaczący wpływ na istniejący i funkcjonujący już gazociąg. Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami zagrożonymi ruchami masowymi, w tym osuwiskami.

Ponadto, inwestycja nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii, gdyż przedmiotowe zadanie nie należy do kategorii zakładów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138 t.j.).

Przedsięwzięcie zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji nie niesie za sobą także ryzyka wystąpienia katastrofy naturalnej lub budowlanej, z uwagi na lokalizację, używane do przebudowy materiały i technologię robót.

Na terenie projektowanego zadania nie występują: obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, górskie lub leśne, obszary objęte ochroną, obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody, a także obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gęstości zaludnienia, przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Zgodnie z uchwałą nr LIX/804/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM₁₀, PM_{2,5} oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej – aktualizacja (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r., poz. 4381), na terenie gminy i miasta Pakość nie wyznaczono obszarów przekroczeń: średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM₁₀, średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM_{2,5}, wyznaczono wyłącznie obszary przekroczeń średniorocznego poziomu docelowego benzo(a)pirenu w strefie kujawsko-pomorskiej w 2021 r. Niezależnie od powyższego, biorąc pod uwagę charakter zadania (rurociąg podziemny) oraz brak emisji zanieczyszczeń do powietrza podczas jego użytkowania, pozostanie ono bez wpływu na ustalenia ww. Programu ochrony powietrza.

Teren realizacji przedsięwzięcia znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 143 Subziornik Inowrocław – Gniezno oraz poza strefą ochronną ujęć wód i poza obszarem ochronnym zbiorników wód śródlądowych. Obszar sieci gazowej leży na obszarach zagrożonych powodzią. Podziemne elementy sieci gazowej nie mają wpływu na przepływ wód powodziowych.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Odry, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r., poz. 335).

Zadanie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW600043, zaliczonym do regionu wodnego Noteci. Zgodnie z ww. rozporządzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, stan ogólny tej JCWPd oceniono jako słaby (stan chemiczny: słaby, stan ilościowy: słaby). Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych jest zagrożona ilościowo i chemicznie ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia dobrego stanu chemicznego z wyłączeniem przekroczeń wartości progowej dobrego stanu w przypadku wskaźników Na i Cl w II kompleksie (słaby stan w zakresie testu C2 - ingresja, ascenzja wód zasolonych) oraz brakiem pogorszenia aktualnego stanu ilościowego (słaby stan w zakresie testu I2 - ingresja, ascenzja wód zasolonych).

Zadanie znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonym europejskim kodem PLRW6000111881999 – „Noteć od Kanału Warta-Gopło do Noteci Zachodniej”, zaliczonym do regionu wodnego Noteci. Zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, ta JCWP posiada status silnie zmienionej części wód, której stan ogólny oceniono jako zły (potencjał ekologiczny – słaby; stan chemiczny – brak danych). Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego; zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Noteć od ujścia Noteci Zachodniej do jez. Gopło (dla węgorza europejskiego), a dla stanu chemicznego – dla złagodzonych wskaźników – poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry wód powierzchniowych.

Mając na uwadze przyjęte rozwiązania stwierdzono, że inwestycja nie przyczyni się do zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych, a więc nie ograniczy możliwości osiągnięcia celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r., poz. 13 ze zm.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

Realizacja inwestycji wymaga wycinki wyłącznie jednego drzewa – zgodnie z Kip i jej uzupełnieniem w zamian za wycięte drzewo zostanie nasadzone jedno drzewo w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia lub zostanie uiszczona stosowna opłata.

Celem wyeliminowania ryzyka zabijania małych zwierząt, których potencjalne siedliska znajdują się w otoczeniu terenu inwestycji, wskazano na konieczność kontrolowania wykopów każdorazowo przed podjęciem prac w ich obrębie.

Wskazano również na konieczność odłowienia i przeniesienia w bezpieczne miejsce poza obszar robót wszystkich zwierząt objętych ochroną, w tym winniczka, stwierdzonych w granicach inwestycji na etapie realizacji przedsięwzięcia.

Ponadto w celu wyeliminowania zagrożenia niszczenia lęgów gatunków chronionych ptaków, prace budowlane oraz wycinkę drzewa należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków lub po potwierdzeniu braku lęgów przez specjalistę ornitologa.

Realizacja zamierzenia wymaga przekroczenia koryta Kanału Noteckiego – przekroczenie nastąpi metodą przewiertu sterowanego, a komory wejścia i wyjścia zlokalizowane będą poza jego obszarem.

Wobec drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki zaplanowane zostały zabiegi zabezpieczające przed ich uszkodzeniem.

W celu minimalizacji ryzyka przypadkowego zabijania płazów, na etapie realizacji inwestycji obszar przedsięwzięcia zostanie wygrodzony płotkami herpetologicznymi.

Na podstawie przeprowadzonej analizy Kip i jej uzupełnienia ustalono, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz, a przyjęte działania minimalizujące wyeliminują zidentyfikowane zagrożenia względem stwierdzonych elementów środowiska przyrodniczego.

Jednocześnie informuję, że w przypadku, jeśli skutkiem robót budowlanych bądź innych prac związanych z realizacją zamierzenia będzie podjęcie czynności objętych zakazami względem gatunków chronionych, wynikającymi z art. 51 i/lub 52 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, np. niszczenie ich siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, jak również niszczenie, usuwanie lub uszkodzanie gniazd, inwestor lub wykonawca są zobowiązani do uzyskania zgody na wykonania czynności podlegających zakazom na zasadach określonych w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Biorąc pod uwagę rodzaj zadania, a także fakt, że będzie ono realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, nie stwierdzono jego negatywnego wpływu i występowania transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie przewiduje się również przekroczeń standardów jakości środowiska, zwłaszcza biorąc pod uwagę skalę i typ zamierzenia.

Zastosowanie prawidłowych rozwiązań projektowych, technicznych i technologicznych, zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 15 uouioś, tj. decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wydawane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz przyjmujący zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 uouioś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 15 uouioś oraz do zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a uouioś. Wniosek ten powinien być złożony, a zgłoszenie dokonane nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 127a § 1 Kpa, przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Po uzyskaniu zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, na żądanie strony, decyzji zostanie nadana klauzula ostateczności.

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 i art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r., poz. 1154 ze zm.), Wnioskodawca uiścił opłatę skarbową w wysokości 205 zł za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wykonanie warunków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które nie zostały uwzględnione w decyzjach, o których mowa w art. 86 uouioś, podlega egzekucji administracyjnej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o ile przedsięwzięcie jest realizowane. W myśl art. 136a uouioś, jeżeli warunki, wymogi oraz obowiązki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie zostały uwzględnione w decyzjach, o których mowa w art. 86 uouioś, podmiot realizujący, eksploatujący lub likwidujący przedsięwzięcie, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 1 000 000 zł.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY

dr Ewa Patalas
/-podpisano elektronicznie/

Załączniki:

1. załącznik nr 1 – charakterystyka planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 84 ust. 2 uouioś,
2. załącznik nr 2 – mapa z zaznaczonym terenem realizacji oraz obszarem oddziaływania przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Pan [REDACTED] – Pełnomocnik, Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. ul. Gen. Ignacego Prądzyńskiego 42a, 50-433 Wrocław.
2. pozostałe strony postępowania, zawiadomione w trybie art. 49 Kpa.

Do wiadomości:

1. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz,
2. Dyrektor Zarządu Zlewni w Inowrocławiu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Królowej Jadwigi 20 88-100 Inowrocław