



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W STASZOWIE**

ul. Szpitalna 37/14, 28 – 200 Staszów tel.: 15 8642786, fax: 15 8643996
e-mail: sekretariat.psse.staszow@sanepid.gov.pl, www.gov.pl/web/psse-staszow

Staszów, 26.06.2025 r.

**KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA
SANITARNEGO W STASZOWIE**

**W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu „RYTWIANY”,**

który zaopatruje w wodę miejscowości:

Rytwiany, Tuklęcz, Święcica, Gaj Święcicki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie informuje,
że w wyniku badań jakości wody w Wodociągu „Rytwiany”, stwierdzono
obecność bakterii grupy coli w ilości 27 jtk w 100 ml wody.

Woda jest nieprzydatna do spożycia.

**Uwaga: Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych
(np. mycia podłóg) i sflukiwania toalet**

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Staszowie
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
Ewa Opałka
/dokument podpisany elektronicznie/