

Załącznik nr 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – MOBILNA STACJA UZDATNIANIA WODY

L.p.	Parametr	Wymagania minimalne	Parametry oferowane
1.	Nazwa producenta	Wymagana	
2.	Nazwa handlowa stacji	Wymagana	
3.	Adres strony internetowej producenta	Wymagana	
4.	Karta katalogowa /folder PDF	Wymagana	
5.	Przeznaczenie urządzenia	Mobilna stacja uzdatniania wody przeznaczona do awaryjnego dostarczania wody pitnej w sytuacjach kryzysowych	
6.	Wydajność dla wody powierzchniowej	Minimum 600 l/h	
7.	Wydajność dla wody wodociągowej	Minimum 1000 l/h	
8.	Technologia uzdatniania	Filtracja mechaniczna, filtracja węglowa, dezynfekcja UV lub metoda równoważna; możliwość zastosowania dodatkowych modułów	
9.	Zasilanie i akumulator	Zasilanie 230V; akumulator zapewnia min. 8 h pracy	
10.	Masa urządzenia	Nie więcej niż 180 kg	

11.	Czas gotowości do pracy	Maks. 20 minut	
12.	Zakres temperatur pracy	Od +4°C do minimum +40°C. Urządzenie nie musi pracować poniżej +4°C, jednak powinno być zabezpieczone przed skutkami zamarzania (np. podczas przechowywania, transportu lub postoju). Wykonawca powinien opisać zastosowane środki ochrony przed zamarznięciem.	
13.	Stopień ochrony	Min. IP65	
14.	Gwarancja	min.24 miesiące	
15.	Skuteczność oczyszczania	Usuwanie mętności, zapachu, bakterii, metali ciężkich (zgodność z normą PN-EN 15051 lub równoważną)	
16.	Wyposażenie dodatkowe i bezpieczeństwo	- elektrozawór automatyczny wyłączający UV; - wyświetlacz elektroniczny: monitoring UV, przepływ, ciśnienie, diagnostyka; - złącze STORZ; - min. 4 komplety filtrów; - akumulator w zestawie; - sterowanie od renomowanego producenta (zgodność z normami UE);	
17.	Certyfikacja i jakość	- Deklaracja zgodności CE \n- Atest PZH - Certyfikat ISO 9001:2015 lub równoważny - Badania laboratoryjne potwierdzające skuteczność - Instrukcja obsługi w języku polskim - Opis technologii uzdatniania	
18.	Badania skuteczności uzdatniania	Wyniki badań potwierdzające zgodność parametrów z normami UE lub krajowymi; nie	

		wymaga się ośrodka z certyfikowanym nadzorem	
19.	Wymagania wobec dostawcy	Jeśli oferent nie jest producentem, musi przedstawić umowę gwarantującą identyczne lub lepsze warunki serwisowe, gwarancyjne i rękojmi	

1. Instrukcja do wypełnienia tabeli:

W kolumnie 'Parametry oferowane' Wykonawca wpisuje konkretne dane, wartości, opisy lub nazwy dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań minimalnych, zgodnie z treścią danego wiersza tabeli. W przypadku parametrów jakościowych należy jednoznacznie wskazać spełnienie (np. poprzez wpisanie: „spełnia”) lub podać wartość, jeżeli Zamawiający wymaga jej wskazania.

2. Uwagi dodatkowe:

- a. Miejsce dostawy: Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy w Lubieszynie, 72-002 Dołuje.
- b. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu ilościowo-jakościowego, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
- c. W ramach odbioru Zamawiający dokona sprawdzenia:
 - kompletności,
 - zgodności parametrów technicznych,
 - stanu technicznego,
 - dokumentacji i oznakowania.
- d. Testy funkcjonalne i jakościowe przeprowadzane będą na koszt Zamawiającego.
- e. W przypadku stwierdzenia braków lub niezgodności, Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu do czasu ich usunięcia.
- f. Do oferty należy dołączyć:
 - deklarację CE,
 - atest PZH,
 - certyfikaty jakości i badań skuteczności,
 - instrukcję obsługi w języku polskim.
- g. Urządzenie musi spełniać wszystkie wymagania minimalne – dopuszcza się oferowanie parametrów lepszych.
- h. Dopuszcza się rozwiązania równoważne, pod warunkiem spełnienia funkcjonalności i norm UE lub krajowych.