

ZAŁĄCZNIK NR 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zamówienia:

Dostawa i przekazanie 1 sztuki **mobilnej stacji uzdatniania wody** dla Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

2. Cel zamówienia:

Zakup ma na celu zapewnienie stałego dostępu do wody pitnej w sytuacjach kryzysowych, takich jak awarie sieci wodociągowych, skażenie ujęć, klęski żywiołowe czy inne zdarzenia zagrażające bezpieczeństwu mieszkańców. Mobilna stacja umożliwi szybkie dostarczenie wody zdatnej do picia zarówno z wody wodociągowej, jak i powierzchniowej.

3. Zakres przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca zobowiązuje się do:
- dostarczenia 1 sztuki mobilnej stacji uzdatniania wody spełniającej wymagania minimalne wskazane w **Specyfikacji technicznej** (załącznik nr 1 do umowy),
- przekazania pełnej dokumentacji (CE, atest PZH, certyfikaty jakości, badania skuteczności, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna),
- zapewnienia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego w Polsce,
- przeprowadzenia krótkiego instruktażu dla użytkowników.

4. Wymagania minimalne dla urządzenia:

Mobilna stacja uzdatniania wody musi spełniać co najmniej poniższe parametry:

- Wydajność: min. **600 l/h** (woda powierzchniowa), min. **1000 l/h** (woda wodociągowa),
- Technologia uzdatniania: filtracja mechaniczna, filtracja węglowa, dezynfekcja UV (lub równoważna),
- Zasilanie: 230 V + akumulator na min. 8 h pracy,
- Masa: ≤ 180 kg,
- Gotowość do pracy: max. 20 minut,
- Zakres pracy: od +4°C do +40°C, zabezpieczenia przed zamarzaniem podczas przechowywania/transportu,
- Stopień ochrony: min. IP65,
- Gwarancja: min. 24 miesiące, serwis w Polsce,
- Skuteczność oczyszczania: usuwanie mętności, zapachu, bakterii, metali ciężkich – zgodność z normą PN-EN 15051 lub równoważną,
- Wyposażenie: elektrozawór UV, wyświetlacz elektroniczny, złącze STORZ, min. 4 komplety filtrów, akumulator, sterowanie od renomowanego producenta,
- Dokumentacja: CE, PZH, certyfikaty ISO 9001:2015 lub równoważne, badania laboratoryjne skuteczności, instrukcja PL, opis technologii uzdatniania.

5. Warunki odbioru i weryfikacji zgodności:

- Odbiór nastąpi w Wojewódzkim Magazynie Przeciwpowodziowym w Lubieszynie 10H.
- Testy na koszt Zamawiającego obejmą sprawdzenie wydajności, jakości wody po uzdatnieniu (parametry fizykochemiczne) oraz działania systemów monitoringu i zabezpieczeń.

- W przypadku niespełnienia wymagań Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru do czasu ich usunięcia.

6. Warunki gwarancji i serwisu:

- Minimalna gwarancja: **24 miesiące**,
- Serwis w Polsce, maksymalny czas naprawy ≤ 14 dni roboczych,
- Serwis pogwarancyjny przez minimum 5 lat.

7. Termin realizacji zamówienia:

- Dostawa urządzenia – do **30 dni** od dnia podpisania umowy,
- Odbiór końcowy – do **7 dni roboczych** od dostawy.

8. Miejsce realizacji zamówienia:

Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy w Lubieszynie (Lubieszyn 10H, 72-002 Dołuje).

9. Kryteria oceny ofert:

- Cena brutto – 70%
ocena wg wzoru: $(\text{najniższa cena} \div \text{cena badanej oferty}) \times 70 \text{ pkt}$
- Warunki gwarancji – 30%
minimalna gwarancja: 24 miesiące (wymóg),
każdy dodatkowy pełny rok gwarancji = +5 pkt (do max. 30 pkt).