



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaniu

HK.9022.4.26.2026.MM  
Lubań, 2026-08-03

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój  
ul. 11 Listopada 35  
59-850 Świeradów-Zdrój

## KOMUNIKAT NR 13 z dnia 3 sierpnia 2026 r.

o niezgodności z wartością parametryczną parametru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla odbiorców wody pochodzącej z wodociągu sieciowego Czarny Potok w miejscowości Świeradów-Zdrój.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaniu po zapoznaniu się z wynikami badania próbki wody pobranej z wodociągu sieciowego Czarny Potok, stwierdził niezgodność z wartością parametryczną parametru **Chloroform oraz Trihalometany ogółem** w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi w miejscowości Świeradów-Zdrój (szczegółowy wykaz nieruchomości dostępny w Urzędzie Gminy).

W związku z powyższym:

Nie zaleca się używania wody z ww. wodociągu do przygotowywania posiłków i picia przez noworodki, niemowlęta, dzieci, kobiety w ciąży, kobiety karmiące piersią.

Dostawca wody jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia dla ww. grupy osób.

Dodatkowe zalecenia:

### 1. GOTOWANIE WODY:

Do przygotowywania posiłków, mycia zębów oraz mycia owoców i warzyw woda powinna być gotowana przez około 3–5 minut w otwartym naczyniu (garnku).

### 2. KĄPIEL I PRZYSZNIC – TYLKO LETNIA WODA I WIETRZENIE:

Należy unikać długich, gorących kąpieli, w szczególności przez noworodki, niemowlęta i dzieci. Zaleca się krótki prysznic w letniej wodzie np. przy otwartych drzwiach.

W związku ze stwierdzonym przekroczeniem parametrów jakościowych wody powyższe zalecenia mają na celu przywrócenie jej właściwej jakości. Jednocześnie należy podkreślić, że woda pochodząca z wodociągu sieciowego Czarny Potok nie stanowiła bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

Przedsiębiorstwo wodociągowe niezwłocznie podjęło niezbędne działania naprawcze, polegające na technologicznym zmniejszeniu dawki chloru oraz intensywnym płukaniu sieci wodociągowej w celu przywrócenia właściwych parametrów wody.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Honorata Stachowicz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaniu

/pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubaniu  
ul. Bankowa 9b | 59-800 Lubań  
+48 75 646 40 43  
adres e-mail psse.luban@sanepid.gov.pl  
adres e-Doręczeń: AE:PL-44093-64477-GGVFR-19

1. Adresat (e-Doręczenia);
2. Aa (EZD)