Jednostka projektowa:

SZOSA SUCHA
RAFAŁ LUMA

ul. Karola Brzostowskiego 57,
15-199 Białystok; tel. 793 790 334,
NIP 758-218-39-81, REGON 369052287
e-mail: *szosa.sucha@interia.pl*

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa punktu czerpania wody do celów przeciwpożarowych, w tym m.in. stanowiska czerpania wody i dojazdu w miejscowości ***Pólko****, gm.* ***Supraśl****, powiat białostocki.*

Inwestor: ***Państwowe Gospodarstwo Leśne***
Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Supraśl
ul. Podsupraśl 8
16-030 Supraśl

Stadium: WYMAGANE PRZEPISAMI DOKUMENTY

Adres obiektu budowlanego:

woj. Podlaskie, gm. Supraśl,

woj. Podlaskie, gm. Wasilków

Kategoria obiektu: XXII, XXVIII

Identyfikatory działek ewidencyjnych:
OBRĘB EWID. 007 Krasne-Ciasne:
200209_5.0007.68
200209_5.0007.126
OBRĘB EWID. 0010 Studzianki
200213_5.0010.403

Zespół autorski:

BRANŻA DROGOWA:	Projektant branży drogowej: mgr inż. Rafał Luma PDL/0042/POOD/15 (do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej)
BRANŻA KONSTRUKCYJNA:	Projektant branży konstrukcyjnej: mgr inż. Tomasz Konrad Olewiński PDL/0097/POOK/13 (do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej)

Białystok, 26.02.2026 r.

SPIS ZAWARTOŚCI

Spis treści

SPIS ZAWARTOŚCI....1
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA....2
1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych robót drogowych....3
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych....3
3. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi....3
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia....3
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych....3
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń....4

Jednostka projektowa:

SZOSA SUCHA
RAFAŁ LUMA

ul. Karola Brzostowskiego 57,
15-199 Białystok; tel. 793 790 334,
NIP 758-218-39-81, REGON 369052287
e-mail: *szosa.sucha@interia.pl*

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:

Budowa punktu czerpania wody do celów przeciwpożarowych, w tym m.in. stanowiska czerpania wody i dojazdu w miejscowości Pólko, gm. Supraśl, powiat białostocki.

Adres zamierzenia inwestycyjnego:

woj. Podlaskie, gm. Supraśl,

woj. Podlaskie, gm. Wasilków

Identyfikatory działek ewidencyjnych:

OBRĘB EWID. 007 Krasne-Ciasne:

200209_5.0007.68

200209_5.0007.126

OBRĘB EWID. 0010 Studzianki

200213_5.0010.403

Kategoria obiektu budowlanego:

XXII, XXVIII

Inwestor:

Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Supraśl
ul. Podsupraśl 8
16-030 Supraśl

ZESPÓŁ AUTORSKI

BRANŻA DROGOWA

Funkcja	*Imię, nazwisko, adres*	*Specjalność*	*Nr uprawnień*	*Podpis*
Projektant	mgr inż. Rafał Luma ul. Brzostowskiego 57 15-199 Białystok	drogowa	*PDL/0042/POOD/15* *(do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej)*	
Projektant	mgr inż. Tomasz Konrad Olewiński ul. Słonimska 56/6 15-029 Białystok	konstrukcyjna	*PDL/0097/POOK/13* *(do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej)*	

Białystok, 25- 02- 2026 r.

1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych robót drogowych
   a. roboty przygotowawcze:
      - montaż oznakowania i zabezpieczenia robót,
      - roboty przygotowawcze
      - usunięcie humusu,
   b. roboty ziemne,
   c. budowa konstrukcji nawierzchni,
   d. budowa konstrukcji pomostu.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działkach wymienionych na pierwszej stronie BIOZ.

Obszar robót jest niezagospodarowany.

3. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

a. sąsiedztwo rzeki - możliwość utonięcia, upadku z wysokości , nurt rzeki, zmienny poziom wody
b. wykop, roboty ziemne
c. sąsiedztwo drogi leśnej

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

d. prace wykonywane przy rzece i na rzece
e. w przypadku prac wykonywanych na rzece występuje ryzyko utonięcia, upadku z wysokości, ryzyko związana z występującym nurtem rzeki, zmiennym poziomem wody na rzece, ryzyko wiążące się z pracą sprzętu ciężkiego jak koparki itp.
f. zagrożenia przy pracy sprzętu zmechanizowanego: koparki, spycharki, zagęszczarki, piły mechaniczne, rozkładarki mas bitumicznych oraz dźwigi,
g. ryzyko wypadków drogowych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie wstępne obejmuje: instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego oraz instruktażu podstawowego

powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie i odnotowane w jego aktach osobowych.

Szkolenie podstawowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. Szkolenie okresowe obowiązuje osoby objęte szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzą szkolenie okresowe (w formie instruktażu) nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których występują duże zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujące pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegają szkoleniom nie rzadziej, niż co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym.

Sprawą niezwykle ważną jest, aby wszystkie rodzaje szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i pracowników budowlanych realizowane były według programów dostosowanych pod względem formy i treści do poszczególnych rodzajów szkoleń, specyfiki zagrożeń i uciążliwości na określonym stanowisku czy grupie stanowisk.

Niezależnie od ukończonych szkoleń zatrudnieni przy budowie w części wykonywania wykopów, szczególnie operatorzy maszyn budowlanych winni zachować szczególną ostrożność przy robotach ziemnych. Może się, bowiem zdarzyć, iż występują niezaznaczone na mapie geodezyjnej, pomimo jej aktualizacji, urządzenia. Należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu wykopów, wbudowania warstw podbudowy oraz układaniu nawierzchni.

Pracownicy pracujący przy budowie pomostu muszą być przeszkoleni z BHP. Należy zachować szczególną ostrożność przy montażu elementów konstrukcyjnych pomostu.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń
   a. instruktaż pracowników,
   b. rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych,
   c. rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (apteczki, itp.)
   d. rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref pracy sprzętu mechanicznego i pomocniczego,
   e. rozwiązanie układów komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy oraz ogrodzenie budowy z uwzględnieniem możliwości komunikacji do przyległych działek,
   f. wykonanie oznakowania robót na czas budowy zgodnie z warunkami technicznymi Dz. U. RP Zał. nr 220.
   g. Prace przy urządzeniach dźwigowych i innych urządzeniach budowlanych wykonać zgodnie z „Rozporządzenie Ministrów: Pracy, Opieki Społecznej oraz Zdrowia z 20.03.1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi" i „Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych"
   h. Podczas postoju sprzętu w pasie drogowym należy zastosować się do przepisów Kodeksu

Drogowego.

i. Praca w czynnym pasie drogowym dopuszczalna jest w pomarańczowych kamizelkach i w odpowiednio oznakowanym miejscu pracy.
j. Operatorzy maszyn budowlanych obowiązani są posiadać uprawnienia do ich obsługi. Pracownicy przystępujący do pracy winni być ubrani w ubrania robocze, kaski ochronne, rękawice robocze.
k. roboty na rzece należy wykonywać przy zastosowaniu urządzeń bezpieczeństwa tj zabezpieczenie przed upadkiem,
l. Prace przy i na rzece -Obowiązkowe stosowanie środków ochrony osobistej (kamizelki asekuracyjne) przez wszystkich pracowników, Zapewnienie koła ratunkowego, łodzi asekuracyjnej (jeśli to konieczne) oraz środków łączności.

BRANŻA DROGOWA
Projektant
mgr inż. Rafał Luma *nr ewid. PDL/0042/POOD/15* (uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej)
mgr inż. Tomasz Konrad Olewiński *nr ewid. PDL/0097/POOK/13* (uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej)