



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach

Krapkowice, 30 stycznia 2026 r.
HK.90820.9.18.2025.EL

Ocena jakości wody wodociągu sieciowego Rozkochów za 2025 rok.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), zgodnie z prowadzonym programem monitoringu jakości wody i na podstawie wyników badań uzyskanych w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach nadzoru nad jakością wody oraz na podstawie prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody przez Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach, ul. Głogowska 20, 47-344 Rozkochów w wodociągu publicznym ROZKOCHÓW.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach stwierdza, że jakość wody w 2025 r. była przydatna do spożycia przez ludzi i spełniała wymagania sanitarne określone w cytowanym powyżej rozporządzeniu.

Wodociąg stanowi zaopatrzenie w wodę pitną dla miejscowości: Brożec, Brzezina, Ćwiercie, Rozkochów, Walce, Antoszka, Groble, Krzewiaki, Kromotów, Zabierzów, Stradunia, Rybarze, Grocholub, Dobieszowice, Swornica i Czerniów, i ujmuje wodę z dwóch studni – o nr 3 i nr 5, zlokalizowanych w miejscowości Rozkochów przy ul. Głogowskiej. Woda następnie tłoczona jest do stacji wodociągowej, gdzie poddawana jest uzdatnianiu (procesy odżelaziania i odmanganiania, po wcześniejszym napowietrzaniu wody). Dezynfekcja prowadzona jest według zaleceń lub w razie wystąpienia awarii.

Wodociąg zaopatruje w wodę około 5250 mieszkańców. Produkcja wody na dobę wynosi $\approx 600 \text{ m}^3$ wody.

Badania jakości wody były prowadzone regularnie przez cały rok i wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na rok 2025 i uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krapkowicach. Sprawozdania z badań przekazywane były w terminach określonych w ww. rozporządzeniu.

W roku 2025 nie zgłaszano niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody w strefie zaopatrzenia wodociągu Rozkochów.



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Krapkowicach
ul. Ks. Koziółka 30 | 47-303 Krapkowice
+48 77 44 66 740
adres e-mail sekretariat.psse.krapkowice@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-69999-50152-TIAIJ-28

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach w 2025 r. nie prowadził żadnego postępowania administracyjnego w zakresie jakości wody w strefie zaopatrzenia wodociągu Rozkochów.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Krapkowicach

Dorota Barełkowska
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach,
ul. Mickiewicza 18, 47-344 Rozkochów

Do wiadomości:

1. Urząd Gminy w Walcach, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce,
2. a/a HK