

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nagrzewnica spalinowa czterokanałowa

L.p.	Parametr	Wymagania minimalne	Parametry oferowane
1.	Nazwa urządzenia	3 szt. Fabrycznie nowa nagrzewnica olejowa spalinowa czterokanałowa, z wymiennikiem ciepła i odprowadzeniem spalin.	
2.	Karta katalogowa / dokumentacja	Dołączenie karty katalogowej lub podanie linku do strony producenta.	
3.	Produkcja seryjna	Jednostka seryjna, nie prototyp.	
4.	Przeznaczenie	Ogrzewanie hal, namiotów, magazynów, obiektów tymczasowych.	
5.	Przepływ powietrza	Min. 8 000 m ³ /h	
6.	Liczba przewodów do podłączenia	Min. 4	
7.	Ogrzewana powierzchnia	Min. 1300 m ²	
8.	Moc grzewcza	Min. 136 kW	
9.	Wydajność cieplna Btu/h	Min. 463 000 Btu/h	
10.	Napięcie zasilania	230 V (1-faza) lub 400 V (3-fazy)	
11.	Częstotliwość	50 Hz	
12.	Prąd znamionowy	Max. 10 A (lub wartość adekwatna do konstrukcji)	
13.	Rodzaj paliwa	Olej opałowy lub olej napędowy	
14.	Zużycie paliwa	Max. 13 l/h przy pełnej mocy	
15.	Stopień ochrony	Min. IP55	
16.	Średnica przyłącza kominowego	200 mm	
17.	Średnica rury wylotowej	600 mm	

	(dystrybucja powietrza)		
18.	Rodzaj wentylatora	Osiowy	
19.	Giętkie przewody do nadmuchu	Min. 4 szt. w komplecie	
20.	Panel rozdziału powietrza	Min. 1 panel 4-drożny na każdą nagrzewnicę	
21.	Wypożażenie transportowe	Kółka, uchwyty do przenoszenia	
22.	Wypożażenie bezpieczeństwa	Termostat przegrzania; system chłodzenia po wyłączeniu; zabezpieczenie spalania; kontrolka płomienia; układ bezpieczeństwa.	
23.	Wymiennik ciepła	Stal nierdzewna	
24.	Waga urządzenia	Max. 300 kg	
25.	Instrukcja obsługi	W języku polskim	
26.	Certyfikaty	Zgodność z normami UE, znak CE	
27.	Gwarancja	Min. 24 miesiące na całość urządzenia	
28.	Szkolenie	Przeszkolenie min. 2 osób z obsługi i konserwacji	
29.	Termin dostawy	Do 14 dni od dnia zawarcia umowy	
30.	Serwis i naprawy	Czas usunięcia wady: do 14 dni roboczych, wyjątkowo do 30 dni	
31.	Zakres dostawy dla 3 kompletów	- Nagrzewnica olejowa – 3 szt. - Panel 4-drożny – 3 szt. - Przewody giętkie – 12 szt. - Zestawy przyłączeniowe – 3 komplety - Komplet wyposażenia bezpieczeństwa	

1. Instrukcja do wypełnienia tabeli:

W kolumnie „Parametry oferowane” Wykonawca wpisuje:

- konkretne wartości techniczne,
- nazwy dokumentów potwierdzających parametry,
- jednoznaczne wskazanie „spełnia” – jeśli parametr nie wymaga liczby.

Wszystkie dane muszą być zgodne z kartą katalogową producenta urządzenia.

2. Uwagi dodatkowe:

1) Miejsce dostawy:

Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy, Lubieszyn 10H, 72-002 Dołuje.

2) Odbiór urządzeń:

Na podstawie protokołu ilościowo-jakościowego, obejmującego:

- sprawdzenie kompletności,
- zgodności parametrów z ofertą i ST,
- test uruchomienia i sprawności,
- weryfikację dokumentacji,
- sprawdzenie oznakowania i stanu technicznego.

3) Sprzęt musi być fabrycznie nowy, rok produkcji bieżący lub poprzedni, bez śladów użycia.

4) Zamawiający może przeprowadzić testy funkcjonalne, obejmujące m.in.:

- poprawność rozruchu,
- stabilność pracy,
- efektywność nadmuchu,
- działanie zabezpieczeń.

5) Dopuszcza się rozwiązania równoważne, pod warunkiem:

- pełnej funkcjonalności,
- zgodności z normami UE,
- niepogorszenia parametrów minimalnych.