



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku

HKN.9020.22.203.2026.DK

Płock, dnia 16 lipca 2026 r.

INFORMACJA HKN/4/2026

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku z dnia 16 lipca 2026 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.


Dotyczy: niezgodności z wartością parametryczną wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej z wodociągu publicznego Zaździerz, gmina Łąck, zasilającego następujące miejscowości: Zaździerz, Matyldów, Wincentów, Koszelówka, Zofiówka, Nowe Rumunki, Grabina.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku informuje, że na podstawie otrzymanego wyniku sprawozdania z badań jakości wody do spożycia stwierdza niezgodność z wartością parametryczną wody z wodociągu publicznego Zaździerz.

W punkcie poboru: kran w kuchni w Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Magdalena”, Koszelówka, ul. Jeziorna 4, 09-520 Łąck stwierdzono przekroczony parametr: Mangan, wartość otrzymana: 120 µg/l, (wartość parametryczna: 50 µg/l).

Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do przygotowania posiłków, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Wodę należy gotować przez 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.



Informacje dotyczące jakości wody do spożycia dostępne są na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Płocku pod adresem: <https://www.gov.pl/web/psse-plock> oraz pod nr telefonu:

- od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:05: (24) 367 26 52,
- od poniedziałku do piątku od godz. 15:05 do godz. 20:00: 609 817 331
- w sobotę, niedzielę i święta od godz. 10:00 do godz. 15:00: 609 817 331.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W PŁOCKU

Justyna Szatkowska



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLIĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku
ul. Królewiecka 14 | 09-402 Płock
+48 24 367 26 01
adres e-mail sekretariat.psse.plock@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-38313-16541-TCSN-25