

FORMULARZ DOBORU WODOMIERZA DLA CELÓW SOCJALNO -  
BYTOWYCH



I. DEKLARACJA ILOŚCI PUNKTÓW CZERPALNYCH - WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA

DOT. WARUNKÓW TECHNICZNYCH NR 4/P/2023

IMIE I NAZWISKO/ NAZWA INWESTORA Skarb Państwa - Prokuratura Okręgowa w Warszawie

ADRES INWESTYCJI Grodzisk Mazowiecki przy u. Bartnia

DZ.EW. NR 11/5 OBRĘB 0029

Rodzaj punktu czerpального	Średnica dn [mm]	Ilość armatury (szt)
Zawór czerpálny	15	4
bez perlatora 2)	20	
	25	
z perlatozem	10	
	15	
głowica natrysku	15	
piłuczka ciśnieniowa	15	
	20	
	25	
zawór splukujący pisuarów	15	3
zmywarka do naczyń (domowa)	15	
pralka automatyczna	15	
baterie czerpálne		
dla natrysków	15	5
dla wanien	15	
dla zlewozmywaków	15	8
dla umywalek	15	13
dla wanien do siedzenia (bidet)	15	
z mieszalnikiem	20	3
piłuczka zbiornikowa	15	15
warnik elektryczny 3)	15	
inne (wpisać poniżej)		
kran do podlewania zieleni (w czasie okresów suchych)		1

PODPIS WNIOSKODAWCY

II. DOBÓR WODOMIERZA - WYPEŁNIA ZWIK

$\Sigma q_n$ - normatywny wypływ z punktów czerpalnych l/s	1,83
q - przepływ obliczeniowy m³/h	6,60
DOBRANO WODOMIERZ DN [mm]	25

$$Q_3 = 10 \text{ m}^3/\text{h}$$

05.09.23 A280  
DATA, PODPIS PRACOWNIKA ZWIK (BIURO PROJEKTOWE)