



Białystok, 19-01-2026 r.

WOOŚ.420.14.2025.RD

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. k oraz art. 84 i 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm., dalej zwana uuoś), oraz § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691, dalej zwany kpa), po przeanalizowaniu wniosku inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. działającego przez pełnomocnika Panią Dagmarę Sławińską – Nosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji 220/110 kV Wigry”, w powiecie suwalskim, na terenie Gminy Suwałki w obrębie ewidencyjnym Dubowo Pierwsze (działki: nr 5/5, 5/6, 6/1, 57/1) i na terenie Miasta Suwałki w obrębie ewidencyjnym nr 8 dz. nr 32819”.

II. Określam warunki korzystania ze środowiska w fazie eksploatacji przedsięwzięcia:

1. Ścieki sanitarne odprowadzać do zbiornika bezodpływowego. o pojemności użytkowej ~ 9,0 m³. Zbiornik wyposażyć w sondę napełnienia.
2. Wykonać wewnętrzną kanalizację deszczową, odprowadzającą wody opadowe i roztopowe tj. z połaci dachowych budynków, stanowisk autotransformatorów i dławików, nawierzchni utwardzonych (drogi, place, itp.), drenażu kanałów kablowych, drenaży opaskowych budynków, spustu i przelewu zbiorników magazynowych wody ppoż. do zbiornika retencyjnego lub retencyjno - chłonnego (wyposażonego w przelew awaryjny) oraz na tereny zielone.
3. Stanowiska autotransformatorów oraz stanowiska dławików wyposażyć w misy olejowe zdolne do przejęcia 100% objętości oleju zawartego w autotransformatorach i dławikach oraz cieczy (oleju i wody gaśniczej) w ilości 20% objętości oleju zawartego w nich.
4. Odprowadzenie wód opadowych z mis olejowych realizować poprzez układ separacji wody i oleju oraz automatyczne urządzenie odcinające, zabezpieczające przed ewentualnym zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi.

III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi integralną część niniejszej decyzji.



Spełniamy wymagania EMAS – zarządzamy urzędem efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo

ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok, tel.: 85 74-06-981 wew. 10, biuro@bialystok.rdos.pl,
gov.pl/web/rdos-bialystok

ul. Nowa 2, 18-400 Łomża, tel.: 519-186-895, sekretariat.lomza@bialystok.rdos.gov.pl

ul. Utrata 9A, 16-400 Suwałki, tel.: 87 56-55-200, sekretariat.suwalki@bialystok.rdos.gov.pl

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 17 listopada 2025 r. (data wpływu: 20 listopada 2025 r.) inwestor Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. działający przez pełnomocnika Panią Dagmarę Sławińską – Nosek zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji 220/110 kV Wigry”, w powiecie suwalskim, na terenie Gminy Suwałki w obrębie ewidencyjnym Dubowo Pierwsze (działki: nr 5/5, 5/6, 6/1, 57/1) i na terenie Miasta Suwałki w obrębie ewidencyjnym nr 8 dz. nr 32819”. Załączniki do wniosku stanowiły:

1. Karta informacyjna przedsięwzięcia (dalej KIP)— 1 egz. w wersji papierowej oraz 3 egz. w wersji cyfrowej.
2. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej — 1 egz. w wersji cyfrowej.
3. Mapa przedstawiająca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmująca przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie wraz z zapisem elektronicznym, sporządzonej na podkładzie mapy wskazanej w załączniku 2 — 1 egz. wersji papierowej i 1 egz. w wersji cyfrowej.
4. Wykaz działek— 1 egz. wersji papierowej oraz 3 egz. w wersji cyfrowej,
5. Uprozczone wypisy z rejestru gruntów do ustalenia stron postępowania — 1 egz. w wersji cyfrowej.
6. Pełnomocnictwo Zarządu PSE S.A. dla Pani Dagmary Sławińskiej - Nosek — 1 egz. w wersji cyfrowej.
7. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (205,00 zł) oraz potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17,00 zł) — 1 egz. w wersji cyfrowej.
8. Kopia odpisu KRS PSE S.A. — 1 egz. w wersji cyfrowej.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. k uuoś organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej oraz inwestycji towarzyszącej realizowanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych jest regionalny dyrektor ochrony środowiska, w tym konkretnym przypadku – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Wnioskowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

Planowane zamierzenie zostanie zrealizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. 2024, poz. 1199) zwaną dalej specustawą przesyłową. Przedmiotowe zamierzenie budowlane związane jest ze strategiczną inwestycją w zakresie sieci przesyłowych wymienioną w pkt. 50 i 84 załącznika do specustawy przesyłowej, tj. „Budowa linii o napięciu równym lub wyższym niż 220 kV w celu zmiany przebiegu trasy istniejących linii o napięciu równym lub wyższym niż 220 kV albo ich odbudowa, rozbudowa,

przebudowa, remont lub rozbiórka” oraz „Budowa lub przebudowa linii o napięciu równym lub wyższym niż 220 kV niezbędnych do zapewnienia zasilania na potrzeby rozwoju przemysłu, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa, wysokich technologii elektronicznych i procesorów, elektromobilności, innowacyjnej technologii wodorowej, lotnictwa, motoryzacji lub tworzyw sztucznych”. Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 4 specustawy przesyłowej wykonanie niezbędnych robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w tym uwzględniające budowę stacji elektroenergetycznych wpisuje się w definicję legalną strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

W związku z tym, że planowane zamierzenie inwestycyjne zostanie zrealizowane w oparciu o przepisy specustawy przesyłowej, zgodnie z art. 59a ust. 4 pkt 10 ustawy uuoś nie ma obowiązku analizy zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dysponując wnioskiem oraz kompletem dokumentów wymienionych w art. 74 ust. 1 uuoś, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku w dniu 28 listopada 2025 r. wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz wystąpił do Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz o fakcie wystąpienia do organów opiniujących tut. organ zawiadomił strony postępowania obwieszczeniem z dnia 28 listopada 2025 r.

Obwieszczenie z dnia 28 listopada 2025 r. znak: WOOŚ.420.14.2025.RD zostało umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku w dniu 28 listopada 2025 r. na okres 14 dni, a także było wywieszone: w dniach od 28 listopada do 15 grudnia 2025 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz w dniu 28 listopada 2025 r. w trybie art. 74 ust 3aa uuoś obwieszczenie zostało przekazane Prezydentowi Suwałk oraz Wójtowi Gminy Suwałki. W ww. obwieszczeniu tutejszy organ przedłużył termin załatwienia sprawy do dnia 27 lutego 2026 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Augustowie w opinii z dnia 3 grudnia 2025 r. znak: BA.ZZŚ.4901.400.2025.AN nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Swoje stanowisko uzasadnił faktem, iż w ocenie organu uwzględniając przedstawioną charakterystykę przedsięwzięcia, w tym jego rodzaj i lokalizację, zastosowane rozwiązania i technologie, zakres robót związanych z jego realizacją oraz uciążliwości z nimi związane, a także planowane rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadowej na etapie eksploatacji obiektu, a także przewidywane działania minimalizujące i ograniczające negatywny wpływ, w jego ocenie przedmiotowa inwestycja

nie powinna stanowić znaczącego zagrożenia dla stanu wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP).

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku (PPWIS) w opinii Nr 156/NZ/2025 z dnia 9 grudnia 2025 r. znak: NZ.7040.6.2025 nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wnioskowanego przedsięwzięcia. Swoje stanowisko uzasadnił faktem, iż na etapie budowy oraz likwidacji przedsięwzięcia potencjalne oddziaływanie na zdrowie ludzi może być związane z okresowymi uciążliwościami transportu samochodowego, powodującego emisję zanieczyszczeń do atmosfery i hałasu. Emisja będzie miała jednak charakter niezorganizowany i uzależniona będzie w szczególności od natężenia robót budowlanych i rozbiórkowych. Uciążliwości związane z oddziaływaniem na tych etapach będą ograniczane do minimum poprzez odpowiednią organizację prac i brak koncentrowania robót budowlanych w tym samym czasie, a same prace odbywać się będą poza godzinami nocnymi.

Według przeprowadzonych w KIP analiz PPWIS stwierdził, że etap eksploatacji inwestycji nie spowoduje występowania ponadnormatywnego oddziaływania pola elektromagnetycznego w miejscach dostępnych dla ludzi oraz ponadnormatywnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie. Obszar stacji elektroenergetycznych będzie terenem zamkniętym, dostępnym jedynie dla osób uprawnionych. Poza terenem stacji pole elektryczne oscyluje zwykle poniżej wartości dopuszczalnych określonych dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, a wartość składowej magnetycznej zwykle nie przekracza wartości kilkunastu A/m. Wprowadzenie linii najwyższych napięć do SE Wigry w formie linii kablowych pozwoli w znacznym stopniu ograniczyć pole elektromagnetyczne w środowisku w porównaniu do wprowadzeń linii napowietrznych. Tym samym PPWIS uznał obszar położony poza terenem stacji za bezpieczny pod względem miejsc dostępnych dla ludności.

Jak wskazał PPWIS w swojej opinii, zgodnie z wymaganiami zawartymi w obowiązujących przepisach prawnych, przed rozpoczęciem eksploatacji zostaną przeprowadzone pomiary pól elektromagnetycznych wokół planowanego obiektu, których wyniki zostaną przekazane do określonych organów. Również przeprowadzone analizy akustyczne (na potrzeby analizy akustycznej przyjęto jednoczesną pracę wszystkich jednostek istniejących, w których przeanalizowano wariant najbardziej niekorzystny) wskazały brak przekroczeń wartości dopuszczalnych w porze dziennej i nocnej dla wszystkich terenów podlegających ochronie akustycznej. Wyniki obliczeń kształtują się poniżej wartości dopuszczalnych na granicy najbliższych terenów chronionych akustycznie. Dodatkowo, obliczenia hałasu przeprowadzone na fasadach budynków podlegających ochronie akustycznej również nie wykazały przekroczeń. Potencjalne zagrożenie dla ludzi może wystąpić jedynie w sytuacjach awaryjnych lub w przypadku wystąpienia katastrofy naturalnej.

Jak wynika z KIP, teren inwestycji położony jest województwie podlaskim, w powiecie suwalskim, na terenie gminy Suwałki w obrębie ewidencyjnym Dubowo Pierwsze (działki:

nr 5/5, 5/6, 6/1, 57/1) i na terenie Miasta Suwałki w obrębie ewidencyjnym nr 8 dz. nr 32819.

Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje wybudowanie nowej SE Wigry. W ramach przedmiotowego zadania przewiduje się m.in.:

- a) Makroniwelację i mikroniwelację terenu.
- b) Budowę zjazdu z drogi publicznej (dostosowanym klasą do obciążeń związanych z dostawą urządzeń), a także budowę alternatywnego zjazdu z drogi publicznej na stację wraz z dojazdem (zgodnie z wymaganiami ppoż.).
- c) Budowę budynku technologicznego wraz z wyposażeniem.
- d) Budowę całej infrastruktury technicznej stacji (ogrodzenie, drogi wewnętrzne, parkingi, chodniki, place, oświetlenie zewnętrzne, przyłącze i instalacje wodociągowe, zbiornik bezodpływowy, kanalizacja sanitarna i deszczowa, kanały kablowe/kanalizacja kablowa).
- e) Budowę zbiornika retencyjnego wód deszczowych oraz zbiornika ppoż.
- f) Budowę stanowisk autotransformatorów oraz dławików wraz z instalacją koniecznych urządzeń na stanowiskach oraz wynikających z przepisów ppoż. ścian oddzielenia pożarowego.
- g) Budowę układu zasilania rezerwowego SN.
- h) Budowę układu zasilania awaryjnego potrzeb własnych w tym zainstalowanie agregatu prądotwórczego w pobliżu budynku technologicznego. Zabudowę kontenera agregatu prądotwórczego na stanowisku (płyta żelbetowa, monolityczna) wraz z jego instalacją.
- i) Budowę układu ochrony odgromowej.
- j) Budowę rozdzielni 220 kV w układzie 2S+SO:
 - budowę fundamentów i konstrukcji pod aparaturę pierwotną,
 - budowę uziemienia kratowego oraz otokowego,
 - budowę systemów szyn zbiorczych wraz z odłącznikami szynowymi (montaż fundamentów, konstrukcji, oszynowania),
 - budowę szyny obejściowej (montaż fundamentów, konstrukcji, aparatury wraz z oszynowaniem),
 - budowę pól pomiarów napięcia (montaż fundamentów, konstrukcji, aparatury wraz z oszynowaniem),
 - budowę pól łączników podłużnych, poprzecznych, obejściowych (montaż fundamentów, konstrukcji, aparatury wraz z oszynowaniem).
- k) Budowę rozdzielni 110 kV w układzie 2S:
 - budowę fundamentów i konstrukcji pod aparaturę pierwotną,
 - budowę uziemienia kratowego oraz otokowego dla całej rozdzielni,
 - budowę systemów szyn zbiorczych wraz z odłącznikami szynowymi (montaż fundamentów, konstrukcji, oszynowania).
- l) Obwody wtórne rozdzielni 220 kV, 110 kV oraz autotransformatorów i dławików.
- m) Bezprzerwowość układu zasilania 230V AC 50Hz.
- n) Budowę instalacji telekomunikacyjnej.
- o) Budowę SOT i SSP.

- p) Budowę podwójnego ogrodzenia granicznego terenu stacji wraz z bramą wjazdową i furtką oraz ogrodzenie porządkowe wydzielające budynek technologiczny z terenu ruchu elektrycznego.
- q) Budowę uziemienia kratowego terenu stacji.
- r) Budowę wiaty dla pojemników na odpady.
- s) Budowa kontenerów na sprzęt ppoż.
- t) Budowę budynku garażu.
- u) Budowę budynku wartowni.
- v) Budowę mostu napowietrznego 110 kV, łączącego rozdzielnię 110 kV z rozdzielnią 220 kV.
- w) Budowę pól liniowych i AT/DL (montaż fundamentów, konstrukcji, aparatury wraz z oszynowaniem).

Teren planowanej stacji elektroenergetycznej zlokalizowany jest w pobliżu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej naprzeciwko fabryki mebli. W jej otoczeniu występują pola uprawne. Obszar inwestycji posiada dostęp do drogi gminnej bez nazwy.

Działka inwestycyjna stanowi teren rolny, odłogowany i łąkowy (na użytkach rolnych). Teren ten jest mało zróżnicowany wysokościowo. W sąsiedztwie – po północnej stronie za drogą znajduje się zabudowa przemysłowo – usługowa wchodząca w skład Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a pozostałe obszary stanowią grunty orne, odłogi oraz łąki i pastwiska na użytkach rolnych oraz w odległości ok. 600 m kompleks leśny. W dalszej odległości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz tereny leśne. Najbliżej usytuowana zabudowa mieszkaniowa jest zlokalizowana w miejscowości Dubowo Pierwsze - odległość ok. 80 m w kierunku północnym od terenu planowanej do budowy stacji elektroenergetycznej.

Na terenie inwestycji nie stwierdzono występowania drenaży rolniczych ani innych urządzeń melioracji wodnych.

Na terenie działki nr 5/6 (obręb Dubowo Pierwsze) zlokalizowana jest miejska sieć kanalizacji deszczowej, która będzie odbiornikiem wód opadowych z terenu inwestycji, po zapewnieniu odpowiedniej retencji.

Na potrzeby przedmiotowej inwestycji zostały przeprowadzone obserwacje przyrodnicze, których celem było określenie zasobów przyrodniczych obszaru przewidzianego dla planowanej inwestycji. Obserwacje chronionych siedlisk przyrodniczych, chronionych gatunków roślin, grzybów i porostów, bezkręgowców, płazów, gadów, ssaków oraz inwazyjnych gatunków obcych rejestrowano w buforze 50 m od obszaru realizacji prac, natomiast w przypadku ptaków przyjęto bufor 200 m.

Podczas obserwacji terenowych na obszarze inwestycji oraz w buforze badań (50 m) nie stwierdzono chronionych gatunków roślin i grzybów oraz nie zidentyfikowano siedlisk przyrodniczych. Na terenie inwestycji występują pospolite gatunki roślin rozwijające się wśród upraw (segetalne), roślinność synantropijna i ruderalna. Porosty reprezentowane są przez pospolite gatunki nie objęte ochroną prawną takie jak złotorost ścienny *Xanthoria parietina* (stwierdzony na większych kamieniach leżących na skraju pola).

W wyniku przeprowadzonych badań terenowych w badanym buforze nie zidentyfikowano chronionych gatunków bezkręgowców. Obszar inwestycji składający się z użytków rolnych, nie stanowi dogodnych siedlisk dla entomofauny.

Na obszarze inwestycji i w jej buforze stwierdzono występowanie jaszczurki zwinki *Lacerta agilis*. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wpłynie na populację tego gatunku, gdyż tereny rolne nie stanowią optymalnych miejsc dla występowania tego i przeważającej liczby innych gatunków gadów.

Nie stwierdzono występowania płazów, co wiąże się bezpośrednio z brakiem na tym obszarze siedlisk dogodnych dla tej grupy organizmów.

Podczas obserwacji ptaków stwierdzono 14 gatunków, z czego 10 miało status lęgowych na badanym obszarze, dla 2 obszar badań był wyłącznie żerowiskiem, a 2 gatunki odnotowano jako przelotne. Z uwagi na niewielką skalę projektowanej inwestycji, jej charakter, ograniczony wpływ na miejsca lęgowe i żerowiskowe dla gatunków krajobrazu rolniczego oraz dostępność podobnych obszarów (rolnych) w jej otoczeniu, realizacja przedmiotowej inwestycji nie wpłynie znacząco na ornitofaunę.

Na terenie inwestycyjnym występują pospolite gatunki ssaków łownych oraz gryzoni nieobjętych ochroną prawną. Obszar inwestycji i przyległy do niego teren stanowi miejsce żerowania teriofauny. W związku z powierzchnią zajęta pod budowę stacji, nie przewiduje się znacznego ograniczenia bazy żerowiskowej. Teren przeznaczony pod budowę nowej stacji 220/110 kV Wigry otaczają z trzech stron pola uprawne, stanowiące dogodne miejsce do żerowania ssaków.

Łączna powierzchnia zajęta pod stację i infrastrukturę towarzyszącą będzie wynosiła 9,8 ha. Zakres prac budowlano-montażowych będzie obejmował m.in.:

- niwelację terenu,
- budowę rozdzielni 220 kV oraz 110 kV wraz z mostem łączącym rozdzielnie,
- budowę budynków stacyjnych,
- budowę rowu opaskowego – jeżeli zajdzie taka konieczność,
- budowę stanowisk autotransformatorów oraz dławików,
- budowę niezbędnej infrastruktury stacyjnej, jak drogi technologiczne, instalacje sanitarne w tym zbiorniki ppoż., instalacje elektryczne, ogrodzenia, wjazdy/zjazdy z drogi publicznej, drogi wewnętrzne, dojścia piesze i chodników do budynków, place, stanowiska agregatu prądotwórczego, kanały kablowe, oświetlenie itd.

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne oraz ochrony sąsiednich terenów przed hałasem na etapie realizacji i likwidacji planowanego przedsięwzięcia inwestor podejmie następujące działania:

- a) stworzenie tymczasowego zaplecza budowy odpowiednio zabezpieczonego w zakresie magazynowania materiałów, parkowania sprzętu budowlanego i transportowego, serwisowania sprzętu, gromadzenia odpadów i ścieków bytowych (toalety kontenerowe) oraz odpowiednie zaplanowanie prac budowlano-montażowych,
- b) podłoże zaplecza budowy, w tym miejsc tankowania pojazdów i sprzętu budowlanego, baz materiałowo- sprzętowych oraz miejsc magazynowania materiałów i odpadów będzie

- wyłożone szczelnymi płytami betonowymi lub matami. Miejsce składowania odpadów będzie zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych,
- c) stosowanie sprawnego sprzętu budowlanego, w tym pojazdów w celu uniknięcia nadmiernej emisji hałasu oraz prowadzenie prac budowlanych w miarę możliwości w porze dziennej, tj. między godziną 6:00 a godziną 22:00. Pojazdy będą parkowane na utwardzonym terenie. Dodatkowo dbanie o należyty stan techniczny sprzętu używanego podczas budowy, tak aby zapewniona była ochrona podłoża przed zanieczyszczeniem paliwami i smarami oraz innymi niebezpiecznymi substancjami,
 - d) wyposażenie pojazdów/maszyn w sorbenty do usuwania substancji niebezpiecznych dla środowiska w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej,
 - e) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w miejscach do tego przeznaczonych, odpowiednie oznaczanie, zabezpieczenie przed wpływem czynników atmosferycznych, a następnie przekazanie wyspecjalizowanym firmom do zagospodarowania,
 - f) wykonywanie prac malarskich przy słabym lub bardzo słabym powiewie wiatru. Przy nanoszeniu powłok malarskich podłoże gruntowe zostanie zabezpieczone nieprzepuszczalnym materiałem w sąsiedztwie miejsca wykonywania prac tak, by nie zanieczyścić powierzchni ziemi preparatami stosowanymi do malowania,
 - g) przed przystąpieniem do prac ziemnych wierzchnia warstwa gleby (humus) będzie zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych, a po zakończeniu prac budowlanych zostanie wykorzystana do ukształtowania powierzchni terenu.

W KIP przedstawiono wariant alternatywny przedsięwzięcia, w którym różnicą jest rezygnacja z powierzchni biologicznie czynnej pod rozdzielnią 110 kV i 220 kV i zaprojektowanie powierzchni utwardzonej. Takie rozwiązanie będzie wpływało na konieczność zwiększenia pojemności zbiornika retencyjnego.

Inwestor zaproponował także wariantowanie inwestycji polegające na różnym usytuowaniu źródeł hałasu oraz ilości tych źródeł. Na etapie eksploatacji głównymi źródłami hałasu w porze dziennej i nocnej będą źródła punktowe, w tym transformatory mocy, dławiki kompensacyjne (zlokalizowane w otwartej przestrzeni) oraz wentylacja i klimatyzacja działająca w rejonie projektowanych obiektów kubaturowych. W KIP dokonano analizy akustycznej dla dwóch wariantów programem IMMI PREMIUM 2025 wersja z czerwca 2025 r. firmy Wölfel Engineering GmbH & Co. KG (numer licencji S72/433). Analiza ta wykazała, że realizacja obu wariantów nie spowoduje przekroczenia standardów ochrony środowiska odnośnie hałasu na najbliższych terenach chronionych akustycznie w porze dnia i porze nocy.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia stacja elektroenergetyczna będzie źródłem pól elektrycznych i magnetycznych o częstotliwości 50 Hz. Źródłem pola magnetycznego będzie przede wszystkim aparatura rozdzielcza 220 kV, 110 kV, a w szczególności zespoły szyn systemowych. Na podstawie pomiarów dokonanych na istniejących stacjach o podobnych parametrach, planowana do budowy stacja 220/110 kV nie spowoduje zagrożenia dla środowiska w postaci wystąpienia znaczących wartości pola elektromagnetycznego. Jak wynika z KIP przewidywane wartości natężenia pola elektrycznego i magnetycznego bezpośrednio na zewnątrz stacji będą zdecydowanie mniejsze od wartości dopuszczalnych

określonych dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz dla miejsc dostępnych dla ludności.

Stacja elektroenergetyczna nie będzie wytwarzać w czasie swojej pracy żadnych odpadów produkcyjnych, nie będzie też wymagać żadnych dodatkowych źródeł energii. Odpady w niewielkich ilościach będą powstawać w czasie prowadzenia prac konserwatorskich, napraw oraz prac remontowych w obrębie stacji. Będą powstawały również niewielkie ilości odpadów komunalnych związanych z obecnością pracowników obsługi.

Wszystkie odpady będą odpowiednio segregowane i przechowane w pomieszczeniach i miejscach do tego przeznaczonych. Miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne będą jednoznacznie oznakowane i opisane oraz zabezpieczone przed dostępem osób postronnych oraz działaniem czynników atmosferycznych. Odpady będą przekazane uprawnionym do tego celu odbiorcom odpadów.

Źródłem wody na terenie SE Wigry będzie istniejący wodociąg Ø110 mm przebiegający w ulicy Dubowo Pierwsze na wschód od projektowanej stacji.

Ścieki sanitarne z projektowanego obiektu odprowadzane będą do zbiornika bezodpływowego o pojemności użytkowej ~ 9,0 m³. Zbiornik wyposażony zostanie w sondę napętnienia. Eksploatacja SE Wigry nie jest związana z wytwarzaniem ścieków przemysłowych.

Na terenie stacji wykonana zostanie wewnętrzna kanalizacja deszczowa, odprowadzająca wody opadowe i roztopowe do zbiornika retencyjnego lub retencyjno - chłonnego (wyposażonego w przelew awaryjny) oraz na tereny zielone. Do projektowanego zbiornika odprowadzane będą wody z: połąci dachowych budynków, stanowisk autotransformatorów i dławików, nawierzchni utwardzonych (drogi, place, itp.), drenażu kanałów kablowych, drenaży opaskowych budynków, spustu i przelewu zbiorników magazynowych wody ppoż. W przypadku pozytywnych wyników analizy i badań geologicznych przewiduje się budowę zbiornika retencyjno-chłonnego. Ze zbiornika retencyjnego/retencyjno-chłonnego wody opadowe i roztopowe skierowane zostaną do kolektora DN1800 miejskiej sieci kanalizacji deszczowej położonego w bezpośrednim sąsiedztwie stacji, po jej południowo-wschodniej stronie. Odpływ do sieci zostanie ograniczony do wartości 5 dm³/s za pomocą regulatora przepływu.

W zakresie inwestycji przewidziano budowę na terenie stacji stanowiska autotransformatorów oraz stanowiska dławików. Stanowiska zostaną wyposażone w misy olejowe zdolne do przejęcia 100% objętości oleju zawartego w autotransformatorach i dławikach oraz cieczy (oleju i wody gaśniczej) w ilości 20% objętości oleju zawartego w nich. Misy olejowe zostaną z góry przykryte rusztem, na którym umieszczona będzie warstwa gaśnicza tłucznia kamiennego. Odprowadzenie wód opadowych z mis realizowane będzie poprzez układ separacji wody i oleju oraz automatyczne urządzenie odcinające, zabezpieczające przed ewentualnym zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi. Jako dodatkowe zabezpieczenie przed przedostaniem się oleju transformatorowego do odbiornika w przypadku awarii autotransformatorów za separatorem zostanie zamontowana komora zasuw (KZ), zamykająca się automatycznie po zadziałaniu instalacji sygnalizacyjnej

w separatorze – po podaniu sygnału z czujnika poziomu oleju lub z czujnika poziomu wód opadowych w separatorze.

W ramach systemu ppoż. zaprojektowano zespół zbiorników magazynowych wody ppoż., o pojemności $V_{uz} = 50 \text{ m}^3$ każdy (łącznie 100 m^3). Ze względu na różnice rzędnych terenu zniwelowanego pod stację a terenów przyległych, przewiduje się możliwość realizacji rowu opaskowego w celu retencji wód mogących zalewać teren stacji. Założono rezerwę miejsca na jego wykonanie, a zasadność jego realizacji zostanie przeanalizowana po wykonaniu badań geologicznych na etapie przygotowania projektu budowlanego

SE Wigry podczas eksploatacji nie będzie emitować do powietrza żadnych zanieczyszczeń w postaci gazów i pyłów. Nieznaczne emisje zanieczyszczeń do środowiska mogą wystąpić w czasie prac konserwacyjnych związanych z malowaniem elementów infrastruktury. Emisje te będą mieścić się w granicach norm i nie będą negatywnie oddziaływać na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzono, że planowana inwestycja, zarówno w fazie jej realizacji, jak i eksploatacji, nie będzie oddziaływała ponadnormatywnie na środowisko.

Ustosunkowując się do zapisów zawartych w art. 63 ust. 1 pkt 1 uuoś ustalono, co następuje:

- Planowana inwestycja nie będzie powodowała kumulacji oddziaływań z innymi istniejącymi obiektami w zakresie wpływu na powierzchnię ziemi, szatę roślinną czy wody powierzchniowe oraz zdrowie i życie ludzi.
- W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia będzie wykorzystywana woda w niewielkich ilościach na potrzeby socjalne pracowników stacji oraz paliwa do maszyn dokonujących czynności obsługowych, tzn. wykaszania terenu oraz do samochodów ekip serwisowych. Dodatkowo stacja zużywa też niewielkie ilości energii elektrycznej do zasilania urządzeń elektroenergetycznych oraz systemu monitoringu.
- Przedmiotowe przedsięwzięcie przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnej awarii - przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).

Analiza materiału dowodowego pod kątem dalszych wymagań zawartych w art. 63 ust. 1 pkt 2 i 3 uuoś wykazała, że realizacja wnioskowanego przedsięwzięcia nie stanowi zagrożenia dla środowiska, w tym również przy: istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Wnioskowane przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno - błotnych, innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek.

Przedsięwzięcie nie będzie również realizowane na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, a także uzdrowiskach i obszarach ochrony

uzdrowiskowej. Planowane zamierzenie inwestycyjne będzie miało zasięg lokalny (brak transgranicznego oddziaływania).

Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest także poza strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych oraz obszarami przylegającymi do jezior, poza obszarami góorskimi oraz leśnymi.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (II aktualizacja PGW), wprowadzonym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023r. poz. 300), zasadnicza część terenu przedsięwzięcia znajduje się w zlewni bezpośredniej jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) rzecznych o kodzie RW200009262247 i nazwie Blizna oraz zlewni jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW200032. Stan ilościowy i chemiczny JCWPd o kodzie PLGW200032 został określony jako dobry i nie jest ona zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cele środowiskowe dla JCWPd GW200032 to utrzymanie dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ilościowego. Zgodnie z danymi IIaPGW na obszarze dorzecza Wisły, JCWP RW200009262247 to naturalna, monitorowana część wód, której stan wód (ogólny) oceniono jako zły (słaby stan ekologiczny, stan chemiczny poniżej dobrego), zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cele środowiskowe wskazane w IIaPGW dla JCWP RW200009262247 to osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych oraz osiągnięcie dobrego stanu chemicznego. Dla JCWP RW200009262247 ustanowiono odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych. JCWP Blizna nie jest przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz nie jest przeznaczona do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych. Cała zlewnia ww. JCWP stanowi obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych. Na obszarze zlewni JCWP RW200009262247 znajdują się obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, jednakże omawiana inwestycja będzie realizowana poza ich granicami.

Wschodni fragment wskazanego terenu omawianego przedsięwzięcia położony jest w obszarze dorzecza Niemna, dla którego II aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna wprowadzona została Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna (Dz. U. z 2023 r. poz. 114). Z planu wynika, że wschodnia część terenu przedsięwzięcia położona jest w zlewni JCWPd o kodzie PLGW800022. Zarówno stan ilościowy jak i chemiczny JCWPd PLGW800022 został określony jako dobry, celem środowiskowym jest utrzymanie oraz zapobieganie ich pogorszeniu. W odniesieniu do lokalizacji przedsięwzięcia względem jednolitych części wód powierzchniowych ustalono, że ta część terenu przedsięwzięcia znajduje się w obszarze, który nie stanowi zlewni bezpośredniej JCWP.

Analizowany obszar zlokalizowany jest poza formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody. Najbliższe obszary Natura 2000 to specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 to Puszcza Augustowska PLB200002 oraz Ostoja Augustowska PLH200005, znajdujące się w odległości ok. 0,9 km od terenu inwestycji. Ze względu na charakter inwestycji, w ocenie tut. organu ryzyko znaczącego negatywnego oddziaływania na ww. obszary Natura 2000 nie występuje.

Inwestycja znajduje się poza terenami korytarzy ekologicznych.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie wpływać na krajobraz z uwagi na fakt, że będzie ono realizowane w terenie przeznaczonym pod inwestycje, w pobliżu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej naprzeciwko fabryki mebli., a pod względem zajętości terenu nie będzie obiektem dominującym.

Sposób realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia, jest przystosowany do postępujących zmian klimatu, jak również nie spowoduje zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu. Inwestycja wpływa na możliwość odbioru i przesyłu energii, w tym z odnawialnych źródeł energii. Pozwala to na ograniczenie zużycia paliw kopalnych i obniżenie emisji CO₂ do atmosfery. Wpisuje się zatem w procesy dążące do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez zwiększenie produkcji energii pochodzącej z OZE, a tym samym zmniejszenie produkcji energii ze spalania surowców nieodnawialnych.

Na podstawie art. 10 § 1 kpa zawiadomieniem znak: WOOŚ.420.14.2025.RD z dnia 11 grudnia 2025 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadomił strony postępowania o zebraniu pełnego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów. Przedmiotowe obwieszczenie z dnia 11 grudnia 2025 r. znak: WOOŚ.420.14.2025.RD zostało umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku w dniu 11 grudnia 2025 r. na okres 14 dni, a także było wywieszone: w dniach od 11 grudnia 2025 r. do 29 grudnia 2025 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz w dniu 11 grudnia 2025 r. w trybie art. 74 ust 3aa uuoś obwieszczenie zostało przekazane Wójtowi Gminy Suwałki oraz Prezydentowi Miasta Suwałki.

W wyznaczonym terminie strony postępowania nie zgłosiły żadnych uwag i wniosków.

Po przeanalizowaniu całości materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie oraz biorąc pod uwagę rodzaj przedsięwzięcia oraz uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, iż odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia jest uzasadnione.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 uuoś. Wniosek powinien być złożony nie później niż

przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Zgodnie z art. 72 ust. 4 uuoś złożenie wniosku może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali przed upływem terminu 6 lat od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1199) niniejsza decyzja administracyjna podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Dane o niniejszej decyzji zostaną włączone do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 uuoś.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł
Renata Dołęga - główny specjalista

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Białymstoku
Dorian Kozłowski
Naczelnik Wydziału
Ocen Oddziaływania na Środowisko
/podpisano elektronicznie/

Załącznik:

Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Pani Dagmara Sławińska - Nosek – pełnomocnik inwestora;
2. pozostałe strony postępowania poprzez obwieszczenie (art. 49 kpa).

Do wiadomości:

1. Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku;
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie;
3. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
4. Minister Transportu.

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	236115.1094939.1396436
Nazwa dokumentu	decyzja RDOŚ.pdf
Tytuł dokumentu	decyzja RDOŚ
Sygnatura dokumentu	WOOŚ.420.14.2025
Data dokumentu	19.01.2026
Skrót dokumentu	C9CBB61588C5E5B4EFE03E61ADBBE765AF2EC697
Wersja dokumentu	1.7
Data podpisu	19.01.2026 13:06:36
Podpisane przez	Dorian Kozłowski Naczelnik Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.128.146.146.

Data wydruku: 19.01.2026

Autor wydruku: Dołęga Renata (główny specjalista)