Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu

Informacja

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu z dnia 26 października 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi **ze strefy zaopatrzenia w wodę Wojnowice zaopatrującej w wodę ludność w miejscowościach Wojnowice, Łagwy, Niegolewo, Kozłowo, Uścięcice oraz część miejscowości Wiktorowo (gmina Buk).**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu na podstawie przeprowadzonych badań jakości wody ze strefy zaopatrzenia w wodę Wojnowice informuje, że stwierdzono **niezgodność z wartością parametryczną** w zakresie parametru fizykochemicznego **mangan w ilości 84 g/l** (wartość dopuszczalna 50 g/l).

Wskazana powyżej niezgodność z wartością parametryczną nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów może jednak obniżać cechy organoleptyczne wody: smak, zapach, barwę i cechy użytkowe, np. powodować brunatne przebarwienia na armaturze i urządzeniach sanitarnych czy pranych tkaninach.

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnej aktualizacji.

Mirosława Łuczak-Bąbelek
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

/dokument podpisany elektronicznie/