

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LUBLIŃCU

42-700 Lubliniec, ul. Dworcowa 17

☎ centr. (34) 356-32-85, 356-26-74

✉ psse.lubliniec@sanepid.gov.pl

www.gov.pl/web/psse-lubliniec

NS-HK.9022.86.2023

Lubliniec, 03.06.2025 r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Pawonków

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 20 ust. 1 pkt 8, § 21 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- raportów z badań nr: 39687/LB/2025, 39688/LB/2025 z dnia 20.05.2025 r. wydanych przez Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o., 40-158 Katowice, ul. Owocowa 8, próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzonej przez eksploatatora sieci wodociągowej,
- sprawozdania z badań nr 2025/00282/W z dnia 22.05.2025 r., wydanego przez dział laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach (protokoły pobrania próbek wody w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nr: 143-1/NS-HK/2025, 143-2/NS-HK/2025, 143-3/NS-HK/2025, 143-4/NS-HK/2025, 143-5/NS-HK/2025, 143-6/NS-HK/2025 z dnia 21.05.2025 r.),
- raportów z badań nr: 567/2025, 568/2025, 569/2025, 570/2025, 571/2025, 572/2025 z dnia 26.05.2025 r. 629/2025, 630/2025, 631/2025, 632/2025, 633/2025, 634/2025 z dnia 02.06.2025 r. wydanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Dział Laboratorium, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Opolska 51,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu
stwierdził (w badanym zakresie) przydatność wody do spożycia na warunkach
udzielonego odstępstwa z wodociągu sieciowego Pawonków.**

Wykonano badania próbek wody w zakresie parametru fluorki. Jakość wody wszystkich pobranych próbek w zakresie parametru fluorki nie spełniała wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Próbki wody pobrane w dniach: 21.05.2025 r. oraz 28.05.2025 r. (17 szt.) spełniały wymogi zawarte w drugiej zgodzie na odstępstwo udzielonej przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nr NS-BW.9011.25.2022 z dnia 27.02.2023 r., zmienionej decyzjami z dnia 24.01.2024 r. i 28.08.2024 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu informuje,
iż w związku z ponadnormatywną zawartością fluorków w wodzie z sieci wodociągowej
Pawonków, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny udzielił do 26.02.2026 r.
drugiej zgody na odstępstwo od wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), gdzie wartość parametryczna fluorków nie może**

przekraczać 2,0 mg/l.

Stężenie fluorków w 12 próbkach wody pobranych w dniu 21.05.2025 r. mieściło się w granicach od 1,9 mg/l do 2,03 mg/l, natomiast w 6 próbkach pobranych w dniu 28.05.2025 r. mieściło się w granicach od 1,72 mg/l do 1,85 mg/l.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Lublińcu
mgr inż. Teresa Gluza
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują :

- 1. Wójt Gminy Pawonków, 42-772 Pawonków, ul Lubliniecka 16*
- 2. Gmina Pawonków, 42-772 Pawonków, ul Lubliniecka 16*
- 3. a/a*