



K O M U N I K A T Nr 6/2026

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 25 sierpnia 2026 r.

w sprawie stwierdzenia niezgodności z wartością parametryczną parametru fizykochemicznego:
mangan wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z systemu zaopatrzenia w wodę

Kamień Wielki (Kamień Wielki, gmina Witnica, powiat gorzowski)

zaopatrującego miejscowości: Kamień Wielki, Mościce, Mościczki (kolonia)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim, na podstawie analizy sprawozdań z badań 6 próbek wody pobranych w dniach 16.06.2026 r., 06.07.2026 r., 20.07.2026 r., 17.08.2026 r. w punktach zgodności systemu zaopatrzenia w wodę w Kamień Wielki informuje, że jakość wody nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) z uwagi na przekroczenie wartości parametrycznej parametru fizykochemicznego (mangan) – oznaczona zawartość manganu wynosiła:

- 70 µg/l i 160 µg/l – woda podawana do sieci,
- 60 µg/l, 55,9 µg/l, 150 µg/l, 220 µg/l – woda z sieci wodociągowej,

przy wartości parametrycznej: 50 µg/l.

Stwierdzona niezgodność nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Jednakże niepożądanym efektem zawartości manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia jest jej niekorzystny wpływ na jakość organoleptyczną wody (tj. smaku, zapachu, barwy i mętności) i jej akceptowalność przez konsumentów oraz ryzyko tworzenia się nierozpuszczalnych osadów czarnej barwy w systemie dystrybucji wody.

UWAGA: W strefie zaopatrzenia w wodę Kamień Wielki w dalszym ciągu prowadzone są działania naprawcze (m.in. dezynfekcja wody podawanej do sieci wodociągowej za pomocą podchlorynu sodu oraz płukanie sieci wodociągowej) mające na celu przywrócenie jakości wody w związku ze stwierdzoną niezgodnością z wartością parametryczną dla mikrobiologicznego parametru wskaźnikowego „liczba kolonii w 22 st. C”. W związku z powyższym w dalszym ciągu obowiązuje komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim nr 5 z dnia 17.07.2026 r. i wprowadzone zalecenia w zakresie korzystania z wody.

Dostawca wody prowadzi działania naprawcze polegające m.in. na dezynfekcji wody podawanej do sieci wodociągowej (za pomocą podchlorynu sodu) oraz płukaniu sieci wodociągowej, co może spowodować pogorszenie jakości wody (w tym barwy, mętności, smaku i zapachu).

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania/wydania kolejnej aktualizacji

Dorota Słowińska

Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim

/dokument podpisany elektronicznie/