

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nagrzewnica elektryczna o mocy 3,3 kW

L.p.	Parametr	Wymagania minimalne	Parametry oferowane
1.	Nazwa urządzenia	fabrycznie nowa, nagrzewnica elektryczna nadmuchowa z możliwością podłączenia rękawa do dystrybucji powietrza o mocy grzewczej minimum 3,3 kW wraz z wyposażeniem dodatkowym	
2.	Karta katalogowa	Do oferty należy załączyć kartę katalogową producenta potwierdzającą spełnienie wymagań określonych w niniejszej ST	
3.	Produkcja seryjna	Urządzenie pochodzące z produkcji seryjnej	
4.	Przeznaczenie	Ogrzewanie i osuszanie budynków, hal, namiotów oraz innych obiektów wykorzystywanych podczas działań kryzysowych, ratowniczych i logistycznych	
5.	Rok produkcji	2025 lub nowszy	
6.	Zakres rzeczowy	15 szt. nagrzewnic wraz z minimum 1 rękawem do rozprowadzania gorącego powietrza i kompletem mocowań dla każdej nagrzewnicy	
7.	Typ urządzenia	Elektryczna, mobilna, bezemisyjna	
8.	Moc grzewcza	Minimum 3,3 kW	
9.	Zasilanie	220–240 V, 50 Hz	
10.	Wydajność powietrza	Minimum 250 m ³ /h	
11.	Konstrukcja	Obudowa stalowa lub równoważna, przystosowana do pracy mobilnej, o podwyższonej odporności mechanicznej	
12.	Podłączenie rękawów	Możliwość podłączenia rękawów/węży do rozprowadzania gorącego powietrza	

13.	Mobilność	Uchwyty transportowe lub inne rozwiązania umożliwiające bezpieczne przemieszczanie urządzenia	
14.	Zabezpieczenie	Zabezpieczenie przed przegrzaniem wymagane	
15.	Termostat	Wbudowany termostat lub możliwość podłączenia termostatu zewnętrznego	
16.	Wyposażenie dodatkowe	Dla każdej nagrzewnicy: minimum 1 rękaw do gorącego powietrza oraz komplet elementów montażowych	
17.	Dokumentacja	Instrukcja obsługi i dokumentacja techniczna w języku polskim	
18.	Deklaracja zgodności	Deklaracja zgodności UE oraz oznakowanie CE lub dokument równoważny	
19.	Gwarancja	Minimum 24 miesiące	
20.	Serwis	Serwis na terenie Polski oraz dostępność części przez minimum 5 lat od dostawy	
21.	Instruktaż	Instruktaż dla minimum 2 pracowników Zamawiającego podczas odbioru	

1. Instrukcja do wypełnienia tabeli:

W kolumnie „Parametry oferowane” Wykonawca wpisuje konkretne parametry techniczne oferowanego urządzenia lub potwierdza spełnienie wymagań minimalnych poprzez wpisanie „spełnia”. W przypadku parametrów liczbowych należy podać oferowaną wartość.

2. Uwagi dodatkowe:

- 1) Miejsce dostawy: Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy w Lubieszynie, Lubieszyn 10H, 72-002 Dołuje.
- 2) Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (ilościowo-jakościowego) podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
- 3) W ramach odbioru Zamawiający dokona weryfikacji: – kompletności dostawy, – zgodności dostarczonych urządzeń z niniejszą Specyfikacją Techniczną, – zgodności parametrów oferowanych z parametrami zadeklarowanymi w ofercie, – poprawności działania urządzeń, – kompletności dokumentacji technicznej i gwarancyjnej.

- 4) W trakcie odbioru Wykonawca przeprowadzi uruchomienie wszystkich dostarczonych urządzeń oraz instruktaż dla minimum 2 pracowników Zamawiającego.
- 5) W przypadku stwierdzenia niezgodności, braków lub wad Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy podpisania protokołu odbioru do czasu ich usunięcia.
- 6) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania instrukcji obsługi w języku polskim, dokumentów gwarancyjnych, deklaracji zgodności UE (CE) lub dokumentów równoważnych oraz podstawowej dokumentacji technicznej oferowanego urządzenia.
- 7) Dopuszcza się rozwiązania równoważne, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań funkcjonalnych i technicznych określonych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.