



NHK.9020.89.2025

Pyrzyce, dnia 08.07.2025 r.

KOMUNIKAT NR 19/25

**w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
pochodzącej z wodociągu w Lipianach, gm. Lipiany,
zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości:
Lipiany, Dębiec, Osetna**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach informuje, że wyznaczył termin realizacji obowiązku podjęcia skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody dostarczanej z wodociągu w Lipianach, w zakresie poziomu mętności, żelaza i manganu do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), do dnia 31.08.2025 r. W czasie realizacji obowiązków ustalono, że poziom mętności nie może przekroczyć - 4 NTU, żelaza - 500 µg/l, manganu - 100 µg/l.

Spożywanie wody o stwierdzonej i warunkowo dopuszczonej ponadnormatywnej zawartości żelaza, manganu i mętności nie stanowi zagrożenia dla osób z niej korzystających.

Mętność wody wpływa przede wszystkim na jej wygląd i smak. Mętność sama w sobie (np. wynikająca z zawartości substancji mineralnych w wodach podziemnych) nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.

Zwiększona zawartość żelaza i manganu nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi. Wyższe wartości stężenia mogą prowadzić do niepożądanych zmian właściwości organoleptycznych wody, ze względu na wzrost barwy, mętności oraz metaliczny posmak. Ponadto woda, w której stężenie żelaza i manganu przekracza dopuszczalne normy, może być powodem problemów w eksploatacji sieci wodociągowej sprzyjając wytrącaniu się osadów.

Ostatnie badania próbek wody pobranych w punkcie zgodności na sieci wodociągowej przy ul. Myśliborskiej 3 w Lipianach, w dniu 23.06.2025 r. w ramach kontroli urzędowej wykazały w zakresie zbadanych parametrów (barwa, zapach, smak, przewodność elektryczna właściwa, pH, chlor wolny, bakterie grupy coli, E. coli, enterokoki kałowe, ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C) oraz manganu zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Badanie próbki w zakresie parametrów: mętność i żelazo wykazało poziomy nie przekraczające wartości określonych w decyzji (żelazo - 424 µg/l, mętność - 2,2 NTU).

Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Iga Sindrewicz

PPIS w Pyrzycach

/dokument podpisany elektronicznie/