



Powiatowa Stacja  
Sanitarно-Epidemiologiczna w Pajęcznie  
98-330 Pajęczno, ul. Żeromskiego 7

Sekretariat : tel. 34 311-10-31, Dyrektor: 34 311-34-95, fax: 34 311-39-27  
NIP: 772-20-75-436 REGON: 150267149

www.gov.pl/web/psse-pajeczno

e-mail: sekretariat.psse.pajeczno@sanepid.gov.pl

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie  
z dnia 15.09.2022r.

skierowany do odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kielczygłów (miejscowości: Brutus, Otok, Glina Duża, Glina Mała, Dryganek Duży, Dryganek Mały, Kule, Gumnisko, Podrwinów, Dąbrowa, Pierzyny Duże, Huta, Pierzyny Małe, Lipie, Kielczygłów Okupniki, Kielczygłów Kolonia, Kielczygłów, Kielczygłówek, Kuszyna, Kolonia Chorzew, Tuchań, Chorzew, Osina Mała, Osina Duża, Beresie Małe, Obrów, Studzienica, Skoczylasy, Chruścińskie, Ławiana w gm. Kielczygłów, Marchewki w gm. Siemkowice)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie informuje, iż po zakończeniu działań naprawczych wykonanych przez zarządzającego wodociągiem tj. Gminę Kielczygłów, **stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kielczygłów**. W próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych z w/w wodociągu nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych w zakresie oznaczonych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294). Badana woda w zakresie wykonanych oznaczeń odpowiada wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie odwołuje komunikat wydany w dniu 07.09.2022r. w sprawie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody w wodociągu Kielczygłów.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY W PAJĘCZNI

*Dorota Brzozowska*  
Dorota Brzozowska

*wiepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI