Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tczewie


HKw.9020.14.2.2026.MŁ

Tczew, 12.11.2026r.

**Komunikat**
**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tczewie z dnia 12 listopada 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla strefy zaopatrzenia w wodę obejmującej miejscowości: Kursztyn, gmina Gniew zasilane wodą z urządzenia wodociągowego Kursztyn.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie informuje, że w próbce wody pobranej z punktu zgodności reprezentatywnego dla oceny jakości wody dystrybuowanej z urządzenia wodociągowego Kursztyn stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną mikrobiologicznego parametru wskaźnikowego tj.: liczby enterokoków: 73jtk/100ml (wartość parametryczna: 0jtk/100ml).

**Informuje się mieszkańców:**
• Woda z kranu nie nadaje się do picia
• Woda z kranu nie może być używana do higieny osobistej (mycia zębów, kąpieli itp.)
• Woda może być używana wyłącznie do celów porządkowych (spłukiwanie toalet, mycie podłóg, itp.)




Zobligowano dostawcę wody do niezwłocznego uruchomienia awaryjnego zaopatrzenia w wodę mieszkańców zaopatrywanych z ww. ujęcia wody oraz natychmiastowego podjęcia działań, mających na celu przywrócenie odpowiedniej jakości wody.

**Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.**

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tczewie
dr Maria Wons
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Gniew, Urząd Miasta I Gminy Gniew, Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew(e-Doręczenia);
2. Inwest-Kom w Gniewie Sp. z o.o. , ul. Czarnowskiego 5, 83-140 Gniew (e-Doręczenia);,
3. aa.

Do wiadomości: Mieszkańcy- https://www.gov.pl/web/psse-tczew



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tczewie
ul. Obr. Westerplatte 10 83-110 Tczew
+48 58 5313931
adres e-mail psse.tczew@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-92048-58908-FFWSS-20