

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KONINIE

Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 632439052 | tel. 632464976, 632464967
sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl
higiena.komunalna.psse.konin@sanepid.gov.pl
www.gov.pl/web/psse-konin
/PSSE-Konin/skrytka
e-Doręczenia: AE: PL-82979-14657-FSHUE-30

ul. Stanisława Staszica 16
62-500 Konin
NIP 6651743952
REGON 000778188-00024
BDO: 000134441

ON-HK.9020.1.198.2025

Konin, dnia 1 kwietnia 2025

OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY w wodociągu publicznym Wielkopole, gm. Kleczew za okres od 08.03.2025 r. do 31.03.2025 r.

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) – **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie w oparciu o:**

- sprawozdania z badań próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Wielkopole, gm. Kleczew w ramach kontroli urzędowej jakości wody prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kleczewie przy ul. Rzemieślniczej 21;
- sprawozdania z badań próbek wody pobranych w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kleczewie przy ul. Rzemieślniczej 21;
- analizę podejmowanych działań naprawczych,
- prowadzony nadzór nad jakością wody przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w § 20 wyżej cytowanego rozporządzenia;

informuje, że

jakość wody z wodociągu publicznego Wielkopole, gm. Kleczew

- w okresie od 18.03.2025 r. do 20.03.2025 (3 dni) w badanym zakresie odbiegała od wymagań określonych w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w jednym punkcie zgodności z uwagi na przekroczoną liczbę bakterii grupy coli;
- w okresie od 08.03.2025 r. do 17.03.2025 r. i od 21.03.2025 r. do 31.03.2025 r. spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
- w okresie od 08.03.2025 r. do 31.03.2025 r. spełniała wymagania określone w załączniku nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wodociąg publiczny Wielkopole zaopatruje zbiorowo w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi mieszkańców miejscowości: Wielkopole, Sławoszewo, Stogi, Izabelin, Góry, Sławoszewek, Mieczysławów.

Zgodnie z harmonogramem w marcu 2025 r. pobrano próby wody w ramach kontroli urzędowej w zakresie monitoringu parametrów grupy A – sprawozdanie z badań Nr W-281-284/2025 z dnia 21.03.2025 r., wykonane przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie, które wykazało przekroczoną liczbę bakterii grupy coli w jednym punkcie na sieci w ilości 2 jtk w 100 ml, przy dopuszczalnej wartości 0 jtk w 100 ml. Z uwagi na powyższe podjęto działania naprawcze polegające na wzmożonym chlorowaniu sieci. Ponowny pobór w ww. punkcie w dniu 21.03.2025 r. nie wykazał przekroczeń – sprawozdanie z badań Nr W-303/2025 z dnia 24.03.2025 r., wykonane przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie.

Bakterie grupy coli: występują w środowisku naturalnym, w tym w wodach powierzchniowych oraz w pozostających w zasięgu ich oddziaływania wodach podziemnych. Ich obecność w wodzie może wynikać z różnych źródeł zanieczyszczeń takich jak np. gleba, roślinność, ścieki. Obecność bakterii grupy coli przy jednoczesnym wykluczeniu obecności *Escherichia coli* oraz enterokoków kałowych nie wskazuje na zanieczyszczenie kałowe wody, jednak wykrycie tych bakterii powinno skutkować identyfikacją przyczyny zanieczyszczenia i przeprowadzeniem działań korygujących w celu utrzymania odpowiedniej jakości bakteriologicznej wody.

Administrator wodociągu posiada wyniki badań w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych (sprawozdania z badań SB/131361/10/2022 i SB/131362/10/2022 oba z dnia 26.10.2022 r. i Nr: SB/149792/12/2022 z dnia 05.12.2022 r., wykonane przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa w Pszczynie).

Mieszkańcy zaopatrywani byli w wodę bezpieczną dla zdrowia, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz wolną od substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu. Woda przeznaczona do spożycia przez konsumentów nie stanowiła ryzyka dla ich zdrowia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Koninie
Agnieszka Dybała-Kamińska
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kleczewie
e-Doręczenie: AE:PL-73484-78553-RWVVR-18.
2. Burmistrz Gminy i Miasta w Kleczewie
e-Doręczenie: AE:PL-84373-68841-ETIHG-25.
3. aa

MJ

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	e66e7fad96bf41e18993a9db8b2db939	
Nazwa dokumentu	II.Ocena wod. publ. Wielkopole .pdf	
Tytuł dokumentu	II.Ocena wod. publ. Wielkopole	
Skrót dokumentu	a1a6949a08c51ae912ad00a177ac55a581ceb5870026b387ffc1cd6609dc62ec	
Wersja dokumentu	1.3	
Data dokumentu	2025-03-28	
Podpis	Podpisany przez	PPIS w Koninie Agnieszka Dybała-Kamińska
	Stanowisko podpisu	Agnieszka Dybała-Kamińska (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie) PSSE w Koninie
	Data podpisu	2025-04-01
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
Podpis	Podpisany przez	PPIS w Koninie Agnieszka Dybała-Kamińska
	Stanowisko podpisu	Agnieszka Dybała-Kamińska (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie) PSSE w Koninie
	Data podpisu	2025-04-01
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
	EZD RP 21.7.51	
Data wydruku	2025-04-01	
Autor wydruku	Jankowska Magdalena	